

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
10252	Отопление	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Отсутствует отопление	Закрыта	25.12.19 21:14	25.12.19 21:56
10251	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	4 с : лифт № 9493 стоит на 10 этаже, неисправен	Закрыта	25.12.19 18:23	25.12.19 19:10
10250	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование сан/тех оборудования на предмет выявления подмеса (по предписанию)	Закрыта	25.12.19 18:17	25.12.19 18:52
10249	Горячее водоснабжение	Не назначен	Провести обследование сан/тех оборудования на предмет выявления подмеса (по предписанию)	Закрыта	25.12.19 17:29	25.12.19 20:02
10248	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование санитарных приборов на вероятность неправильного подключения (по предписанию)	Закрыта	25.12.19 17:18	26.12.19 8:43
10247	Горячее водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Отсутствует ГВС	Требуется доработки	25.12.19 15:19	
10246	Электрические сети	Не назначен	2 сек., 17 эт - тусклый светильник в лифтовом холле	Ожидает принятия ответственным	25.12.19 14:27	
10245	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование сан/тех оборудования на предмет выявления подмеса (по предписанию)	Закрыта	25.12.19 13:58	25.12.19 20:04
			Не работает лифт № 7902423, лифты №№ 7902424, 7902425 не поднимаются выше 5 этажа.			
10244	Лифт	Не назначен	12:45 - движение лифтов возобновилось. Закрытие дверей в лифте № 7902425 происходит рывками	Закрыта	25.12.19 12:39	25.12.19 19:06
10243	Платные услуги	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Отключить подачу ХВС,ГВС в квартирах 1033,1035. 8-985-76-062-76	Закрыта	25.12.19 9:35	25.12.19 16:22
10242	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	Стоит лифт №62951 на 4-эт.	Закрыта	25.12.19 8:17	25.12.19 10:50
10241	Прочие	Дуплякин Александр Владимирович, Инженер Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	В течении недели сильный запах химических веществ, особенно вечером.	Закрыта	25.12.19 8:14	26.12.19 9:25
10240	Холодное водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Не работает смывной бачок.	Закрыта	25.12.19 2:16	25.12.19 15:50
10239	Лифт	Не назначен	Застревание в лифте №43375559	Закрыта	24.12.19 23:44	25.12.19 19:07
10238	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Из под стжки течет вода. Заявитель сообщил, что сегодня сантехник производил ремонт по з/я 10122 в квартире 362.У диспетчера по ремонту информации нет.	Закрыта	24.12.19 22:50	25.12.19 9:28
10237	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование сантехоборудования квартиры по предписанию. Заявка перенесена на 25.12.19 с 18:00 до 19:00.	Закрыта	24.12.19 19:34	26.12.19 8:44
10236	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование сантехоборудования квартиры по ПРЕДПИСАНИЮ	Закрыта	24.12.19 18:11	24.12.19 23:06
10235	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Включить подачу ГВС,ХВС	Закрыта	24.12.19 18:09	24.12.19 23:04
10234	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование сантехоборудования квартиры по ПРЕДПИСАНИЮ.	Закрыта	24.12.19 17:36	25.12.19 9:25
10233	Канализация	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Течь гофры унитаза. кв.210А. 210А- не вбивается в базы клиентскую и заявок.	Закрыта	24.12.19 15:40	24.12.19 17:39
10232	Лифт	Не назначен	Стоит лифт №7902425	Закрыта	24.12.19 15:09	24.12.19 16:09
10231	Холодное водоснабжение	Турк Николай Александрович, техник-сантехник	Нет напора ХВС,ГВС в помещении цирюльни.	Закрыта	24.12.19 14:14	25.12.19 9:25
10230	Холодное водоснабжение	Урюзев Борис Н, техник-сантехник	Течь воды из бочка в унитаза.963-624-11-41	Закрыта	24.12.19 14:13	25.12.19 9:21
10229	Горячее водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	После отключения ГВС в подъезде - нет горячей воды в квартире. Заявка перенесена на 25.12.19, по просьбе собственника.	Требуется доработки	24.12.19 12:45	
10228	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	. Провести обследование сантехоборудования по ПРЕДПИСАНИЮ	Закрыта	24.12.19 12:43	24.12.19 14:45
10227	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Провести обследование сантехоборудования по ПРЕДПИСАНИЮ.	Закрыта	24.12.19 12:13	25.12.19 9:19
10226	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Течь с потолка в техшкафу.	Закрыта	24.12.19 12:02	25.12.19 9:17
10225	Канализация	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Засор раковины на кухне. После 14:00 будут дома.	Закрыта	24.12.19 7:44	24.12.19 22:56
10224	Горячее водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Отсутствует ГВС	Закрыта	23.12.19 22:32	25.12.19 10:01
10223	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	16 этаж : не горят 3 лампы в холле, 1 из них мигает	Закрыта	23.12.19 21:46	24.12.19 23:55
10222	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Отключился свет в квартире	Закрыта	23.12.19 21:41	23.12.19 22:12
10221	Другое	Леонов Николай Михайлович, Руководитель службы эксплуатации РЦ	Просьба убрать легковоспламеняющиеся вещи (тряпки, облитую керосином) из межквартирного холла	Закрыта	23.12.19 21:16	25.12.19 18:08
10220	Холодное водоснабжение	Турк Николай Александрович, техник-сантехник	Течь с потолка на кухне	Закрыта	23.12.19 19:49	23.12.19 21:29
10219	Горячее водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Течь вводного крана в техшкафу	Закрыта	23.12.19 19:17	25.12.19 18:11
10218	Санитарное состояние	Усмонов Мустафа М, Старший по дому	4 с : Уборка воды в ТП на 3 этаже, подтеков на 2 этаже	Закрыта	23.12.19 19:16	23.12.19 19:30
10217	Горячее водоснабжение	Турк Николай Александрович, техник-сантехник	4 секция, 2 этаж - в холле течь воды из ТП	Закрыта	23.12.19 18:52	23.12.19 19:07
10216	Электрические сети	Щыпенков Юрий Николаевич, Электрик М2	2 с, 5 эт : не горит лампа в привокзальном холле	Закрыта	23.12.19 17:50	25.12.19 16:09
10215	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	3 секция : не работает лифт № 9491	Закрыта	23.12.19 17:22	23.12.19 17:33
10214	Горячее водоснабжение	Турк Николай Александрович, техник-сантехник	Отсутствует ГВС	Закрыта	23.12.19 17:20	23.12.19 18:59
10213	Горячее водоснабжение	Турк Николай Александрович, техник-сантехник	Из крана ГВС идет холодная ржавая вода	Закрыта	23.12.19 17:11	23.12.19 18:55
10212	Канализация	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Течь трубы во время работы смесителя	Закрыта	23.12.19 16:27	23.12.19 18:37
10211	Стены	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Дует внутри квартиры из углов стены, выходящей наружу здания	Закрыта	23.12.19 15:14	24.12.19 14:09
10210	Техническое обслуживание	Леонов Николай Михайлович, Руководитель службы эксплуатации РЦ	Сильно стучит входная дверь	Закрыта	23.12.19 14:15	25.12.19 20:05
10209	Платные услуги	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Не работает отопление в квартире, засор сифона.	Закрыта	23.12.19 13:55	23.12.19 15:27
10208	Электрические сети	Свеженцев Сергей А., Техник-электрик	2 этаж ТЦ Тетрис : нет света в салоне Лена Ленина; в магазине Подружка	Закрыта	23.12.19 13:14	23.12.19 18:41
10207	ПАРКИНГ	Не назначен	Не работает кнопка выхода с парковки : 2л, -1 этаж	Закрыта	23.12.19 13:11	23.12.19 15:33
10206	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Отключился свет в квартире	Отменена	23.12.19 12:39	23.12.19 13:02
10205	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	3 сек : лифт №9489 стоит, неисправен	Закрыта	23.12.19 12:04	23.12.19 17:14
10204	Отопление	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Подтекает батарея	Закрыта	23.12.19 11:59	23.12.19 14:01
10203	Спецучасток ГИС (венканалы, дымоходы)	Дуплякин Александр Владимирович, Инженер Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	Жительница жалуется на громкий звук капающей воды из вентиляционной шахты. Просит предоставить разъяснения по тел. 8-903-280-82-77. Елена	Назначен исполнитель	23.12.19 11:38	
10202	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	1 подъезд : не работают 2 лифта №№ 39818, 63331	Закрыта	23.12.19 10:28	23.12.19 14:26
10201	Электрические сети	Свеженцев Сергей А., Техник-электрик	ТЦ Тетрис : в магазине Каги не работают роль-ставни	Закрыта	23.12.19 10:19	23.12.19 18:51
10200	ПАРКИНГ	Не назначен	Фонарь , разбитый (со стрелочкой) висит на 1 шурпе	Закрыта	23.12.19 10:14	23.12.19 16:44
10199	ПАРКИНГ	Не назначен	По колонне между м/м 192,193 течет вода	Закрыта	23.12.19 10:12	23.12.19 14:03
10198	Техническое обслуживание	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	3 секция : 1-я входная дверь - не дотягивает доводчик	Закрыта	23.12.19 9:53	23.12.19 17:58
10197	Отопление	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	холодная батарея	Закрыта	23.12.19 8:21	23.12.19 9:45
10196	Холодное водоснабжение	Турк Николай Александрович, техник-сантехник	Почтовая 16 стоит вода в подвале. Отключили подачу воды на дом, до устранения аварии.	Закрыта	23.12.19 7:42	23.12.19 15:41
10195	Лифт	Не назначен	Стоят 3 лифта	Закрыта	23.12.19 7:01	23.12.19 7:21