

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
10409	Горячее водоснабжение	Туркс Николай Александрович, техник-сантехник	Из крана ГВС течет ржавая вода.	Назначен исполнитель	12.1.20 21:34	
10408	Горячее водоснабжение	Туркс Николай Александрович, техник-сантехник	Из крана ГВС течёт ржавая вода.	Назначен исполнитель	12.1.20 21:33	
10407	Горячее водоснабжение	Урсозев Борис Н, техник-сантехник	Из крана ГВС течёт ржавая вода.	Назначен исполнитель	12.1.20 21:18	
10406	Горячее водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Течь в месте соединения фильтра и гребёнки.	Закрыта	12.1.20 20:06	12.1.20 20:28
10405	Канализация	Урсозев Борис Н, техник-сантехник	Сильный запах краски, ацетона в квартирном и лифтовом холле.	Закрыта	12.1.20 15:59	12.1.20 16:14
10404	Холодное водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Течет вода из бочки в унитаз. Бачок скрытого монтажа.	Закрыта	12.1.20 13:14	12.1.20 16:18
10403	Электрические сети	Гаджиев Салех В, Техник-электрик	Отключился свет в квартире.	Закрыта	12.1.20 12:54	12.1.20 16:21
10402	Санитарное состояние	Леонов Николай Михайлович, Руководитель службы эксплуатации РЦ	Засор мусоропровода во втором подъезде до второго этажа.	Закрыта	12.1.20 11:53	13.1.20 8:21
10401	Электрические сети	Гаджиев Салех В, Техник-электрик	Не работает эл.плита. Автомат на эл.плиту в квартире не включается.	Закрыта	12.1.20 10:43	12.1.20 11:35
10400	Лифт	Вотановский Павел Алексеевич, Дежурный механик	Не работает мал. лифт, стоит на 18 этаже, не реагирует.	Закрыта	12.1.20 8:57	12.1.20 16:31
10399	Холодное водоснабжение	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Нет ХВС, ГВС	Закрыта	12.1.20 7:38	12.1.20 16:23
10398	Холодное водоснабжение	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Нет ХВС, ГВС	Закрыта	12.1.20 7:35	12.1.20 7:36
10397	Холодное водоснабжение	Туркс Николай Александрович, техник-сантехник	Молодежная 4 п.3 подтекает гидрант, возле грузового лифта.	Закрыта	11.1.20 16:51	11.1.20 17:27
10396	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Не назначен	Предоставить доступ в тех. пом.	Закрыта	11.1.20 14:11	11.1.20 14:12
10395	Холодное водоснабжение	Елисеев Андрей Афанасьевич, Техник-сантехник	Подключить ХВС, ГВС	Закрыта	11.1.20 14:00	11.1.20 14:01
10394	Электрические сети	Бойко Сергей Григорьевич, Электрик М4	Вывалилась розетка	Закрыта	11.1.20 13:40	11.1.20 23:34
10393	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Не назначен	Предоставить доступ в ТП.	Закрыта	11.1.20 13:09	11.1.20 13:10
10392	Холодное водоснабжение	Туркс Николай Александрович, техник-сантехник	Нет ГВС	Закрыта	11.1.20 13:01	11.1.20 23:34
10391	Электрические сети	Не назначен	Подключить эл-во.	Закрыта	11.1.20 11:49	11.1.20 11:51
10390	Холодное водоснабжение	Туркс Николай Александрович, техник-сантехник	Переподсоединить стиральную машину.	Закрыта	11.1.20 10:30	11.1.20 11:55
10389	ПАРКИНГ	Не назначен	Над 232, 233 машиноместами провис гипсокартон, может упасть на а/м	Закрыта	11.1.20 8:31	11.1.20 10:42
10388	Отопление	Не назначен	Слабо отапливается помещение №8 - 1 этаж, т.905-566-92-90, будут после 11:00	Закрыта	11.1.20 8:09	11.1.20 11:57
10387	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Перепад давления и температуры ГВС	Закрыта	10.1.20 17:12	10.1.20 17:49
10386	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	На 6 этаже капает из пожарного гидранта	Закрыта	10.1.20 14:55	10.1.20 15:52
10385	Горячее водоснабжение	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Из крана идет ржавая вода	Закрыта	10.1.20 14:47	10.1.20 15:51
10384	Холодное водоснабжение	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Повторно : идет желтая вода	Закрыта	10.1.20 13:49	10.1.20 14:45
10383	Холодное водоснабжение	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Провести обследование сан/тех оборудования на предмет выявления подмеса (по предписанию)	Закрыта	10.1.20 13:34	10.1.20 21:18
10382	Электрические сети	Цыпленков Юрий Николаевич, Электрик М2	Не горят лампы в коридоре : 1с - 13 эт, 3 с - 13эт, 25 эт.	Закрыта	10.1.20 12:29	10.1.20 14:59
10381	Техническое обслуживание	Фарбаток Дмитрий Николаевич, Хаусмастер	3 сек , 19 этаж : сломана ручка железной двери выхода на балкон	Закрыта	10.1.20 12:23	10.1.20 16:07
10380	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Отсутствует ГВС	Закрыта	10.1.20 12:18	10.1.20 12:36
10379	Горячее водоснабжение	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Поступает ржавая горячая вода	Закрыта	10.1.20 12:03	10.1.20 12:18
10378	Лифт	Не назначен	Не работает лифт на кухне в Сад-Граде	Закрыта	10.1.20 10:47	10.1.20 16:35
10377	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Подмес горячей воды в холодную	Закрыта	10.1.20 10:09	10.1.20 10:54
10376	Канализация	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Сломана кнопка слива на бачке в санузле ТЦ	Закрыта	10.1.20 10:06	10.1.20 10:45
10375	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Не назначен	Предоставить доступ в ТП для снятия показаний с ИПУ	Закрыта	10.1.20 9:54	10.1.20 10:43
10374	Электрические сети	Бойко Сергей Григорьевич, Электрик М4	Не горит свет : 17 эт. - выход на балкон; 3 эт - правый квартирный холл	Закрыта	10.1.20 9:42	10.1.20 11:09
10373	Отопление	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Еле теплые батареи	Закрыта	9.1.20 19:49	9.1.20 19:53
10372	Прочие	МИРМЕКС О О О Домофон, Обслуживание	Между 1-2 секциями 11 этажа отсутствует ответная часть магнита	Закрыта	9.1.20 19:05	9.1.20 19:44
10371	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Из крана ХВС течет ржавая вода	Закрыта	9.1.20 16:00	9.1.20 19:02
10370	Электрические сети	Гучин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Необходима консультация электрика	Закрыта	9.1.20 15:50	9.1.20 15:54
10369	Отопление	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Не греет батареи в комнате	Закрыта	9.1.20 14:25	9.1.20 19:01
10368	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Опломбировать счетчики ХВС, ГВС	Закрыта	9.1.20 14:06	9.1.20 18:58
10367	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Заменить РД на ГВС	Закрыта	9.1.20 13:44	9.1.20 18:53
10366	Прочие	Фарбаток Дмитрий Николаевич, Хаусмастер	4 секция -2 этаж на двери разъединён доводчик	Закрыта	9.1.20 13:29	9.1.20 18:53
10365	Прочие	МИРМЕКС О О О Домофон, Обслуживание	Между 2-3 секцией этаж 9 не работает кнопка выхода на пожарную лестницу	Закрыта	9.1.20 12:22	9.1.20 18:47
10364	Прочие	Фарбаток Дмитрий Николаевич, Хаусмастер	Между 1-2 секциями 11 этажа выход на пожарную лестницу отсутствует доводчик и пластина от магнитного замка	Закрыта	9.1.20 12:11	9.1.20 18:46
10363	Канализация	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Подтекает унитаз (инсталляция, собственник разобрал унитаз)	Закрыта	9.1.20 11:50	9.1.20 14:38
10362	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Холодный п/сушител.	Закрыта	9.1.20 7:51	9.1.20 22:12
10361	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	п№2,9-этаж не значительная течь гидранта.	Закрыта	9.1.20 6:31	9.1.20 18:40