

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
10360	Электрические сети	Дуплин Александр Владимирович, Инженер Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	на 29 этаже на площадке-запах гар.	Закрыта	8.1.20 14:07	8.1.20 18:49
10359	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	Стоит лифт №9492	Закрыта	8.1.20 12:28	8.1.20 13:01
10358	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Постоянная течь воды из бочка в унитазах.	Закрыта	8.1.20 11:25	8.1.20 11:36
10357	Электрические сети	Шельский Олег Леонидович, электрик	Не горит люминесцентная лампа в общем коридоре	Назначен исполнитель	8.1.20 8:03	
10356	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	ГВС и полотенцесушитель еле теплые	Требуется доработка	8.1.20 7:57	
10355	Отопление	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Течь батареи. Собственник перерыл обратку, течь уменьшилась	Закрыта	8.1.20 3:46	8.1.20 7:44
10354	Отопление	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	По Телефонграмме № 7: проверить подвалы жилых домов на предмет утечи от котельной №2 (т.к. котельная работает в аварийном режиме).	Закрыта	8.1.20 2:38	8.1.20 2:41
10353	Электрические сети	Гучин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	отключился свет в квартире	Закрыта	7.1.20 22:54	7.1.20 23:31
10352	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	4 сек.: лифт № 9493 стоит на 7 этаже	Закрыта	7.1.20 19:34	7.1.20 19:54
10351	Стены	Не назначен	В углу, смежном с наружной стеной, появилась плесень.	Ожидает принятия ответственным	7.1.20 18:47	
10350	Спецчастот КНС (вентканалы, дымоходы)	Дуплин Александр Владимирович, Инженер Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	Обращение повторное. Неправильная работа вентилляции. Появилась копоть по периметру входной двери.	Закрыта	7.1.20 17:25	8.1.20 18:41
10349	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Резонанс в трубах при включении воды	Закрыта	7.1.20 16:58	7.1.20 19:55
10348	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Отсутствует ХВС. Не были дома несколько дней	Закрыта	7.1.20 16:01	7.1.20 16:19
10347	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	3 секция : застревание пассажиров в лифте №63333	Закрыта	7.1.20 15:06	7.1.20 15:46
10346	Благоустройство дворовой территории	Леонов Николай михайлович, Руководитель службы эксплуатации РЦ	Не вывозятся своевременно контейнеры с мусорной площадки, повлились крысы	Назначен исполнитель	7.1.20 14:10	
10345	Электрические сети	Шельский Олег Леонидович, электрик	Не горит свет в общем коридоре на 8 этаже. Также обращение на 64 - не горит свет на 10 этаже	Закрыта	7.1.20 14:08	7.1.20 16:29
10344	ПАРКИНГ	Не назначен	Неоднократно занимается м/место № 384 чужим автомобилем. Клиент просит оформить официальную жалобу.	Требуется доработка	7.1.20 13:15	
10343	Отопление	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Течь отопительного прибора	Закрыта	7.1.20 11:41	7.1.20 12:25
10342	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	По словам собственника, поступает вода желтого цвета	Закрыта	7.1.20 11:06	7.1.20 16:01
10341	Канализация	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	По словам жителей происходит большой выброс воды попеременно с "вакуумом" в канализационной трубе	Закрыта	7.1.20 10:15	7.1.20 11:06
10340	Электрические сети	Гучин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	В подвале 1 секции нет света. (Дворники)	Закрыта	7.1.20 10:07	7.1.20 10:43
10339	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	из кв-ры 28 течет и заливая ванную комнату.	Закрыта	6.1.20 19:58	6.1.20 20:05
10338	Электрические сети	Бойко Сергей Григорьевич, Электрик М4	Полностью выключился свет.	Закрыта	6.1.20 16:24	6.1.20 16:25
10337	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Открыть краны на фильтры ХВС, ГВС	Закрыта	6.1.20 14:01	6.1.20 16:36
10336	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Подключить ХВС, ГВС	Закрыта	6.1.20 11:52	6.1.20 16:36
10335	Канализация (ресурсонабжающая организация)	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Запор канализации в доме 50 лет Октября 2 подъезд	Закрыта	6.1.20 10:34	6.1.20 12:17
10334	Канализация (ресурсонабжающая организация)	Водоканал О А О, Организация	Запор канализационного стока во дворе здания Бизнес Плаза	Закрыта	5.1.20 22:58	6.1.20 0:26
10333	Отопление	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Заявка от АО Коросурская Теплосеть по Телефонграмме № 5: проверить подвалы жилых домов на предмет утечи от котельной №2 , т.к. котельная работает в аварийном режиме.	Закрыта	5.1.20 19:55	5.1.20 21:01
10332	Прочие	СК Телеком компания, Интернет-провайдер	Тетрис : не работает стационарный телефон Охраны, описание ошибки " Сбой регистрации у провайдера"	Закрыта	5.1.20 16:50	5.1.20 19:38
10331	Отопление	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Предложить/поднять, подкачать радиатор : стены ридом - немоет	Закрыта	5.1.20 15:05	5.1.20 16:08
10330	Холодное водоснабжение	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Провести обследование сан/тех оборудования на предмет выявления подтема ( по предписанию)	Закрыта	5.1.20 14:57	5.1.20 16:31
10329	Электрические сети	Середенко Николай Николаевич, Электрик МЗ	Выбивает автомат	Закрыта	5.1.20 14:16	5.1.20 16:01
10328	Горячее водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Отсутствует ГВС в помещении Гастробора	Закрыта	5.1.20 12:51	5.1.20 13:21
10327	Горячее водоснабжение	Журавковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Из крана поступает ржавая вода	Закрыта	5.1.20 10:09	5.1.20 12:59
10326	Техническое обслуживание	Фарботов Дмитрий Николаевич, Хаусмастер	Не работает доводчик на первой входной двери в подъезд №1.(хлопот очень).	Закрыта	4.1.20 15:00	5.1.20 17:39
10325	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	Дополнительное обращение жителей на НБ5 с просьбой отремонтировать доводчик.	Закрыта	4.1.20 14:28	4.1.20 18:46
10324	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	Стоит лифт №93920 на 25-эт.л3	Закрыта	4.1.20 11:57	4.1.20 13:08
10323	Электрические сети	Шельский Олег Леонидович, электрик	В распределительной коробке над входной дверью искрит и пахнет горелой проводкой. Свет не горит,розетки работают.	Закрыта	4.1.20 9:28	4.1.20 14:44
10322	Электрические сети	Щыленов Юрий Николаевич, Электрик М2	При замене лампы, отключился свет в квартире.	Закрыта	4.1.20 9:15	4.1.20 11:21
10321	Электрические сети	Середенко Николай Николаевич, Электрик МЗ	Мол. 3 эт.4 гда расположена на 28 не горит 2 лампы в коридоре	Закрыта	4.1.20 3:05	4.1.20 11:35
10320	Канализация	Журавковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Течь под раковиной в ванной. Исполнение на 14:00, по мезанينو заявителю.	Закрыта	4.1.20 2:59	4.1.20 15:16
10319	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Жалоба на то, что с. лопнула в ванной, льется вода.	Закрыта	3.1.20 13:04	3.1.20 13:44
10318	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Полностью отсутствует эл-ка	Закрыта	3.1.20 11:56	3.1.20 12:47
10317	Канализация	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Протечка соединения канализационного отвода унитаза	Закрыта	2.1.20 16:02	2.1.20 16:56
10316	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Течь в подвал из магазина "24 часа"	Закрыта	2.1.20 15:55	2.1.20 15:55
10315	Холодное водоснабжение	Журавковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Течь в подвал из помещения Стоматолог. ( по факту 09:30)	Закрыта	2.1.20 15:48	4.1.20 19:30
10314	Лифт	Вотановский Павел Алексеевич, Дежурный механик	Остановился левый эскалатор.	Закрыта	2.1.20 7:36	2.1.20 8:04
10313	Предоставление доступа в тех. помещении для снятия показаний илп	Не назначен	"Предоставить в течении 15 минут доступ в ТП и составить АКТ сверки подписанной Вашей **** Хисаевой" - прямая речь собственника. Собственник пьян, обильно ****, ***** грозит расправой.	Закрыта	1.1.20 23:02	2.1.20 21:32
10312	Лифт	Вотановский Павел Алексеевич, Дежурный механик	Стоит лифт №93487 на 13 эт.	Закрыта	1.1.20 16:27	2.1.20 10:21
10311	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Не работают выключатели	в работе	1.1.20 11:43	
10310	Электрические сети	Гаджиев Салех В. Техник-электрик	Попросили отключить эл-во, т.к. уехали и им кажется, что забыли отключить угол.	Закрыта	1.1.20 8:27	1.1.20 9:51
10309	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	В квартире нет света	Закрыта	31.12.19 17:49	31.12.19 17:50
10308	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	в квартире погас свет	Закрыта	31.12.19 17:31	31.12.19 17:35
10307	Санитарное состояние	Леонов Николай михайлович, Руководитель службы эксплуатации РЦ	50 лет Октября 2л, 2 эт. Запор мусоропровода	Закрыта	31.12.19 14:53	31.12.19 17:25
10306	Отопление	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Холодный стояк	Закрыта	31.12.19 11:58	31.12.19 13:24
10305	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Молочница на 2 -426, нет эл-ва	Закрыта	31.12.19 11:15	31.12.19 11:16
10304	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Выключился свет	Закрыта	31.12.19 11:03	31.12.19 11:03
10303	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Почтовая 16, пожарная лестница, нет света на всех этажах.	Закрыта	31.12.19 9:52	31.12.19 9:57
10302	Горячее водоснабжение	ПАО Теплосеть компания, Теплоресурсоснабжение	Около часа отсутствует ГВС, остаются батареи. Массовые обращения жителей	Закрыта	31.12.19 7:37	31.12.19 17:37
10301	Отопление	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Сильно греет батареи, не регулируется	Закрыта	30.12.19 17:02	30.12.19 17:24
10300	Отопление	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Слабо отапливаются батареи	Закрыта	30.12.19 16:46	30.12.19 18:50
10299	Отопление	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Течет труба отопления	Закрыта	30.12.19 16:00	30.12.19 16:27
10298	Холодное водоснабжение	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Первичное включение ХВС, ГВС	Закрыта	30.12.19 14:24	30.12.19 18:49
10297	Электрические сети	Щыленов Юрий Николаевич, Электрик М2	погас свет в квартире	Закрыта	30.12.19 12:29	30.12.19 15:35
10296	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Слабый напор воды в кране ГВС	Закрыта	30.12.19 12:15	30.12.19 13:21
10295	Предоставление доступа в тех. помещении для снятия показаний илп	Не назначен	Предоставить доступ в ТП для снятия показаний с ИПУ	Закрыта	30.12.19 12:04	30.12.19 17:20
10294	Электрические сети	Гаджиев Салех В. Техник-электрик	Отключился свет в квартире	Отменена	30.12.19 11:26	30.12.19 12:21
10293	Лифт	Вотановский Павел Алексеевич, Дежурный механик	2 секция : не работает лифт № 51806	Закрыта	30.12.19 10:35	30.12.19 17:18
10292	Горячее водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	подтекает полотенцесушитель	Закрыта	30.12.19 10:31	30.12.19 17:05
10291	Электрические сети	Щыленов Юрий Николаевич, Электрик М2	Не горит светильники на 17 этаже	Закрыта	30.12.19 9:58	30.12.19 11:13
10290	Лифт	Не назначен	3 корпус : не работает лифт № 43375557	Закрыта	30.12.19 9:49	30.12.19 16:50
10289	Отопление	Журавковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Течь терморегулятора	Закрыта	30.12.19 9:47	30.12.19 13:19
10288	Электрические сети	Щыленов Юрий Николаевич, Электрик М2	Погас свет в помещении ресторана.	Закрыта	30.12.19 9:26	30.12.19 11:14