

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
10878	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	Стоит лифт №7127 на 9-эт. и хлопает дверью.	Закрыта	12.2.20 22:44	13.2.20 3:44
10877	Электрические сети	Дуплякин Александр Владимирович, Руководитель Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	Не горит половина фонарей внутри двора	Закрыта	12.2.20 20:33	13.2.20 20:33
10876	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам		1 Закрыта	12.2.20 19:21	13.2.20 0:21
10875	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Оплата по смарт-карте списалась, баланс пополнен, но свет не включился	Закрыта	12.2.20 19:17	13.2.20 19:17
10874	Лифт	Не назначен	Лифт № 7902424 стои на 3 этаже, "завис". Заявка от Байковой Т.В.	Закрыта	12.2.20 18:21	12.2.20 23:21
10873	Лифт	Не назначен	Лифт № 7902425 стоит на 3 этаже, неисправен	Закрыта	12.2.20 17:07	12.2.20 22:07
10872	Санитарное состояние	Леонов Николай михайлович, Руководитель службы эксплуатации РЦ	Площадка 4 этажа захламлена старой мебелью, загромождение эвакуационного выхода	Закрыта	12.2.20 16:09	13.2.20 16:09
10871	Прочие	МИРМЕКС О О О Домофон, Обслуживание	Не срабатывает домофон. т.	Назначен исполнит	12.2.20 15:05	13.2.20 15:05
10870	Не работает Эскалатор в Торговом Центре	Служба ремонта эскалаторов, Эскалаторная служба	Не работает эскалатор на подъем в ТЦ Мол-4 . Охрана ТЦ	Закрыта	12.2.20 14:31	13.2.20 14:31
10869	Сверка показаний квартирных счётчиков.	Не назначен	Предоставлять по договоренности показания счетчиков в определенное время	Закрыта	12.2.20 13:33	13.2.20 13:33
10868	Нет отопления	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Включить отопление	Закрыта	12.2.20 13:21	12.2.20 16:21
10867	Проведение опрессовки отопления	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Включение отопления, опрессовка системы	Закрыта	12.2.20 12:21	13.2.20 12:21
10866	Холодное водоснабжение	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Плохой напор ХВС	Закрыта	12.2.20 11:53	13.2.20 11:53
10865	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Выбивает автомат внутри квартиры, требуется консультация	Закрыта	12.2.20 11:28	13.2.20 11:28
10864	Горячее водоснабжение	МИРМЕКС О О О Домофон, Обслуживание	Подключение нового счетчика ГВС к системе считывания. Заявка от Царионова В.А.	Закрыта	12.2.20 11:00	13.2.20 11:00
10863	Предоставить доступ в ТП для замены/поверки счётчика	Не назначен	Предоставить доступ в ТП для поверки теплосчетчика	Закрыта	12.2.20 10:37	13.2.20 10:37
10862	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	3 секция : не работают 2 лифта №№ 9489,9487	Закрыта	12.2.20 10:36	12.2.20 15:36
10861	Замена/ремонт пружины или доводчика двери подъезда	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Входная дверь в подъезд сильно стучит	Закрыта	12.2.20 10:05	13.2.20 10:05
10860	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	1 сек : Лифт № 7127 гремит при движении т.	Закрыта	11.2.20 22:11	12.2.20 3:11
10859	Лифт	Не назначен	Не работает лифт №43375552, стоит на 19 этаже.	Закрыта	11.2.20 17:14	11.2.20 22:14
10858	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Течет труба под раковиной	Закрыта	11.2.20 15:48	12.2.20 15:48
10857	Отопление	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Отключить отопление 12.02.20 - оформлено разрешение из УК	Закрыта	11.2.20 14:51	12.2.20 14:51
10856	Электрические сети	Гаджиев Салех В, Техник-электрик	Нет света	Закрыта	11.2.20 14:21	12.2.20 14:21
10855	Отопление	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Консультация.	Закрыта	11.2.20 12:31	12.2.20 12:31
10854	Холодное водоснабжение	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Жалоба на то, что у собственника стена темнеет от сырости. Предположение: стена граничит с шахтой мусоропровода, возможна протечка.	Закрыта	11.2.20 11:02	12.2.20 11:02
10853	Холодное водоснабжение	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Плохой напор воды ГВС	Закрыта	11.2.20 10:47	12.2.20 10:47
10852	Течь бачка унитаза	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Не работает сливной бачок,	Закрыта	11.2.20 10:22	12.2.20 10:22
10851	Не работает Эскалатор в Торговом Центре	Служба ремонта эскалаторов, Эскалаторная служба	ТЦ Молодёжный не работает эскалатор	Закрыта	11.2.20 9:48	12.2.20 9:48
10850	Прочие	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Сильно вытягивает воздух из квартиры вентиляция (проверить вентканалы и перезвонить о проверке)	Закрыта	10.2.20 23:05	11.2.20 23:05
10849	Канализация	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Засор на кухне	Закрыта	10.2.20 21:21	11.2.20 21:21
10848	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Отвалился провод от электросчетчика искрит	Закрыта	10.2.20 19:33	11.2.20 19:33
10847	Отопление	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Не греют батареи	Закрыта	10.2.20 19:29	11.2.20 19:29
10846	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Необходима консультация электрика	Закрыта	10.2.20 18:34	11.2.20 18:34
10845	Отопление	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Подтекает батарея	Закрыта	10.2.20 18:29	11.2.20 18:29
10844	Плохое качество воды	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Ржавая вода	Закрыта	10.2.20 17:50	13.2.20 17:50
10843	Электрические сети	Гаджиев Салех В, Техник-электрик	На электросчетчике сломана пломба	Закрыта	10.2.20 16:24	11.2.20 16:24
10842	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Перебои с электричеством	Закрыта	10.2.20 16:11	11.2.20 16:11
10841	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Заявка от сантехников 1 секция 10 этаж в ТП установить розетку	Закрыта	10.2.20 12:29	11.2.20 12:29
10840	Платные услуги	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Подтекает стиральная машинка	Закрыта	10.2.20 12:21	11.2.20 12:21
10839	Прочие	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Возле М-3 напротив подстанции на газоне паркуют автомобили	Закрыта	10.2.20 12:13	11.2.20 12:13
10838	Прочие	МИРМЕКС О О О Домофон, Обслуживание	3 секция не работает камера видеонаблюдения	Закрыта	10.2.20 11:55	11.2.20 11:55
10837	Электрические сети	Бойко Сергей Григорьевич, Электрик М4	Снять ограничения по электричеству (оплатили задолжность)	Закрыта	10.2.20 11:45	11.2.20 11:45
10836	Нет горячей воды	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Включить ГВС (оплатили задолжность)	Закрыта	10.2.20 11:36	10.2.20 15:36
10835	Проблемы в работе вентканалов	Соловьев Дмитрий Юрьевич, инженер по эксплуатации	Вентиляция в квартире работает только на приток воздуха. Требуется консультация инженеров	Закрыта	10.2.20 8:57	10.2.20 20:57
10834	Лифт	Не назначен	Не работает правый спец лифт, стоит на 1 этаже	Закрыта	10.2.20 8:21	10.2.20 13:21
10833	Поступает ржавая вода	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Вода желтого цвета	Закрыта	10.2.20 8:03	11.2.20 8:03
10832	Плохое качество воды	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Поступает ржавая вода	Закрыта	10.2.20 8:01	13.2.20 8:01