

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
10923	Поступает ржавая вода	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Идет ржавая вода	Закрыта	16.2.20 23:09	18.2.20 8:09
10922	Уборка подъезда	Сибаторкина Маргарита Анатольевна, Инженер по клинингу	Больше недели не было уборки на 20 этаже в 3 корпусе	Закрыта	16.2.20 20:45	18.2.20 8:45
10921	Стены	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	В квартире холодная стена - примыкающая к лестнице	В работе	16.2.20 18:58	18.2.20 8:58
10920	Лифт	Не назначен	1 корпус : не работает Лифт № 43375552	Закрыта	16.2.20 17:55	17.2.20 13:55
10919	Нет напора воды в кране ХВС	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Слабый напор ХВС	Закрыта	16.2.20 16:22	18.2.20 8:22
10918	Предоставить доступ в ТП .	Не назначен	Предоставить доступ в ТП для снятия показаний с ИПУ	Закрыта	16.2.20 15:39	18.2.20 8:39
10917	Пожарная сигнализация	Не назначен	Собственница кв. 72 видит дым из кв. 69 (3 этаж) т.	Закрыта	16.2.20 14:41	18.2.20 8:41
10916	Горячее водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Из крана ГВС течет холодная вода	Закрыта	16.2.20 14:12	18.2.20 8:12
10915	Течь под раковиной	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Течь под раковиной на кухне	Закрыта	16.2.20 12:40	18.2.20 8:40
10914	Холодное водоснабжение	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	На внутреннем коллекторе подтекает прокладка на гребенке	Закрыта	16.2.20 10:59	18.2.20 8:59
10913	Течь пожарного гидранта	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	На 5 этаже в подъезде течь пожарного гидранта	Закрыта	16.2.20 9:51	18.2.20 8:51
10912	Течь бачка унитаза	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Неисправность механизма бачка унитаза	Закрыта	16.2.20 9:43	18.2.20 8:43
10911	Засор канализационного отвода в кухне	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Засор канализационного отвода раковины на кухне. т.	Закрыта	16.2.20 9:35	18.2.20 4:35
10910	Застревание в лифте.	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	2 секция : застреание пассажира в лифте № 7129	Закрыта	16.2.20 4:26	18.2.20 8:26
10909	Стены	Дуплякин Александр Владимирович, Руководитель Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	Внутри помещения на фасадной стене вздулась краска. (была протечка?) Требуется визит инженера	Назначен исполнитель	15.2.20 22:50	18.2.20 8:50
10908	Лифт	Не назначен	1 корпус : не работает Лифт № 43375551	Закрыта	15.2.20 21:54	17.2.20 13:54
10907	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Нет ХВС, ГВС и электроэнергии	Закрыта	15.2.20 19:05	18.2.20 8:05
10906	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Холодные батареи	Закрыта	15.2.20 18:51	18.2.20 8:51
10905	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Холодные батареи	Закрыта	15.2.20 18:09	18.2.20 8:09
10904	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Подключить отопление в квартирах №№86, 877	Закрыта	15.2.20 15:02	18.2.20 8:02
10903	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Не назначен	Предоставить доступ для проверки теплового счетчика	Закрыта	15.2.20 14:15	18.2.20 8:15
10902	Неисправность входной двери	МИРМЕКС О О Домофон, Обслуживание	50 лет Октября д.7А п.1 - не работает домофон на входной двери.	Закрыта	15.2.20 13:55	17.2.20 13:55
10901	Холодное водоснабжение	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Плохой напор ХВС, ГВС	Закрыта	15.2.20 11:46	18.2.20 8:46
10900	Отсутствие света	Свеженцев Сергей А., Техник-электрик	Нет света	Закрыта	15.2.20 9:03	18.2.20 8:03
10899	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	1 секция лифт 400 20:00 остановлен для замены подшипников лебёдки (Иванов-механик)	Закрыта	14.2.20 22:05	17.2.20 13:05
10898	Прочие	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	2 секция 16 этаж дверь в лифтовой холл заменить поликарбонат на антивандальное стекло	В работе	14.2.20 21:22	18.2.20 8:22
10897	Прочие	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	2 секция 22 этаж на двери входа в лифтовой холл заменить поликарбонат на антивандальное стекло	В работе	14.2.20 20:02	18.2.20 8:02
10896	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Отключить отопление для проведения ремонтных работ	Закрыта	14.2.20 16:30	15.2.20 16:30
10895	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Требуется консультация сантехника	Закрыта	14.2.20 16:22	15.2.20 16:22
10894	Холодное водоснабжение	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Необходим доступ в ТП	Закрыта	14.2.20 16:17	15.2.20 16:17
10893	Плохое качество воды	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Из крана ХВС течет ржавая вода	Закрыта	14.2.20 16:03	17.2.20 16:03
10892	Лифт	Не назначен	Лифт крайний стоит на 1 этаже	Закрыта	14.2.20 12:40	14.2.20 17:40
10891	Прочие	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	2 секция вторая входная дверь сильно хлопает и скрипит	Закрыта	14.2.20 12:36	15.2.20 12:36
10890	Неисправность входной двери	Не назначен	Не работает система открывания калитки у охраны. .	Закрыта	14.2.20 8:38	14.2.20 13:38
10889	Неисправность входной двери	МИРМЕКС О О Домофон, Обслуживание	Не работает домофон у охраны. Во втором подъезде не открывается с устройства открытия охраны.	Закрыта	14.2.20 8:36	14.2.20 13:36
10888	Не работает Эскалатор в Торговом Центре	Не назначен	Остановился эскалатор - на подъем.	Закрыта	14.2.20 8:05	15.2.20 8:05
10887	Отсутствуют замки на входных дверях в подвал/чердак	Слепнев Ярослав Я, Хаус-мастер	Отсутствует замок -выход на кровлю. Следов взлома нет. Просто нет замка.	Закрыта	14.2.20 7:23	15.2.20 7:23
10886	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Не назначен	Предоставить доступ в ТП,для сверки показаний. Не согласна с показаниями в платёжке.	Закрыта	13.2.20 17:18	14.2.20 17:18
10885	Предоставить доступ в ТП для замены/проверки счётчика	Не назначен	Доступ в ТП - узнать параметры т/счетчика,для замены.	Закрыта	13.2.20 17:17	14.2.20 17:17
10884	Нет холодной воды	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Приехали домой,после долгого отсутствия, в кв.нет ХВС,ГВС.	Закрыта	13.2.20 14:49	14.2.20 14:49
10883	Нет холодной воды	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	Нет ХВС,ГВС. Очень хлопает доводчик - выход на лестницу. 7-этаж.	Закрыта	13.2.20 14:32	14.2.20 14:32
10882	Электрические сети	Бойко Сергей Григорьевич, Электрик М4	В ТЦ частично отключился свет. Охрана ТЦ.	Закрыта	13.2.20 12:45	14.2.20 12:45
10881	Электрические сети	Шепельский Олег Леонидович, электрик	Шепельский О.- отключение освещения вМОП, для замены автоматов во ВРУ.	Закрыта	13.2.20 10:25	14.2.20 10:25
10880	Другое	Вершалович Александр Иосифович, техник-сантехник	В ванной комнате слышно, как капает вода. Видимой течи нет.	Закрыта	13.2.20 8:18	15.2.20 8:18
10879	Нет напора воды в кране ГВС	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Почти не течет горячая вода из крана.	Закрыта	13.2.20 8:11	13.2.20 12:11