

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
10961	Засор канализационного отвода в кухне	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Засор раковины на кухне.	Закрыта	19.2.20 18:25	20.2.20 14:25
10960	Неисправна дверца мусоропровода	Гулюк Виталий Васильевич, техник по эксплуатации	Сломано загрузочное устройства мусоропровода -2-этаж.	Закрыта	19.2.20 18:00	19.2.20 23:00
10959	Предоставить доступ в ТП .	Не назначен	Предоставить доступ в ТП, для сверки показаний.	Закрыта	19.2.20 15:18	20.2.20 15:18
10958	Предоставить доступ в ТП для замены/поверки счётчика	Не назначен	Предоставить доступ в тп, для замены счетчика .	Закрыта	19.2.20 13:53	20.2.20 13:53
10957	Подключение ХВС,ГВС-начало ремонта.	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Включить ХВС,ГВС,свет. Начало ремонта. Разрешение на руках.Унитаз установлен.	Закрыта	19.2.20 10:58	20.2.20 10:58
10956	Электрические сети	Шепельский Олег Леонидович, электрик	Нет света в квартире. Со слов собственника не работает автомат в щитке на площадке. Просит навести порядок в э.щитке - все прикрутить,почистить.	Закрыта	19.2.20 10:56	20.2.20 10:56
10955	Электрические сети	Шепельский Олег Леонидович, электрик	Отключение света, в связи с модернизацией ВРУ. По сообщению Шепельского О.Л.	Закрыта	19.2.20 10:18	20.2.20 10:18
10954	Отопление	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Холодные приборы отопления.	Закрыта	19.2.20 9:55	20.2.20 9:55
10953	Горячее водоснабжение	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Из крана ГВС течет холодная вода.	Закрыта	19.2.20 9:19	20.2.20 9:19
10952	Горячее водоснабжение	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	Из крана ГВС течёт холодная вода.	Закрыта	19.2.20 9:18	20.2.20 9:18
10951	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Требуется консультация сантехника	Закрыта	18.2.20 22:39	19.2.20 22:39
10950	Отсутствие света	Свеженцев Сергей А., Техник-электрик	Первоначальное включение электричества	Закрыта	18.2.20 19:50	19.2.20 19:50
10949	Электрические сети	Николаев Александр Витальевич, Электрик М4	Не горит свет возле квартиры, разобрано потолочное покрытие 8(985)922-60-40	Закрыта	18.2.20 19:44	19.2.20 19:44
10948	Прочие	Чуйко Андрей А., специалист по благоустройству	2 секция 11 этаж на общем балконе грязь требуется уборка и ремонт 8(925)782-31-86	В работе	18.2.20 19:01	19.2.20 19:01
10947	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Требуется доступ к счетчикам воды	Закрыта	18.2.20 15:37	19.2.20 15:37
10946	Выбивает автомат	Свеженцев Сергей А., Техник-электрик	Выбивает автомат	Закрыта	18.2.20 13:56	19.2.20 13:56
10945	Отопление	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Требуется доступ в ТП	Закрыта	18.2.20 13:49	19.2.20 13:49
10944	Прочие	Дуплякин Александр Владимирович, Руководитель Службы Эксплуатации ЖК Тетрис	1 корпус 25 этаж дверь на лестницу не исправен доводчик	Закрыта	18.2.20 13:40	19.2.20 13:40
10943	Канализация	Надеев Владимир Ильич, Сантехник	Не поступает вода в бачок унитаза	Закрыта	18.2.20 13:31	19.2.20 13:31
10942	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Еле теплые батареи	Закрыта	18.2.20 12:53	19.2.20 12:53
10941	Прочие	Фарбатюк Дмитрий Николаевич, Хаусмастер	Выход на балкон болтается дверная ручка	Закрыта	18.2.20 12:43	19.2.20 12:43
10940	Электрические сети	Цыпленков Юрий Николаевич, Электрик М2	Не горит лампочка в квартирном холле 1 секция 22 этаж, 2 секция 23 этаж, 3 секция 7 этаж	Закрыта	18.2.20 12:23	19.2.20 12:23
10939	Течь с потолка в ванной/кухне	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	течь в ванной с вышерасположенной квартиры. Мокрая стена со стороны коридора.	Закрыта	18.2.20 4:08	19.2.20 4:08
10938	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Холодные приборы отопления.	Закрыта	17.2.20 19:23	18.2.20 19:23
10937	Течь бачка унитаза	Екимовских Николай В, Техник-сантехник	Не набирается вода в бачок унитаза.	Закрыта	17.2.20 17:21	18.2.20 17:21
10936	Засор канализационного отвода унитаза	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник М3	Засор унитаза.	Закрыта	17.2.20 17:13	18.2.20 17:13
10935	Появление трещин	Соловьев Дмитрий Юрьевич, инженер по эксплуатации	Трещины на балконе в месте примыкания балкона кв.№841.	В работе	17.2.20 16:54	17.2.20 21:54
10934	Отопление	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Включить подачу отопления на квартиру.	Закрыта	17.2.20 15:50	18.2.20 15:50
10933	Течь отопительного прибора	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Незначительная течь прибора отопления.	Закрыта	17.2.20 15:36	17.2.20 18:36
10932	Засор канализационного отвода в ванной	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	Подтекает унитаз.	Закрыта	17.2.20 14:55	18.2.20 10:55
10931	Не горит лампочка в подъезде	Цыпленков Юрий Николаевич, Электрик М2	Не горит лампочка -выход на кровлю 1-2-секция. Сломана ручка - выход из л/х в квартирный холл. - 22эт.	Закрыта	17.2.20 14:39	18.2.20 14:39
10930	Нет холодной воды	Не назначен	Нет ХВС,ГВС.	Закрыта	17.2.20 13:17	18.2.20 13:17
10929	Лифт	Не назначен	Стоит грузовой лифт. Звонил консьерж.	Закрыта	17.2.20 12:47	17.2.20 17:47
10928	Лифт	Иванов Андрей Иванович, механик по лифтам	Иванов. А. Произведена замена привода дверей кабины. Лифт №7129.	Закрыта	17.2.20 11:43	17.2.20 16:43
10927	Лифт	Каширин Алексей В., Механик Лифтпро	Стоит лифт №7128 на 11-эт. -хлопает дверьми.	Закрыта	17.2.20 11:38	17.2.20 16:38
10926	Холодное водоснабжение	Екимовских Николай В, Техник-сантехник	Течет смывной бачек.	Закрыта	17.2.20 11:23	18.2.20 11:23
10925	Течь смесителя в ванной	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Течь из под смесителя в ванной.	Закрыта	17.2.20 9:33	18.2.20 9:33
10924	Лифт	Не назначен	1 корпус : не работает Лифт № 43375551	Закрыта	17.2.20 8:01	17.2.20 13:01