

№ заявки	Вид заявки	Ответственный	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
11630	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Карта света выдает ошибку телефон	Закрыта	19.4.20 23:47	21.4.20 8:47
11629	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Не работают розетки в квартире	Закрыта	19.4.20 14:38	21.4.20 8:38
11628	Электрические сети	Шепельский Олег Леонидович, электрик	Нет напряжения на в водном устройстве лифтов	Закрыта	19.4.20 9:20	21.4.20 8:20
11627	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	Выбивает автомат	Закрыта	18.4.20 21:26	21.4.20 8:26
11626	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Не назначен	Проверка дублера по показанию счетчиков	Закрыта	18.4.20 11:12	21.4.20 8:12
11625	Электрические сети	Не назначен	Нет напряжения для движения лифта.	Закрыта	18.4.20 10:06	21.4.20 8:06
11624	Электрические сети	Гутчин Виктор Евгеньевич, техник - электрик	отключилась эл-ка	Закрыта	18.4.20 7:24	21.4.20 8:24
11623	Электрические сети	Шепельский Олег Леонидович, электрик	Остановился лифт №1 левый - не хватает напряжения.	Закрыта	17.4.20 19:07	18.4.20 19:07
11622	Электрические сети	Середенко Николай Николаевич, Электрик МЗ	нет электричества в квартире	Закрыта	17.4.20 16:07	18.4.20 16:07
11621	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	течь с душевой кабины	Закрыта	17.4.20 15:58	18.4.20 15:58
11620	Техническое обслуживание	Не назначен	свист в тех.помещение 25 этаж	Закрыта	17.4.20 15:00	18.4.20 15:00
11619	Пожарная сигнализация	Не назначен	сработала пожарная сигнализация	Закрыта	17.4.20 14:37	18.4.20 14:37
11618	Отопление	Не назначен	потек трех ходовой кран	Закрыта	17.4.20 13:06	17.4.20 16:06
11617	ПАРКИНГ	Не назначен	не горит лампочка над машиноместом в паркинге 39	Закрыта	17.4.20 12:56	18.4.20 12:56
11616	Холодное водоснабжение	Жураковский Василий Дмитриевич, техник-сантехник	подмес горячей воды в холодную	Закрыта	17.4.20 12:24	18.4.20 12:24
11615	Другое	Не назначен	в торговом центре не работает эскалатор	Закрыта	17.4.20 11:17	19.4.20 11:17
11614	Горячее водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	из кранов идет ржавая вода	Закрыта	17.4.20 7:30	18.4.20 7:30
11613	Спецучасток ГИС (венканалы, дымоходы)	Не назначен	на кухне обратная вытяжка. Все запахи в квартире	Закрыта	16.4.20 22:16	17.4.20 10:16
11612	Превышение уровня шума	Не назначен	жалоба на соседей сверху целый день стучат	Закрыта	16.4.20 21:51	17.4.20 21:51
11611	Отопление	Не назначен	Из горячего и холодного крана течет горячая вода	Закрыта	16.4.20 21:06	17.4.20 21:06
11610	Отопление	Туркс Николай Александрович, техник-сантехник	течь смесителя душевой кабины	Закрыта	16.4.20 20:43	17.4.20 20:43
11609	Лифт	Не назначен	не слышат сигнализацию на 24 этаже	Закрыта	16.4.20 20:37	17.4.20 1:37
11608	Санитарное состояние	Не назначен	Не производится уборка на этаже	Закрыта	16.4.20 19:45	17.4.20 19:45
11607	Техническое обслуживание	Царионов Вадим Алибекович, Ведущий инженер	20 этаж 3 секция вырваны доводчики двери 4 этаж 2 секция сломана дверь около лифта	В работе	16.4.20 16:00	17.4.20 16:00
11606	Электрические сети	Цыпленков Юрий Николаевич, Электрик М2	Не горит лампочка во 2 секции на 8 этаже кв. 294 и на 5 этаже кв 262	Закрыта	16.4.20 15:50	17.4.20 15:50
11605	ПАРКИНГ	Не назначен	Не горит лампочка на парковочном месте № 168	Закрыта	16.4.20 15:34	17.4.20 15:34
11604	Лифт	Вотановский Павел Алексеевич, Дежурный механик	Администратор с большой воскресенской дом 1 секция 2 сообщил, что стоит пассажирский лифт	Закрыта	16.4.20 15:21	16.4.20 20:21
11603	Холодное водоснабжение	Беликов Вадим Николаевич, техник-сантехник	Неправильное подсоединение труб. Из горячей идет холодная вода. Из холодной горячая телефон:	Закрыта	16.4.20 14:29	17.4.20 14:29
11602	Пожарная сигнализация	Не назначен	Не слышно сигнала пожарной сигнализации во многих квартирах во 2 подъезде. в том числе и в кв. № 429	В работе	16.4.20 11:23	17.4.20 11:23
11601	Отопление	Екимовских Николай В, Техник-сантехник	подтекание трубы отопления батареи	Закрыта	16.4.20 9:30	16.4.20 12:30
11600	Другое	Служба Безопасности М-2, Охрана	курение на балконе. дым летит в окна. Телефон звонившего	Закрыта	16.4.20 8:36	18.4.20 8:36
11599	Холодное водоснабжение	Романенко Сергей Михайлович, Сантехник МЗ	Течь воды в стояке	Закрыта	16.4.20 8:29	17.4.20 8:29
11598	Электрические сети	Лепехин Иван А, техник-электрик	Нет света в квартире. Проверил электропитание. Замена автомата	Закрыта	16.4.20 8:10	17.4.20 8:10