

## Дефектовочная ведомость\_2021/04/06-01

Комиссия в составе:

Представителей управляющей компании ООО «Жилэксплуатация»

Руководитель отдела качества

Шиков А.А.

Руководитель службы эксплуатации

Чермашенцев Г.А.

Собственник (представитель) кв. № 78Ведякина Ю.А.Собственник (представитель) кв. № 46Таррас А.П.

Рассмотрев Акт\_2021/04/05-01 «Обследования мест общего пользования» от 05 апреля 2021 г. составила ведомость объемов ремонтных работ мест общего пользования по программе «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области. Мой подъезд», расположенных по адресу Московская область, г. Красногорск, ул. Королева, д. 1:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Общий объем
1.	Демонтаж деревянных оконных проемов на лестничной клетке общей площадью 15,36 м <sup>2</sup> .	шт.	16
2.	Установка оконных блоков из ПВХ глухих на лестничной клетке общей площадью 15,36 м <sup>2</sup> .	шт.	16
3.	Демонтаж деревянных дверей выхода на переходной балкон из тамбуров лестничной клетки и лифтового холла общей площадью 60,0 м <sup>2</sup> .	шт.	30
4.	Установка дверей металлических на переходной балкон из тамбуров лестничной клетки и лифтового холла с доводчиками общей площадью 60,0 м <sup>2</sup> .	шт.	30
5.	Замена светильников на светодиодные в лифтовом холле	шт.	16
6.	Замена светильников на светодиодные в тамбурах выхода на переходной балкон	шт.	30
7.	Замена светильников на светодиодные в коридоре К1 по одному на этаж	шт.	16
8.	Замена/установка светодиодных светильников на входе в подъезд и на выходе с пожарной лестницы	шт.	4
9.	Установка/ замена светильников на светодиодные в вестибюле и в тамбуре входа в подъезд	шт.	6
10.	Установка светильника на лестничной клетке в зоне выхода на тех.этаж	шт.	1

11.	Прокладка кабельной продукции в лотках или гофротрубе в местах замены светильников	м.п.	85,0
12.	Ремонт покрытия пола толщиной до 30 мм цементно-песчаными растворами	м <sup>2</sup>	6,0
13.	Частичная шпаклевка поверхностей стен и потолков	м <sup>2</sup>	450,0
14.	Очистка, грунтовка, окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков входной группы, выхода с пожарной лестницы, вестибюль, коридоры К1, К3, тамбуры выхода на переходной балкон, лестничной клетки	м <sup>2</sup>	660,0
15.	Окраска поручней металлических	м <sup>2</sup>	6,30
16.	Грунтовка, окраска дверей на входе в подъезд, пожарного выхода, тамбура вестибюля, труб отопления	м <sup>2</sup>	132,0
17.	Очистка, грунтовка, окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, откосов входной группы, выхода с пожарной лестницы, вестибюль, коридоры К1, К3, тамбуры выхода на переходной балкон, лестничной клетки.	м <sup>2</sup>	1408,0

Подписи комиссии

Представителей управляющей компании ООО «Жилэксплуатация»

Руководитель отдела качества

Руководитель службы эксплуатации

Собственник (представитель) кв. № 78

Собственник (представитель) кв. № 46



Шиков А.А.

Чермашенцев Г.А.