

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус	Начало	Окончание
1	19864	Другое	9 эт.течь с тех.шкафа	В работе	20.6.21 19:17	23.6.21 8:17
2	19863	Холодное водоснабжение	Течь стояка ХВС	Закрыта	20.6.21 16:21	22.6.21 8:21
3	19862	Электрические сети	Не хватает напряжения	Закрыта	20.6.21 13:25	22.6.21 8:25
4	19861	Электрические сети	Нет света в кв	Закрыта	20.6.21 11:31	22.6.21 8:31
5	19860	Горячее водоснабжение	Свищ на ГВС	Закрыта	20.6.21 8:42	22.6.21 8:42
6	19859	Холодное водоснабжение	Капает с потолка в ванной	Закрыта	20.6.21 7:06	22.6.21 8:06
7	19858	Холодное водоснабжение	Течь сверху в районе стояка	В работе	19.6.21 17:39	22.6.21 8:39
8	19857	Холодное водоснабжение	Вода в кладовке №2.24 (051) на минус 2 эт. Необходимо откачать и высушить кладовку	В работе	19.6.21 17:30	22.6.21 8:30
9	19856	Текущий ремонт	Собственник переживает по поводу отсутствия сезонного ремонта входной группы	В работе	19.6.21 11:06	22.6.21 8:06
10	19855	Холодное водоснабжение	Слабый напор холодной воды	Закрыта	19.6.21 10:57	22.6.21 8:57
11	19854	Горячее водоснабжение	Очень слабый напор горячей воды	Закрыта	19.6.21 10:40	22.6.21 8:40
12	19853	Прочие	Забит мусоропровод в районе 10-11 этажа	Закрыта	19.6.21 9:38	22.6.21 8:38
13	19852	Лифт	Не работает лифт	Закрыта	19.6.21 9:28	21.6.21 13:28
14	19851	Электрические сети	Нет света в кв.	Закрыта	18.6.21 22:24	22.6.21 8:24
15	19850	Холодное водоснабжение	Замена смесителя	Закрыта	18.6.21 18:15	19.6.21 18:15
16	19849	Горячее водоснабжение	Нет воды	Закрыта	18.6.21 14:51	19.6.21 14:51
17	19848	Предоставление доступа в тех. помещение для снятия показаний ипу	Предоставить доступ	Закрыта	18.6.21 10:26	19.6.21 10:26
18	19847	Горячее водоснабжение	Нет ГВС	В работе	18.6.21 9:50	19.6.21 9:50
19	19846	Канализация	Течь стояка	Закрыта	18.6.21 9:28	19.6.21 9:28
20	19845	Другое	Не работает ключ на входной калитке	Закрыта	18.6.21 9:12	20.6.21 9:12
21	19844	Электрические сети	Активировать дополнительную розетку	Закрыта	18.6.21 9:09	19.6.21 9:09
22	19843	Холодное водоснабжение	Течь стояка ХВС	Закрыта	18.6.21 2:58	19.6.21 2:58
23	19842	Электрические сети	В 1 подъезде на 11 этаже в лифтовом холле не горят светильники	Закрыта	17.6.21 19:26	18.6.21 19:26
24	19841	Горячее водоснабжение	Течь полотенцесушителя	Закрыта	17.6.21 18:04	18.6.21 18:04
25	19840	Текущий ремонт	Сломан доводчик на входной подъездной двери	Закрыта	17.6.21 15:00	18.6.21 15:00
26	19839	Горячее водоснабжение	Высокое давление воды уменьшить давление	Закрыта	17.6.21 11:57	18.6.21 11:57
27	19838	Горячее водоснабжение	Пролить стояк ГВС (завоздушенность)	Закрыта	17.6.21 9:44	18.6.21 9:44
28	19837	Электрические сети	Подключится к счетчику(проведена новая проводка)	Закрыта	17.6.21 9:18	18.6.21 9:18
29	19836	Электрические сети	На 4 этаже в кварт. холле мигает лампочка	Закрыта	16.6.21 22:28	17.6.21 22:28
30	19835	Горячее водоснабжение	Установить водонагреватель	В работе	16.6.21 17:52	17.6.21 17:52
31	19834	Холодное водоснабжение	На кухне под раковиной на стыке труб капает вода	Закрыта	16.6.21 17:26	17.6.21 17:26
32	19833	Холодное водоснабжение	Включить воду	Закрыта	16.6.21 17:04	17.6.21 17:04
33	19832	Отопление	Отключить отопление	Закрыта	16.6.21 16:21	17.6.21 16:21
34	19831	Горячее водоснабжение	Из крана капает горячая вода	Закрыта	16.6.21 14:39	17.6.21 14:39
35	19830	Горячее водоснабжение	Слабый напор ГВС	Закрыта	16.6.21 13:36	17.6.21 13:36
36	19829	Прочие	Сломан замок на почтовом ящике	Закрыта	16.6.21 12:55	17.6.21 12:55
37	19828	Горячее водоснабжение	При включении душа подтекает труба в душевой кабине	Закрыта	16.6.21 12:27	17.6.21 12:27
38	19827	Электрические сети	В лифт. холле на 7 этаже мигает лампочка	Закрыта	16.6.21 12:00	17.6.21 12:00
39	19826	Горячее водоснабжение	Во всём доме нет горячей воды	Закрыта	16.6.21 11:18	17.6.21 11:18
40	19825	Электрические сети	Не работает часть розеток	Закрыта	16.6.21 10:59	17.6.21 10:59
41	19824	Горячее водоснабжение	Течь полотенцесушителя	Закрыта	16.6.21 10:25	17.6.21 10:25
42	19823	Горячее водоснабжение	Поменять 2 крана ГВС на полотенцесушитель	В работе	16.6.21 9:58	17.6.21 9:58
43	19822	Канализация	Пекарня "буханка" засор канализации Охрана	Закрыта	16.6.21 9:46	17.6.21 9:46
44	19821	Прочие	Заблокирована дверь выхода на балкон (пожарный выход)	Закрыта	16.6.21 9:39	17.6.21 9:39
45	19820	Прочие	Со стороны детской площадки, дерево напротив окна кв.71 закрывает свет. Просят спилить ветки перекрывающие доступ света в окна	В работе	16.6.21 9:24	17.6.21 9:24
46	19819	Холодное водоснабжение	Замена крана на гребёнке в квартире	Закрыта	16.6.21 8:58	17.6.21 8:58
47	19818	Горячее водоснабжение	Течь из трубы водонагревателя	Закрыта	16.6.21 8:36	17.6.21 8:36
48	19817	Холодное водоснабжение	По стене в комнате льется вода	Закрыта	15.6.21 20:35	16.6.21 20:35
49	19816	Горячее водоснабжение	Нет ГВС	Закрыта	15.6.21 16:03	16.6.21 16:03
50	19815	Прочие	Перед домом удалить сухой орешник	В работе	15.6.21 15:59	16.6.21 15:59
51	19814	Электрические сети	Пропал свет	Закрыта	15.6.21 15:40	16.6.21 15:40
52	19813	Санитарное состояние	Не проводится уборка на 8 этаже	Закрыта	15.6.21 13:10	16.6.21 13:10
53	19812	Электрические сети	В лифтовом холле моргает светильник	Закрыта	15.6.21 12:41	16.6.21 12:41
54	19811	Пожарная сигнализация	Сработка пожарной сигнализации	Закрыта	15.6.21 12:18	16.6.21 12:18

55	19810	Платные услуги	Засор ванна кухня	Закрыта	15.6.21 11:52	16.6.21 11:52
56	19809	Платные услуги	Отключить ГВС и ХВС	Закрыта	15.6.21 11:28	16.6.21 11:28
57	19808	Горячее водоснабжение	Нет напора ГВС	Закрыта	15.6.21 10:15	16.6.21 10:15
58	19807	Холодное водоснабжение	Мокрый стояк ХВС ранее ставили хомут	В работе	15.6.21 10:03	16.6.21 10:03
59	19806	Холодное водоснабжение	Ржавая ХВС	Закрыта	15.6.21 9:26	16.6.21 9:26
60	19805	Горячее водоснабжение	Течь по стояку по соединению	Закрыта	15.6.21 9:18	16.6.21 9:18
61	19804	Прочие	Входная дверь в подъезд не работает доводчик	Закрыта	15.6.21 9:08	16.6.21 9:08
62	19803	Платные услуги	Отключить ГВС ХВС	Закрыта	15.6.21 8:27	16.6.21 8:27
63	19802	Прочие	Сломалась входная дверь в подъезд не закрывается	Закрыта	15.6.21 7:45	16.6.21 7:45
64	19801	Текущий ремонт	4 этаж отлетела плитка в лифтовом холле с правой стороны	Закрыта	15.6.21 6:26	16.6.21 6:26
65	19800	Электрические сети	Нет света в кв.	Закрыта	14.6.21 20:58	15.6.21 20:58
66	19799	Холодное водоснабжение	Течь в душевой кабине	Закрыта	14.6.21 20:52	15.6.21 20:52
67	19798	Холодное водоснабжение	Течь с потолка	Закрыта	14.6.21 17:06	15.6.21 17:06
68	19797	Канализация	Течь из унитаза	В работе	14.6.21 13:57	15.6.21 13:57
69	19796	Электрические сети	Нет света в кв.	Закрыта	14.6.21 13:30	15.6.21 13:30
70	19795	Электрические сети	Перерезано заземление в щитке	Закрыта	14.6.21 12:27	15.6.21 12:27
71	19794	ПАРКИНГ	ММ-40 не горит светильник	Закрыта	14.6.21 11:57	15.6.21 11:57
72	19793	Канализация	Неприятный запах канализации	Закрыта	14.6.21 11:54	15.6.21 11:54
73	19792	Текущий ремонт	1 подъезд входная дверь не работает доводчик	Закрыта	14.6.21 10:22	15.6.21 10:22
74	19791	Электрические сети	2 подъезд на входе не горит лампа	Закрыта	14.6.21 10:20	15.6.21 10:20
75	19790	Санитарное состояние	Выбрасывают мусор с окон,просьба убрать	Закрыта	14.6.21 10:18	15.6.21 10:18
76	19789	Лифт	ТЦ "Молодёжный" не работает эскалатор Охрана	Закрыта	14.6.21 8:07	14.6.21 13:07