

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	7572	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет прохладная вода.	Выполнено
2	7573	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор раковины на кухне вода не уходит	Выполнено
3	7574	отопление	протечка радиатора на кухне	Выполнено
4	7575	электроснабжение(освещение)	нет света в квартирном холле /звонить в кв91 откроют двери	Выполнено
5	7576	горячее водоснабжение (ГВС)	Плохой напор ГВС в квартире. Идёт сначала холодная вода вместо ГВС // ответ : Забиты фильтры , нужно почистить.	Выполнено
6	7577	горячее водоснабжение (ГВС)	слабый напор ГВС	Выполнено
7	7578	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка возле канализационной трубы, у соседей снизу капает с потолка.	Выполнено
8	7579	холодное водоснабжение (ХВС)	необходимо открыть щиток для поверки	Выполнено
9	7580	электроснабжение(освещение)	проблемы со светом, розетки работают, свет не горит//связаться с заявителем.	Выполнено
10	7581	двери	Не закрыты несколько секций почтовых ящиков на 1 этаже	Выполнено
11	7582	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	не работает трубка домофона	Новое
12	7583	холодное водоснабжение (ХВС)	запах сырости. Квартира смежная с техническим помещением//нет звонка, позвонить по телефону	Выполнено
13	7584	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС по очереди то по стояку в ванной , то на кухне. Сейчас дома	Выполнено
14	7585	электроснабжение(освещение)	в сети напряжение около 250 Вольт	В работе
15	7586	электроснабжение(освещение)	На 15 этаже искрит счетчик в 74 квартире выбирает	Выполнено
16	7587	электроснабжение(освещение)	перегорела лампа на 15 этаже	Выполнено
17	7588	горячее водоснабжение (ГВС)	течь в коробе / на трубе п/сушителя - на вентеле	Выполнено
18	7589	электроснабжение(освещение)	в туалете хотят сделать розетку, одна розетка в комнате не запитана	Выполнено
19	7590	горячее водоснабжение (ГВС)	11.06 будет замена и поверку счетчика ХГВС и тепла нужен доступ.	В работе
20	7591	МАФ(малые архитектурные формы-лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	установить баскетбольное кольцо на площадке.	Новое
21	7592	электроснабжение(освещение)	нет э/энергии по всей квартире, у соседей есть свет	Выполнено
22	7593	интернет/ ТВ / видеонаблюдение	Предоставить доступ к видеонаблюдению за 3 и 4 июня.//	Отменено
23	7594	электроснабжение(освещение)	захлопнули (дверь крыло от лифта ) утверждают , что у электриков есть ключи	Выполнено
24	7595	электроснабжение(освещение)	В ГРУЗОВОМ ЛИФТЕ - оторвана лампа.	Новое
25	7596	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка под умывальником, слив\желательно 07.06 с утра, созвониться	Выполнено
26	7597	горячее водоснабжение (ГВС)	ХВС идет периодами и ржавая в течении последней недели, слабое давление ХВС	Выполнено
27	7598	холодное водоснабжение (ХВС)	в подъезде протечка по трубам	Выполнено
28	7599	электроснабжение(освещение)	просят проверить электроснабжение , отключились розетки , заявитель дома 17-30 , просит предварительно связаться \\ повтор	Выполнено
29	7600	двери	сорваны с петель почтовые ящики, 15,13,14 квартиры б\й и 7й этажи	Выполнено
30	7601	электроснабжение(освещение)	Не работает светильник на площадке 2 подъезд 6 этаж/	Выполнено
31	7602	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен доступ к счетчику. Проверка счетчиков	Выполнено
32	7603	отопление	Течь из радиатора в комнате. Кран на радиаторе пропускает.Проверяли систему отопления	Выполнено
33	7604	холодное водоснабжение (ХВС)	Доступ к ИПУ для проверки	Выполнено
34	7605	горячее водоснабжение (ГВС)	В зале подводка отопления расположена криво, хотя проконсультироваться как исправить.	Выполнено
35	7606	горячее водоснабжение (ГВС)	открыть счетчики -10 минут \\ подойдет	Выполнено
36	7607	окна	Возможно ли сделать панорамные окна на балконе. и изменить фасад ?	Выполнено
37	7608	холодное водоснабжение (ХВС)	У соседа протечка (359 кв) , мокрая стена в комнате справа при входе, стена, смежная с заявителем (ванная). Будет в 18.30	Выполнено
38	7609	горячее водоснабжение (ГВС)	Заменить редуктор. Связаться предварительно, уточнить время прихода и что купить	Выполнено

39	7610	горячее водоснабжение (ГВС)	Посмотреть показания ГВС , начислено много, квартира нежилая. Связаться	Выполнено
40	7611	МАФ(малые архитектурные формы- лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	сломали лавочку	В работе
41	7612	лифты	на 1 эт лифт пассажирский правый - открыт сутки , левый- пассажирский лифт - доезжает на 1 эт -гаснет свет	Выполнено
42	7613	электроснабжение(освещение)	на этаже моргает лампа в квартирном холле	Выполнено
43	7614	уборка	не убраны строительные ленты на стенах 26 этажа после малярных работ	Выполнено
44	7615	лифты	в центральном лифте сломан вентилятор	Новое
45	7616	отопление	замена радиатора отопление нужна консультация	Выполнено
46	7617	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужно посмотреть канализационную трубу в туалете . Что то стало отпадать от нее. Сейчас дома.	Выполнено
47	7618	электроснабжение(освещение)	в тамбуре перегорели лампочки	В работе
48	7619	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС ржавая	Выполнено
49	7620	горячее водоснабжение (ГВС)	Снять показания счётчиков. Будет ждать у подъезда.	Выполнено
50	7621	электроснабжение(освещение)	Не горит свет на 25 этаже возле кв 439/повторная, перенести датчик движения внутрь тамбура или убрать	Выполнено
51	7622	холодное водоснабжение (ХВС)	В бачке и посудомойке ржавая вода и странные звуки в трубах	Выполнено
52	7623	холодное водоснабжение (ХВС)	засор в унитазе	Выполнено
53	7624	горячее водоснабжение (ГВС)	доступ к счетчикам /08.06. с 13- до 15-00 - заявитель позвонит//Заявитель попросил доступ к счетчикам. Мастер уже на месте/	Выполнено
54	7625	электроснабжение(освещение)	В подъезде № 2 на бэтаже напротив квартиры № 104 заменить плафон на белый и целый, этот жёлтый и битый \\ повтор 08,06	Новое
55	7626	горячее водоснабжение (ГВС)	Грязная вода,мутная.//08.06 повторное обращение	Выполнено
56	7627	холодное водоснабжение (ХВС)	Не работают отсекающие краны ХГВС	Выполнено
57	7628	электроснабжение(освещение)	При включении стиральной машины, выбивает пробки. Предварительно связаться и обговорить время прихода	Выполнено
58	7629	электроснабжение(освещение)	Перепады напряжения	Выполнено
59	7630	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХГВС	Отменено
60	7631	горячее водоснабжение (ГВС)	доступ к счётчикам ХГВС , для снятия контрольных показаний .	Выполнено
61	7632	холодное водоснабжение (ХВС)	Ржавая вода ХГВС	Выполнено
62	7633	стены	устранить потечи на стенах после протечки в коробе где трубы	Новое
63	7634	стены	трещина на стене напротив квартиры	Новое
64	7635	электроснабжение(освещение)	сгорела розетка в квартире в спальне - дома после 15-00	В работе
65	7636	холодное водоснабжение (ХВС)	предоставить доступ к счетчикам хвс и гвс будут делать замену	Выполнено
66	7637	холодное водоснабжение (ХВС)	Акт о проделанной работе 05.06.	Выполнено
67	7638	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС	Выполнено
68	7639	уборка	надо потравить пауков на фасаде дома	Выполнено
69	7640	пожарный водопровод	Сработала пожарная сигнал-я в подъезде	Выполнено
70	7641	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	не работает вытяжка на этаже ,в подъезде	Новое
71	7642	уборка	Мусор на парковке и вокруг нее	Выполнено
72	7643	холодное водоснабжение (ХВС)	Поменять редукторы, куплены, после 15.00 завтра	Выполнено
73	7644	горячее водоснабжение (ГВС)	замена редуктора давления, связаться	Выполнено
74	7645	лифты	2й лифт справа при входе в подъезд, не работает	Новое
75	7646	лифты	Не работают оба лифта	Выполнено
76	7647	отопление	на 09,06 на 9 утра, для подключения отопления// 09.06 Подключают радиаторы отопления, нужна опломбировка. Всё оплачено	Выполнено
77	7648	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужно открыть техпомещение для поверки счетчиков	Выполнено
78	7650	двери	на крышу над детским клубом упала дорогая игрушка, просят достать	Новое
79	7651	холодное водоснабжение (ХВС)	ХВС идет ржавого цвета.	Выполнено
80	7652	электроснабжение(освещение)	башня №2, нет света в подъезде и в квартирах	Выполнено

81	7653	уборка	за домом сухое дерево, необходимо спилить	В работе
82	7654	холодное водоснабжение (ХВС)	ТЕЛЕФОНОГРАММА № 228 от 09.06,. Водоканал сообщает, что 10.06.2022г с 14:00 будет производится промывка наружных водопроводных сетей по адресу Советская 1, подписал Масягин, передала Бухарова	Новое
83	7655	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
84	7656	холодное водоснабжение (ХВС)	куплен счетчик ХВС, просят установить	Выполнено
85	7657	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире . В кв 646 6 этаж так же нет света.	Выполнено
86	7658	уборка	просьба убрать рекламу с лифта	Выполнено
87	7659	холодное водоснабжение (ХВС)	в 71 квартире протечка, топят 64 кв по потолку	Новое
88	7660	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка ХВС с потолка в комнате. // заявитель заявку отменил.	Отменено
89	7661	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХГВС в квартире	Выполнено
90	7662	двери	доступ в тех помещение где теплосчетчик, доступ предоставлен-заявитель проинформирован	Выполнено
91	7663	электроснабжение(освещение)	нет э/энергии по всей квартире, закрыт щиток //разрядился телефон, домофон не работает, когда подойдут, постучать в квартиру	Выполнено
92	7664	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка ХВС -2 этаж,на парковке(вых, ближе к Молодежная 2) . Нужна гидроизоляция, сырость, лужи. Предыдущая заявка не выполнена	Выполнено
93	7665	перекрытия	Провести осмотр квартиры , составить акт ( была ли проведена самостоятельно перепланировка , ремонт,перенос стен). Предварительно позвонить	Выполнено
94	7666	электроснабжение(освещение)	Замена лампочки на 2 этаже	Выполнено
95	7667	холодное водоснабжение (ХВС)	на лестничной площадке 5 этажа сильный запах канализации	Выполнено
96	7668	электроснабжение(освещение)	не работает розетка в квартире (приборы включаются и выключаются)	Выполнено
97	7669	лифты	Не работает лифт для пожарной команды. Не работает кнопка закрывания двери.	Выполнено
98	7670	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Не работает вентканал в санузле.	Новое
99	7671	холодное водоснабжение (ХВС)	Просят открыть техпомещение , чтобы сфотографировать показания прибора учета ХГВС. В данное время дома.	Выполнено
100	7672	электроснабжение(освещение)	Замена лампочки в холле на 11 этаже	Выполнено
101	7673	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире.	Выполнено
102	7674	электроснабжение(освещение)	Нет электричества в квартире	Выполнено
103	7675	кровля	Протечка кровли на потолке.	Новое
104	7676	холодное водоснабжение (ХВС)	не поступает вода в смыв.бачек	Выполнено
105	7677	горячее водоснабжение (ГВС)	из горячего крана течет ржавая вода	Выполнено
106	7678	отопление	отключить п\сушитель, созвониться по доступу в адрес	В работе
107	7679	лифты	не работает правый лифт\ работы по ремонту ведутся	Новое
108	7680	электроснабжение(освещение)	Вопрос по электрике и водоснабжению, просьба перезвонить.	Новое
109	7681	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь отсекающего крана ХВС .(при открытии крана течет вода струйкой)	Выполнено
110	7682	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Не работает трубка домофона	Новое
111	7683	электроснабжение(освещение)	Замена лампочки на 4 этаже в подъезде.	Новое
112	7684	холодное водоснабжение (ХВС)	Капает с верху в коробе. Ранее капало с 118 кв.	Выполнено
113	7685	холодное водоснабжение (ХВС)	проверка счетчиков ХГВС	Выполнено
114	7686	уборка	необходима уборка придомовой территории возле парковки	Отменено
115	7687	горячее водоснабжение (ГВС)	11.06 22 открыть доступ для опломбировки ИПУ ХГВС. и отопления -\ перезвонить по приходу специалиста	В работе
116	7688	холодное водоснабжение (ХВС)	снять контрольные показания хвс и гвс	Выполнено

			доступ к сантехническим ящикам ,сантехнические комнаты, завтра 9:00 были открыты. 1 подъезд - кв 36 - 6 этаж, кв 40 - 6 этаж, кв 53 без этажа, кв 77 - 10 этаж, кв 81 - этаж 10, кв 130 - этаж 14, кв 134 - 15 этаж, кв 163 без этажа, кв 167 нет этажа, 169 - 18 этаж, кв 175 - 19 этаж, кв 176 - 19 этаж, кв 180 - 19 этаж, кв 181 - 19 этаж, кв 184 - 19 этаж, кв 185 - 19 этаж, кв 218 нет этаж, кв 234 - 24 этаж, кв 235 - этаж 24. кв 239 этаж 24. кв 249 этаж 25. 2 подъезд - 263 3 этаж, 257 2 этаж, 272 4 этаж, 281 без этажа, 293 без этажа , 361 12 этаж, 372 12 этаж, 375 14 этаж, 379 14 этаж, 405 17 этаж, 436 2 0 этаж, 440 20 этаж, 3 подъезд - 498 2 этаж, 560 8 этаж, 618 14 этаж, 637 16 этаж, 662 19 этаж, 667 19 этаж, 674 20 этаж , 692 без этажа, 719 24 этаж 4 подъезд - 773 5 этаж, 833 11 этаж, 850 12 этаж, 874 14 этаж, 881 15 этаж, 889 без этажа, 978 без этажа, 984 24 этаж, 988 без этажа	
117	7689	холодное водоснабжение (ХВС)		В работе
118	7690	электроснабжение(освещение)	Замена 2-ух розеток.	Новое
119	7691	электроснабжение(освещение)	необходимо заменить автомат дифференциального тока, все приобрели	Выполнено
120	7692	электроснабжение(освещение)	Магазин Фреш фрот нет света частично.	Выполнено
121	7693	полы	На 1 этаже разбита плитка её необходимо отремонтировать.	Новое
122	7694	холодное водоснабжение (ХВС)	Заниженное давление ХВС в ванне.	Выполнено
123	7695	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает из канализационной трубы , паркинг - минус 1 этаж , возле парковочного места 92 .	Выполнено
124	7696	мусоропровод	забит мус \ провод	Выполнено
125	7697	холодное водоснабжение (ХВС)	Заниженное давление ХГВС в ванной.	Выполнено
126	7698	двери	нужен доступ к счетчикам .	Выполнено
127	7699	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужен доступ к техпомещению для проверки счетчиков. // по информации специалиста - техпомещение с решеткой открыто, можно не звонить.	Выполнено
128	7700	электроснабжение(освещение)	нет эл. энергии в розетках	Новое
129	7701	уборка	претензия от жильца - выходной день, с раннего утра косят траву, шумно; просьба проводить подобные работы в будний день	Выполнено
130	7702	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка ГВС ванне - сорвало кран	В работе
131	7703	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен АКТ о затоплении	Новое
132	7704	холодное водоснабжение (ХВС)	необходимо открыть счетчики водоснабжения на 25 этаже для замены счетчика. // Повторное обращение в 17:51. // Специалист подошёл по адресу.	Выполнено
133	7705	лифты	застревание в лифте	Выполнено
134	7706	электроснабжение(освещение)	Торговый центр " Тетрис" ( минус первый этаж, столичный гардероб) небольшой запах горелой проводки	Выполнено
135	7707	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь с потолка в коридоре и в ванне ( соседи дверь не открывают)// отмена заявителем	Выполнено
136	7708	лифты	Стоят все три лифта. на 1 этаже, открыты.	Новое
137	7709	двери	Т.Ц Тетрис Молл. не работает эл. входная дверь,Вертушка.	Выполнено
138	7710	горячее водоснабжение (ГВС)	в комнате консьержа протечка ГВС	Выполнено
139	7711	электроснабжение(освещение)	В торговом центре Тетрис на втором этаже нет света	Выполнено
140	7712	пожарный водопровод	ТЦ ТЕТРИС из кондиционера пошла вода ,( центральный кондиционер ) на входе на 2 этаж \ не занимаются кондиционерами \	Отменено
141	7713	лифты	грузовой лифт при движении слышен скрежет	Новое
142	7714	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка крана ХВС	Выполнено
143	7715	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире ,выбивают автоматы ,искрит счетчик 79689404065	Выполнено
144	7717	горячее водоснабжение (ГВС)	Течь п/ сушителя на соединении с отсечными кранами.	Выполнено
145	7718	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено