

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	7719	горячее водоснабжение (ГВС)	нет воды с 12.06 ГВС по всему подъезду	Выполнено
2	7720	холодное водоснабжение (ХВС)	на 15.06- в душевой течет с крана -течет клапан внизу под раковиной= на первую половину дня до 10-00	Выполнено
3	7721	электроснабжение(освещение)	пиццерия проверить проводку, часто перегорают лампочки	Выполнено
4	7722	электроснабжение(освещение)	Пицца Бургер нет электричества .	Выполнено
5	7723	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает смеситель на кухне	Выполнено
6	7724	холодное водоснабжение (ХВС)	в комнате уборщицы что-то бурлит	В работе
7	7725	электроснабжение(освещение)	замыкание в щитке, искрит и плавится проводка, не работают розетки	Выполнено
8	7726	двери	не работает кнопка на выход из башни	Новое
9	7727	холодное водоснабжение (ХВС)	Предоставить доступ к электро и водосчётчикам для снятия показаний.	Выполнено
10	7728	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире, в коридоре есть	Выполнено
11	7729	двери	Дверь в лифтовом холле протекло масло у доводчика	Выполнено
12	7730	уборка	Дверь в лифтовом холле протекло масло у доводчика. Нужна уборка.	Выполнено
13	7731	электроснабжение(освещение)	Заменить пробку на пакетник,выбивает и искрит.	Выполнено
14	7732	электроснабжение(освещение)	Нет электроэнергии в розетках.	Выполнено
15	7733	холодное водоснабжение (ХВС)	Протекает кран в ванной. Замена прокладки. Дома сегодня	Выполнено
16	7734	холодное водоснабжение (ХВС)	Пришел мастер на поверку счетчика, нужно открыть дверь где стоят счётчики. Попросили предварительно связаться.	Выполнено
17	7735	горячее водоснабжение (ГВС)	топило с верхнего этажа, сейчас они все разобрали и просят зафиксировать - нужен акт о протечке / код 26в / протечка была 30 05 - в кухне на основном стояке	Отменено
18	7737	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет гвс, бежит холодная вода со слабым напором.	Выполнено
19	7738	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	шум в подъезде похоже на сработку ПС \\ плановая проверка ПС \\	Отменено
20	7739	электроснабжение(освещение)	не исправен бойлер, нужна помощь электрика ( повторное обращение по заявке № 7472 от 01.06)	Выполнено
21	7740	холодное водоснабжение (ХВС)	открыть помещение со счетчика для снятия показаний, дома ожидают	Выполнено
22	7741	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка спусковой арматуры в сливном баке. Перед приходом связаться с заявителем по телефону.	Выполнено
23	7742	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор раковины на кухне	Выполнено
24	7743	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка ХВС в стояке . 15.06 в первой половине дня.	Выполнено
25	7744	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Сработала п\сигнализация	Выполнено
26	7745	электроснабжение(освещение)	В подъезде перегорела лампа на 5 этаже.	Выполнено
27	7746	холодное водоснабжение (ХВС)	Вывезти поливочный кран на улицу	Выполнено
28	7747	электроснабжение(освещение)	поменять часть провода около ИПУ, оплавлен, код 09876	Выполнено
29	7748	электроснабжение(освещение)	моргает свет и очень низкое напряжение - просьба подойти сейчас	Выполнено
30	7749	холодное водоснабжение (ХВС)	на 15,06 в течение дня, все куплено, заменить шаровый кран на ХВС и почистить фильтр	Отменено
31	7750	холодное водоснабжение (ХВС)	срочно перекрыть ХГВС - протечка	Выполнено
32	7751	лифты	при подъеме в верх грузовой и средний лифт после затопления останавливается на 2 этаже, хотя кнопка нажата на другой этаж, после остановки подымается на нужный этаж	Новое
33	7752	холодное водоснабжение (ХВС)	ХВС слабый напор и ГВС идет теплая , на кухне вода желтая// в подвале велись работы должно все восстановиться	Выполнено
34	7753	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	нужно подключить квартиру к домофону	Новое
35	7754	уборка	Разрослись деревья и ветки бьют в окна.	Выполнено
36	7755	двери	Произвести ремонт двери на 13 этаже.	Выполнено
37	7756	холодное водоснабжение (ХВС)	Прорвало гибкий шланг от трубы к крану на кухне.	Выполнено

38	7757	холодное водоснабжение (ХВС)	15.06.22 предоставить доступ к ИПУ ХГВС для поверке, перезвонят по приходу специалиста /// от слесаря, был-все открыто для проведения работ	Выполнено
39	7758	холодное водоснабжение (ХВС)	ХВС нет давления /бежит по ниточке	Выполнено
40	7759	горячее водоснабжение (ГВС)	Постоянные перепады давления ГВС	Выполнено
41	7760	электроснабжение(освещение)	нет света в части квартиры 50\50, выбивает автомат. // Заявитель отменил заявку, так как разобрались сами.	Отменено
42	7761	холодное водоснабжение (ХВС)	Общедомовая труба в сан/узле протекает ХВС в соединении	Выполнено
43	7762	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС	Выполнено
44	7763	горячее водоснабжение (ГВС)	стояк с гвс течет в квартире	Выполнено
45	7764	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка с потолка в коридоре и на кухне, течет по электрике// БЛАГОДАРНОСТЬ ЧТО БЫСТРО ОТРЕАГИРОВАЛИ	Выполнено
46	7765	мусоропровод	Сильно пахнет в подъезде на 19 этаже	Выполнено
47	7766	электроснабжение(освещение)	необходимо сделать расчет по материал и стоимости для подключения света в кладовке. просьба связаться	Выполнено
48	7767	холодное водоснабжение (ХВС)	необходимо открыть щиток по воде, мастер будет в 14:00	Выполнено
49	7768	холодное водоснабжение (ХВС)	открыть помещение для снятия показаний	Выполнено
50	7769	горячее водоснабжение (ГВС)	Гвс холодное//со слов слесаря, вода пока не нагрелась	Выполнено
51	7770	горячее водоснабжение (ГВС)	Течёт сильно вода сверху в туалете. Дали воду. Просит ответственного за этого	Выполнено
52	7771	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС холодная , грязная \\ повторное обращение 14 ч 57мин - слесарь еще раз подойдет	Выполнено
53	7772	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка стояка ГВС	Выполнено
54	7773	отопление	открыть теплосчётчик, просьба позвонить	Выполнено
55	7774	электроснабжение(освещение)	нет света в тамбуре	Выполнено
56	7775	холодное водоснабжение (ХВС)	открыть щитовую для поверки счетчиков после 15.00	Выполнено
57	7776	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС. У соседей уже есть.	Выполнено
58	7777	холодное водоснабжение (ХВС)	снять контрольные показания хвс и гвс	Выполнено
59	7778	двери	Заявитель потерял ключи от квартиры . Необходимо вскрыть замок для входа в квартиру.	Новое
60	7779	Неисправности лифта	Не работает лифт.	Выполнено
61	7780	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен доступ к счетчикам . поверка будет	Выполнено
62	7781	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС холодная ( у соседей уже горячая ) - требуется время -слесарь еще раз подойдет	Выполнено
63	7782	горячее водоснабжение (ГВС)	Заменить вентиль на стояке ГВС	Выполнено
64	7783	холодное водоснабжение (ХВС)	ТК Тетрис ( -1) этаж Секонд хэнд. Течёт вода с трубы	Выполнено
65	7784	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка ГВС в полотенцесушителе	Выполнено
66	7785	холодное водоснабжение (ХВС)	заменить кран хвс	Выполнено
67	7786	горячее водоснабжение (ГВС)	холодный п\сушитель	Выполнено
68	7787	полы	Около почтовых ящиков лежит мертвая птица её необходимо убрать.	Выполнено
69	7788	электроснабжение(освещение)	на 10 этаже не горит свет, перед входной дверью так же нет освещения (лампочки)	Выполнено
70	7789	горячее водоснабжение (ГВС)	Очень слабый напор ГВС в душе с вечера 14.06.2022. Предварительно созвониться.	Выполнено
71	7790	отопление	На стене плесень со стороны соседей кв.36. Протечка по их стояку	Выполнено
72	7791	лестницы/перила	Поменять замок от почтового ящика, заявитель о стоимости проинформирован	Выполнено
73	7792	холодное водоснабжение (ХВС)	Сильный запах в подъезде.	Выполнено
74	7793	холодное водоснабжение (ХВС)	скапливается вода на подступах к помещению 2-17, -2 этаж. Заявитель отказалась указать номер квартиры	Выполнено
75	7794	холодное водоснабжение (ХВС)	Топят соседи сверху, течь в ванной по стояку и перекрытия.	Выполнено
76	7795	холодное водоснабжение (ХВС)	парковка -прорвало трубу у дома в подвале парковки	Выполнено
77	7796	горячее водоснабжение (ГВС)	Стояк ГВС холодный, завоздушенность, каждый раз после выключения горячей воды.	Выполнено
78	7797	электроснабжение(освещение)	необходимо заменить лампочку, много тратит света	Выполнено
79	7798	лестницы/перила	вернуть лавку к подъезду после ремонта	Выполнено
80	7799	горячее водоснабжение (ГВС)	заменить полотенцесушитель, предварительно связаться за 30 минут	В работе
81	7800	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено

82	7801	отопление	17.06 с9-15 поверка счетчика ХГВС и замена счетчика отопления, открыть щитовую, настояли на создании заявки	В работе
83	7802	лифты	новый лифт, слева от входа, внутренние двери лифта перекошены, плотно не закрываются, ход лифта не ровный	Новое
84	7803	электроснабжение(освещение)	Провести свет в кладовку	В работе
85	7804	холодное водоснабжение (ХВС)	не уходит вода из раковины и под раковиной течь	Выполнено
86	7805	электроснабжение(освещение)	ТЦ, минус 1 этаж. В проходе на мужской и женский туалет вырубился свет.	Выполнено
87	7806	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС	В работе
88	7807	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужен сантехник, протекает унитаз хотели бы понять, что случилось и устранить проблему	Выполнено
89	7808	холодное водоснабжение (ХВС)	Подкапывает кран ХВС на кухне	Выполнено
90	7809	Неисправности лифта	кнопка вызова лифта почти отвалилась на 15 этаже	Новое
91	7810	электроснабжение(освещение)	Не работает э/счетчик. ( установленные 3 месяца назад Мосэнерго сбытом - пишет счетчик не исправен).// По словам исполнителя ООО «Жилэксплуатация» не занимается э/счетчиками. Обращаться в Мосэнерго сбыт// Отмена// Заявитель проинформирован	Отменено
92	7811	Неисправности лифта	шум в грузовом лифте, химич.запах	Новое
93	7812	холодное водоснабжение (ХВС)	Открыть доступ к счетчика ХГВС. Снять контрольные показания ИПУ.Мастер на месте.	Выполнено
94	7813	двери	на 20 этаже сломан доводчик на двери в лифтовой холл	Выполнено
95	7814	электроснабжение(освещение)	в кухне не работают розетки	Выполнено
96	7815	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет гвс, завоздушка	Выполнено
97	7816	электроснабжение(освещение)	Меняют проводку, нужно проверить электрику	Выполнено
98	7817	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка со стояка гвс \\подъездут в течении часа\17.06 Повторно ожидают специалистов должные были подойти в 9.00//Подойдут, пока заняты	Выполнено
99	7818	холодное водоснабжение (ХВС)	на этаже из -под щитка около квартиры № 1628 течет вода	Выполнено
100	7819	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
101	7820	горячее водоснабжение (ГВС)	перекрыть стояк п/сушителя 17.06 в 14:00. Предварительно связаться	Выполнено
102	7821	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка по стене возле стояка,туалет	Выполнено
103	7822	электроснабжение(освещение)	Не включается электрическая плита	Выполнено
104	7823	горячее водоснабжение (ГВС)	желтаое ГВС	Выполнено
105	7824	холодное водоснабжение (ХВС)	капает с потолка в зале/// повторно передала	В работе
106	7825	двери	нет ручки на второй входной двери ( сломана со стороны подъезда)	Новое
107	7826	холодное водоснабжение (ХВС)	Открыть помещения для поверки ХГВС счётчиков.	Выполнено
108	7827	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка ХВС с потолка .	Выполнено
109	7828	горячее водоснабжение (ГВС)	Вода резко меняет температуру то кипятком то холодная. Можно обжечься. Так уже 3 месяца. Сегодня дома	Выполнено
110	7829	горячее водоснабжение (ГВС)	Замена счетчиков ХГВС - 2шт, созвониться в квартире не проживают	Выполнено
111	7830	холодное водоснабжение (ХВС)	опломбировать счетчики хвс и гвс связаться по конт тел 89067997661	В работе
112	7831	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ни ГВС ни ХВС, попросили предварительно связаться. // Со слов исполнителя: возможно заявитель перекрыл аквастопы (аквастража которая сработала), ничего не перекрывали. // Отмена заявки, заявитель посмотрит	Отменено
113	7832	холодное водоснабжение (ХВС)	Запах канализации в квартире.	В работе
114	7833	холодное водоснабжение (ХВС)	Замена отсекающих кранов ХГВС	В работе
115	7834	электроснабжение(освещение)	Нужны ключи от чердачного помещения. Компания Стройком. Хотят решить проблему с кабелем от антенны.	Выполнено
116	7835	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС в квартире // Отключение ХВС на 10-15 минут // Передано заявит	Отменено

117	7836	холодное водоснабжение (ХВС)	4подъезд -18 эт, 24эт,7 эт, 3 эт ,2эт, 1 подъезд -21эт,9эт,25 эт,10 эт,8 эт,24эт,25 эт , 15эт. 2подъезд - 12эт,22эт,15эт,19эт,7эт,17эт,11эт 3 подъезд-3эт,5эт. 230 кв ( без этажа)348 кв ( без этажа) , Открыть помещения для установки и поверки ИПУ ГХВС и тепла 18.06 в 9-00	В работе
118	7837	горячее водоснабжение (ГВС)	холодный п\сушитель ниже 11 этажа, при спуске чуть теплеет и моментально охлаждается	В работе
119	7838	электроснабжение(освещение)	Замена лампы на 13 этаже.	Выполнено
120	7839	горячее водоснабжение (ГВС)	На стояке ГВС на отводе протекает	В работе
121	7840	холодное водоснабжение (ХВС)	Открыть доступ к счётчикам для поверки на 18.06. после обеда.	В работе
122	7841	электроснабжение(освещение)	не горит свет в тамбуре	Новое
123	7842	холодное водоснабжение (ХВС)	Поверка счётчиков ХГВС. И замена теплосчётчика. Мастер будет до обеда. Открыть помещение	В работе
124	7843	двери	нужно открыть шкаф с водяными счетчиками	Выполнено
125	7844	горячее водоснабжение (ГВС)	доступ к счетчикам	В работе
126	7845	отопление	Нужно снять теплосчётчик для проверки. Мастер подходит	Выполнено
127	7846	холодное водоснабжение (ХВС)	На протяжении 2 недель запах сырости. На потолке появились мокрые пятна на кухне. На 4 этаж не поднимался, но там проживают люди.	Выполнено
128	7847	холодное водоснабжение (ХВС)	течь бочка унитаза	Выполнено
129	7848	электроснабжение(освещение)	моргает лампа на 14 эт. в лифтовом холле.	Выполнено
130	7849	горячее водоснабжение (ГВС)	ОТКРЫТЬ щитовую (где счетчики воды )	В работе
131	7850	холодное водоснабжение (ХВС)	нет давления ХВС	Выполнено
132	7851	холодное водоснабжение (ХВС)	Поверка счетчиков. Открыть помещение. Мастера уже ходят по этажам // Ответ : Будет открыто	Новое
133	7852	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка на кухне с потолка ХВС, провода открыты, на 4 этаже соседи воду перекрыли	Выполнено
134	7853	Неисправности лифта	Не работает грузовой лифт.	Новое
135	7854	холодное водоснабжение (ХВС)	Предоставить доступ к водосчётчикам.	Выполнено
136	7855	Неисправности лифта	Не работает пассажирский лифт.	Выполнено
137	7856	мусоропровод	не работает вытяжка на кухне и в ванной / надо почистить / предварительно связаться	В работе
138	7857	горячее водоснабжение (ГВС)	из крана гвс идет хвс.	Выполнено
139	7858	Неисправности лифта	2 пассажирских лифта не срабатывает кнопка вызова на 1,13,20 этажах. Стоят на 1 этаже двери не открывается	Новое
140	7859	холодное водоснабжение (ХВС)	Отключение стояка ХВС по адресу Королева 2, кв 32, 39 по стояку. Течь стояка в кв 39. До окончания работ. Сегодня	Выполнено
141	7860	холодное водоснабжение (ХВС)	из крана хвс идет ржавая вода.	Выполнено
142	7861	электроснабжение(освещение)	На 2,15 этажах возле лифта мерцают аварийные лампочки не горят	В работе
143	7862	уборка	просят сделать дератизацию в подъезде.	В работе
144	7863	холодное водоснабжение (ХВС)	нужно поменять смеситель на кухне.	Выполнено
145	7864	холодное водоснабжение (ХВС)	-1 эт. мужской туалет - забита раковина	Выполнено
146	7865	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС	Выполнено
147	7866	холодное водоснабжение (ХВС)	В ванной течь с потолка. // Повторное обращение 23:08.	Выполнено