

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	26143	горячее водоснабжение (ГВС)	Холодный п/сушитель	Выполнено
2	26144	отопление	нет отопления в квартире, стояки холодные	Выполнено
3	26145	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС , кухня и ванная	Выполнено
4	26146	кровля	течет на балконе из потолка вода/повторный звонок /со слов исполнителя - был порыв в квартире №353, перекрыто все, течь - это остаточные явления/заявитель информирован	Выполнено
5	26147	горячее водоснабжение (ГВС)	Низкое давление ГВС в квартире (возможно забиты фильтры). Заявитель дома	Выполнено
6	26148	кровля	доступ на чердак.	Отменено
7	26149	электроснабжение(освещение)	Проверить работы эл. системы к комнате и отремонтировать - часть эл. ламп и розеток не работает, просьба связаться с заявителем - для уточнения даты и времени	Выполнено
8	26150	холодное водоснабжение (ХВС)	Опломбировка счетчика ХВС	Выполнено
9	26151	перекрытия	нет тяги в вентиляции , обратная тяга	Новое
10	26152	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	нужен ключ от домофона 2 шт	Выполнено
11	26153	лифты	Плохо работает правый грузовой лифт. Ехал вниз ,отключался дисплей. Показывал то 8 этаж, то 5 этаж, то вновь 8 этаж	Выполнено
12	26154	холодное водоснабжение (ХВС)	Замена запорных кранов на ХГВС. Есть в наличии. Дома в 17-00	Выполнено
13	26155	отопление	Нет отопление во всей квартире	Выполнено
14	26156	отопление	Подтекает труба отопления на соединении с радиатором в комнате. Просьба связаться с заявителем - на работе, дома после 20-00 час.	Выполнено
15	26157	холодное водоснабжение (ХВС)	нет напора ХВС	Выполнено
16	26158	горячее водоснабжение (ГВС)	Отключить стояки ХГВС, 17.10 в 15:00	Выполнено
17	26159	холодное водоснабжение (ХВС)	Заменить трубы ХВС в ванной и в туалете-разводка	Выполнено
18	26160	двери	Плохо закрывается входная дверь, не работает доводчик	Выполнено
19	26161	отопление	Холодные радиаторы в комнате и на кухне	Выполнено
20	26162	холодное водоснабжение (ХВС)	Отремонтировать кран-смеситель на кухне и в ванной на 20.10 после 11ч\ 20.10 повтор \	Новое
21	26163	холодное водоснабжение (ХВС)	Капает смеситель в душе	Выполнено
22	26164	холодное водоснабжение (ХВС)	Счетчик ХВС крутиться в обратную сторону	Выполнено
23	26165	отопление	Нет Отопления	Выполнено
24	26166	холодное водоснабжение (ХВС)	От соседей сверху по стояку течет вода	Новое
25	26167	холодное водоснабжение (ХВС)	подключить мойку к кухонному гарнитуру , на 18.10, ожидают звонка //специалисты свяжутся с заявителем	Выполнено
26	26168	отопление	нет отопления в комната / кухня и другая комната еле теплые	Выполнено
27	26169	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает подводка к раковине в кухне , воду на стояке перекрыли	Выполнено
28	26170	горячее водоснабжение (ГВС)	из кранов ГВС течет теплая	Выполнено
29	26171	отопление	нет отопления в в маленькой комнате. в кв по стояку	В работе
30	26172	отопление	нет отопления в квартире полностью	Выполнено
31	26173	горячее водоснабжение (ГВС)	Заявка на 19.10 вторая половина дня с14-00. Откл по стояку п\сушителя для замены кранов .	Выполнено
32	26174	уборка	на 1 этаже и в лифте кровь , нужна уборка //нз	Выполнено
33	26175	отопление	нет отопления в 1 комнате	Выполнено
34	26176	горячее водоснабжение (ГВС)	из горячего кран идет ХВС// 17.10 повтор	Выполнено
35	26177	отопление	нет отопления по всем квартире	Выполнено
36	26178	электроснабжение(освещение)	нет э/энергии	Выполнено
37	26179	горячее водоснабжение (ГВС)	топят соседи сверху, течь ГВС в санузле, сразу перекрыть воду	Выполнено
38	26180	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире	Выполнено
39	26181	электроснабжение(освещение)	в лифтовом холле на 8 этаже заменить лампу	Выполнено
40	26182	мусоропровод	Отремонтировать люк мусоропровода - принимающая часть выпала.	Выполнено
41	26183	электроснабжение(освещение)	перегорела эл. лампа в квартирном холле на 18-м этаже (ключ в УК предоставляли)	Выполнено

42	26184	Неисправности лифта	Не работает пассажирский лифт	Выполнено
43	26185	отопление	нет отопления вся квартира	Выполнено
44	26186	горячее водоснабжение (ГВС)	не перекрывается кран на стояке ГВС // нет дома, позвонить за 20 минут до прихода спец-та	Выполнено
45	26187	двери	на 13 этаже закрепить ручку на двери, выход на балкон; на 6 этаже отремонтировать дверь, выход на балкон	Выполнено
46	26188	горячее водоснабжение (ГВС)	нет напора ГВС	Выполнено
47	26189	холодное водоснабжение (ХВС)	Стояк ХВС - стоит хомут, просит сделать сварку.	Новое
48	26190	холодное водоснабжение (ХВС)	Предоставить доступ к счетчикам ХГВС и тепло, для поверки, сегодня к 19:00, просят связаться	Выполнено
49	26191	двери	Нужно отремонтировать ручку на двери - общая деревянная дверь около лифта на площадке 7 этажа.	Выполнено
50	26192	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире, с 6 утра	Выполнено
51	26193	отопление	Нет отопления.	Выполнено
52	26194	уборка	убрать диван с площадки	Выполнено
53	26195	отопление	Нет отопления в квартире.	Выполнено
54	26196	отопление	Нет отопления в спальне ( окна на вет.клинику).. стояки отопления тоже холодные.	Выполнено
55	26197	отопление	Нет отопления в квартире.	Выполнено
56	26198	уборка	перед подъездами подмести под резиновыми ковриками + в 3 подъезде в тамбуре положить резиновый коврик	Выполнено
57	26199	уборка	подмести двор вокруг дома, почистить газоны	Выполнено
58	26200	отопление	холодные радиаторы в квартире	Выполнено
59	26201	горячее водоснабжение (ГВС)	Сегодня открыть щитовую в 14:30 на этаже.	Выполнено
60	26202	отопление	Холодные батареи в квартире	Выполнено
61	26203	Неисправности лифта	не работает самый маленький лифт	Новое
62	26204	горячее водоснабжение (ГВС)	помещение Н-23 - очень слабый напор ГВС, возможно засор/ ожидают спец-та 18.10 в первой п-не дня	Выполнено
63	26205	электроснабжение(освещение)	Ввод электрики в квартиру, подключить в щитке. Связаться, уточнить время прихода	Выполнено
64	26206	отопление	Холодные батареи и стояки во всей квартире	Выполнено
65	26207	отопление	нет отопления в квартире/ звонка нет, в квартиру стучать	Выполнено
66	26208	холодное водоснабжение (ХВС)	капает с потолка в туалете.	Выполнено
67	26209	лифты	Не работает маленький пассажирский лифт	Выполнено
68	26210	электроснабжение(освещение)	Административное помещение Пенаты, отдельный вход, заменить лампочки	Выполнено
69	26211	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка п/сушителя /	Выполнено
70	26212	холодное водоснабжение (ХВС)	Идет ГВС из холодного крана.	Выполнено
71	26213	отопление	Нужен доступ к теплосчетчику, мастер на месте.	Выполнено
72	26214	отопление	воздух спускают батареи теплеют на некоторое время и снова становятся холодные	Выполнено
73	26215	электроснабжение(освещение)	Нет э/энергии в квартире.	Выполнено
74	26216	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире , выбило автомат в подъезде	Выполнено
75	26217	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	не работает домофон-при наборе кода -не открывает дверь	Выполнено
76	26218	отопление	Нет отопления в квартире \\18.10 повторное обращение	Выполнено
77	26219	горячее водоснабжение (ГВС)	нет гВС по стояку в сан узле и холодный п сушитель	Выполнено
78	26220	отопление	Отдельны вход , Студия танцев . Нет отопления .	Выполнено
79	26221	отопление	просят включить отопление , отключали в связи с ремонтом	Выполнено
80	26222	отопление	нет отопления в одной комнате, которая посередине	В работе
81	26223	перекрытия	На 21 этаже проломлен потолок, // обращение повторное.	Выполнено
82	26224	лифты	На 21 этаже проверить кнопки на лифты, вызываешь один лифт , а приезжает другой.	Новое
83	26225	пожарный водопровод	Молодежная 2;3;4. ТЕЛЕФОНОГРАММА № 512от 17.10 АО Водоканал сообщает 18.10.2023 с 9:30 до окончания работ . После замены пожарного гидранта в ЖК Молодежный будет проводиться промывка наружных сетей водопровода по ул. Молодёжная. Возможно снижения давления ХВС и повышения мутности. УК рекомендовано промыть внутри домовые сети . Подписал Масягин Передала Астахова	Выполнено

84	26226	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Нужен ключ от домофона// другая компания обслуживает, не Мирмекс	Новое
85	26227	Неисправности лифта	не работает пассажирский лифт, стоит на 15эт	Выполнено
86	26228	холодное водоснабжение (ХВС)	когда пользуются раковиной , то слышно как капает за раковиной, где-то протекает , но не видят // специалист подойдет попозже	Выполнено
87	26229	мусоропровод	Сломана крышка люка на м\проводе, оторвана 1 петля, нет уплотнительной резинки, запах идет в общий коридор.\	Выполнено
88	26230	горячее водоснабжение (ГВС)	Слабый напор ГВС утром и вечером, днем нормальное давление/ Инф. спец.-проверить фильтры на воду-давление хорошее на дом	Выполнено
89	26231	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет ХВС. \\	Выполнено
90	26232	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире, автоматы не включаются.	Выполнено
91	26233	отопление	Нет отопления во всей квартире.	Выполнено
92	26234	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет напора ГВС.	Выполнено
93	26235	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
94	26236	горячее водоснабжение (ГВС)	течь на основном стояке ГВС до входного крана в туалете // Дома до 10:30 - повторно обращение, просит перекрыть стояк	Выполнено
95	26237	отопление	Все батареи холодные. Дома после 18:30	Выполнено
96	26238	отопление	холодная батарея , в гребенке возможен воздух, уйдет в больницу	Выполнено
97	26239	холодное водоснабжение (ХВС)	Не набирается вода в смывной бачок унитаза	Выполнено
98	26240	отопление	во всей квартире нет отопления	Выполнено
99	26241	отопление	нет отопления во всей квартире, заявитель будет дома в течении часа	Выполнено
100	26242	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
101	26243	холодное водоснабжение (ХВС)	течь стояка ХВС на шве	В работе
102	26244	горячее водоснабжение (ГВС)	Коммерческое помещение № 083 - нет ГВС. ,	Выполнено
103	26245	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС в квартире	Выполнено
104	26246	лифты	нет света в большом лифте	Выполнено
105	26247	горячее водоснабжение (ГВС)	нарушение температурного режима- холодная вода	Выполнено
106	26248	холодное водоснабжение (ХВС)	Слабый напор ХГВС	Выполнено
107	26249	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужно открыть техпомещение. Дома до 15.00//Инф. спец - много заявок,ожидать	Выполнено
108	26250	отопление	Открыть шкафчик и спустить воздух в системе отопления - завоздушились стояки	Выполнено
109	26251	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужна замена ИПУ ГВС и опломбировка, новый есть, заменить также редуктор на стояке ГВС. На 20.10 - первая половина дня.	Выполнено
110	26252	холодное водоснабжение (ХВС)	нужно открыть доступ к счетчикам, заявителю нужно сфотографировать показания (желательно в ближайшее время)	Выполнено
111	26253	горячее водоснабжение (ГВС)	нужен доступ к счетчикам завтра 19.10 в первой половине дня до 12:00, заявитель будет сам снимать показания	Выполнено
112	26254	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Подключить к домофону домофонную трубку	Выполнено
113	26255	электроснабжение(освещение)	после оплаты просят подключить свет, со слов заявителя оплату произвели долга	Выполнено
114	26256	отопление	холодные радиаторы в квартире	Выполнено
115	26257	электроснабжение(освещение)	Не горит эл. лампа в приквартирном коридоре напротив квартиры №138, двери нет	Выполнено
116	26258	отопление	Снять контрольные показания с ИПУ тепла. Просьба предварительно позвонить	Выполнено
117	26259	электроснабжение(освещение)	Нет света выбивает автоматы	Выполнено
118	26260	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор унитаза не уходит вода // отмена заявителем, устранили сами	Отменено
119	26261	Неисправности лифта	в 4 п. очень шумно работает грузовой лифт // повторное обращение со слов ни дня не работал тихо	Выполнено
120	26262	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь гибкой подводки на ХВС на кухне. Воду перекрыли.	Выполнено
121	26263	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
122	26264	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ХГВС	Выполнено
123	26265	отопление	Нет отопления в квартире полностью	Выполнено

124	26266	электроснабжение(освещение)	свет был отключен за неуплату. сейчас все оплатили . просят подключить	Выполнено
125	26267	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
126	26268	электроснабжение(освещение)	старые кабеля отключить от эл\ щитка	Выполнено
127	26269	отопление	Повторно! нет отопления в квартире	Выполнено
128	26270	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС	Выполнено
129	26271	электроснабжение(освещение)	не работают розетки на кухне	Выполнено
130	26272	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
131	26273	холодное водоснабжение (ХВС)	хгвс ржавого цвета в кухне и в ванной//	Выполнено
132	26274	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Пищит п\с в квартире и ИПУ мигает красным. \\ снять элемент питания, не будет пищать \\ \\ отмена заявки все устранили	Отменено
133	26275	горячее водоснабжение (ГВС)	со стояка гвс сильная течь воды	Выполнено
134	26276	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь по стояку на кухне с этажей выше.	Выполнено
135	26277	холодное водоснабжение (ХВС)	в ванной не уходит вода и поднимается когда пользуются на кухне Просьба предварительно позвонить	Выполнено
136	26278	отопление	нет отопления в кв	Выполнено
137	26279	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
138	26280	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ к счетчика ХГВС	Выполнено
139	26281	отопление	На половину холодные радиаторы во всей квартире	Выполнено
140	26282	отопление	Течет соединение крана с батареей отопления	Выполнено
141	26283	холодное водоснабжение (ХВС)	течь из маленького туалета в квартиру, течь сильная	Выполнено
142	26284	отопление	проверить трубы отопления , вскрыли пол на протечку , там не живут , ожидают звонка	В работе
143	26285	холодное водоснабжение (ХВС)	Составить акт о затоплении и причинении ущерба	Новое
144	26286	отопление	Нет отопления в квартире, три дня // 19.10 повторное обращение, приходил сантехник, но отопление не появилось, просьба прийти проверить\отмена обращения	Отменено
145	26287	холодное водоснабжение (ХВС)	Замена запорно спусковой арматуры в сливном баке унитаза	В работе
146	26288	отопление	нет отопления в одной комнате	Выполнено
147	26289	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка гибкой подводки ХВС на кухне	Выполнено
148	26290	горячее водоснабжение (ГВС)	Замена сифона в ванной комнате. Пожилые жильцы просят сообщить о приходе	Выполнено
149	26291	отопление	с утра нет отопления в квартире ( дома будут в течении часа )	Выполнено
150	26292	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС - нет 17.10 нет	Выполнено
151	26293	электроснабжение(освещение)	замена кабеля о тсчетчика	В работе
152	26294	холодное водоснабжение (ХВС)	Не работают счётчики ХГВС	Выполнено
153	26295	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС	Выполнено
154	26296	холодное водоснабжение (ХВС)	Установить унитаз // Создано ошибочно	Выполнено
155	26297	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка крана хвс в ванной	Выполнено
156	26298	кровля	Во время дождя в подъезде на верхнем этаже протекает труба//НЗ	Новое
157	26299	полы	Под ковриком разбита напольная плитка на 23 этаже //НЗ	Новое
158	26300	уборка	Не производится уборка сухая и влажная на лестничных площадках, на 22 и 17 этажах стоит пакет с мусором	Выполнено
159	26301	холодное водоснабжение (ХВС)	Слабый напор ХВС	Выполнено
160	26302	электроснабжение(освещение)	Заменить лампочку (помещение где стоят э\счетчики)	Выполнено
161	26303	электроснабжение(освещение)	На 1 этаже в холле, где почтовые ящики и выход на пожарную лестницу - мигают 2 лампы. На 3 этаже не горит лампа в лифтовом холле	Выполнено
162	26304	электроснабжение(освещение)	нет освещения на 2 этаже в лифтовом холле	В работе
163	26305	кровля	в большой комнате мокрый потолок с верхних этажей	Выполнено
164	26306	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
165	26307	горячее водоснабжение (ГВС)	слабый напор ГВС, фильтры поставили новые 2 недели назад //НЗ	Выполнено
166	26308	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	не закрывается дверь не доводит доводчик //нз	Выполнено
167	26309	МАФ(малые архитектурные формы-лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	В подземном паркинге нет открываются ворота,	Новое
168	26310	МАФ(малые архитектурные формы-лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	Не открываются ворота на паркинг со стороны улице	Новое

169	26311	холодное водоснабжение (ХВС)	льется вода по стояку с потолка	Выполнено
170	26312	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХГВС. Заявитель будет дома в 15:00//отмена обращения, вода есть	Выполнено
171	26313	отопление	нет отопления в кв	Выполнено
172	26314	МАФ(малые архитектурные формы-лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	срезать сухие ветки на уровне третьего этажа	Новое
173	26315	отопление	В комнате нет отопления	Выполнено
174	26316	двери	Нужен доступ к теплосчётчикам к 10:00 на этаже. Будут делать поверку с 10:00 до 12:00	Выполнено
175	26317	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХГВС в квартире	Выполнено
176	26318	горячее водоснабжение (ГВС)	из ГВС идет ХВС	Выполнено
177	26319	отопление	вызов слесарь для доступа будет проходить поверка тепло счетчика	Отменено
178	26320	электроснабжение(освещение)	Нужен электрик для обеспечения доступа в электрощитовую	Выполнено
179	26321	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает бачок от унитаза,	Выполнено
180	26322	горячее водоснабжение (ГВС)	Подойти проверить стояк ГВС, в одном месте ржавчина и влажность, предварительно связаться, т. к. не проживают в квартире//14:31 повторно	Выполнено
181	26323	электроснабжение(освещение)	393 парковочное место заменить Лампу	Выполнено
182	26324	холодное водоснабжение (ХВС)	нужны показания счетчика ХГВС	Выполнено
183	26325	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС слабый напор , грязная и не горячая	Выполнено
184	26326	горячее водоснабжение (ГВС)	Из ГВС течет ХВС, холодный п/ сушитель	Выполнено
185	26327	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен доступ к ИПУ в подъезде, просьба предварительно позвонить	Выполнено
186	26328	холодное водоснабжение (ХВС)	течет соединение гибкого шланга и трубы под раковиной в ванной	Выполнено
187	26329	электроснабжение(освещение)	Постоянно горит свет 2 подъезд 8 этаж	Выполнено
188	26330	холодное водоснабжение (ХВС)	Заменить сливное устройство в смывном бачке унитаза, Просьба позвонить заявителю для уточнения	Выполнено
189	26331	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает по стояку с верхних этажей в санузле	Выполнено
190	26332	горячее водоснабжение (ГВС)	Из ГВС течет ХВС // н.з.	Выполнено
191	26333	отопление	не работают две батареи	Выполнено
192	26334	лестницы/перила	на 15 и 16 этажах не закрываются двери балконов	Новое
193	26335	горячее водоснабжение (ГВС)	Свищ на стояке ГВС,нужна сварка,ожидать будут 23.10 в 10-00	В работе
194	26336	отопление	нет отопления в квартире , не включен кран в щитке	Выполнено
195	26337	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире	Выполнено
196	26338	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС	Выполнено
197	26339	электроснабжение(освещение)	возле лифтов мигает лампочка	Выполнено
198	26340	холодное водоснабжение (ХВС)	в кв. 38 протечка по стояку, обратиться в кв. 19	Выполнено
199	26341	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен доступ г ИПУ ХВС в 19.30/ для поверки ИПУ	Выполнено
200	26342	холодное водоснабжение (ХВС)	В цокольном этаже прорвало трубу канализации, топит подвал.	Выполнено
201	26343	отопление	в комнате верх радиатора теплый, низ холодный, воду сливали	Выполнено
202	26344	отопление	нет отопления в квартире	В работе
203	26345	горячее водоснабжение (ГВС)	слабый напор ГВС	Выполнено
204	26346	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
205	26347	горячее водоснабжение (ГВС)	из кранов ГВС течет холодная //НЗ	Выполнено
206	26348	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
207	26349	Неисправности лифта	в подъезде не работают грузовой и пассажирский лифты	Выполнено
208	26350	горячее водоснабжение (ГВС)	вместо ГВС идет холодная вода//НЗ	Выполнено
209	26351	горячее водоснабжение (ГВС)	Сильный гул по стоякам ХГВС третью ночь ( предположительно гудит котел в подвале)	Выполнено
210	26352	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Сработка пожарной сигнализации . Запах гари	Выполнено
211	26353	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка по стояку ГВС в санузеле.	Выполнено
212	26354	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС в квартире идет холодная.	Выполнено
213	26355	лифты	оба лифта не работают	Выполнено
214	26356	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет холодная .	Выполнено
215	26357	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС	Выполнено

216	26358	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана горячей воды течет холодная вода//НЗ	Выполнено
217	26359	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана горячей воды течет холодная вода//НЗ	Выполнено
218	26360	холодное водоснабжение (ХВС)	под ванной течет канализационная труба	Выполнено
219	26361	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС и по словам заявителя течет холодная вода с потолка \\10.53 повтор \\	Выполнено
220	26362	горячее водоснабжение (ГВС)	С ГВС течет ХВС / батареи чуть теплые // НЗ	Выполнено
221	26363	холодное водоснабжение (ХВС)	из крана гвс течет хвс//НЗ	Выполнено
222	26364	горячее водоснабжение (ГВС)	гвс ржавая, хвс желтого оттенка / нз	Выполнено
223	26365	холодное водоснабжение (ХВС)	На стояк ХВС в общей шахте 2 года назад поставили хомут - он прогнил, просят заварить.	Новое
224	26366	отопление	Холодные батареи в квартире	Выполнено
225	26367	отопление	в комнате холодные радиаторы -спустить воздух	Выполнено
226	26368	горячее водоснабжение (ГВС)	из крана ГВС идет холодная	Выполнено
227	26369	отопление	Нет отопления в квартире.	Выполнено
228	26370	холодное водоснабжение (ХВС)	заменить гофру за унитазом	Выполнено
229	26371	отопление	все батареи холодные в квартире	Выполнено
230	26372	горячее водоснабжение (ГВС)	из крана ГВС бежит ХВС и холодный п\сушитель	Выполнено
231	26373	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
232	26374	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС в душе нет	Выполнено
233	26375	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь из под унитаза	Выполнено
234	26376	отопление	В большой комнате холодный стояк и радиатор отопления	Выполнено
235	26377	горячее водоснабжение (ГВС)	из крана ГВС - холодная вода	Выполнено
236	26378	холодное водоснабжение (ХВС)	Подтекает под унитазом//мастер будет ориентировочно 18:30, до заявителя недозвон// заявитель уведомлен	Выполнено
237	26379	горячее водоснабжение (ГВС)	опять ГВС идет холодная	Выполнено
238	26380	горячее водоснабжение (ГВС)	из ГВС идет ХВС	Выполнено
239	26381	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет холодная//нз.	Выполнено
240	26382	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет ХВС // н.з.	Выполнено
241	26383	горячее водоснабжение (ГВС)	С ГВС течет ХВС и п/с холодный // НЗ	Выполнено
242	26384	окна	закрывать окна на 5 этаже //НЗ	Выполнено
243	26385	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет холодная + холодный полотенцесушитель//НЗ	Выполнено
244	26386	горячее водоснабжение (ГВС)	С крана ГВС идет холодная вода//НЗ	Выполнено
245	26387	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет холодная//нз.	Выполнено
246	26388	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
247	26389	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире	Выполнено
248	26390	уборка	По словам заявителя один мужчина сходил по маленькому в пьяном состоянии возле лифта на 15 этаже	Новое
249	26391	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС и п / сушитель холодные, нет циркуляции	Выполнено
250	26392	горячее водоснабжение (ГВС)	Из кранов ГВС идет холодная вода	Выполнено
251	26393	горячее водоснабжение (ГВС)	нет температуры ГВС идет холодная	Выполнено
252	26394	горячее водоснабжение (ГВС)	Идет холодная вода из кранов ГВС	Выполнено
253	26395	холодное водоснабжение (ХВС)	Вход в 5ку пункт выдачи ОЗОН - заливает водой ПРОТЕЧКА сверху из жилых квартир.	Выполнено
254	26396	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана горячей воды течет холодная вода//НЗ	Выполнено
255	26397	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС и холодный п\сушитель	Выполнено
256	26398	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет холодная.	Выполнено
257	26399	уборка	Нужна уборка в 3 подъезде на 20 этаже срочно	Новое
258	26400	горячее водоснабжение (ГВС)	Из кранов ГВС идет холодная вода	Выполнено
259	26401	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС холодная и в ванне и на кухне // НЗ	Выполнено
260	26402	электроснабжение(освещение)	Отсутствие э/энергии во всем районе	Выполнено
261	26403	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире и еще в нескольких квартирах , лифт работает	Выполнено
262	26404	электроснабжение(освещение)	Нет э/энергии в квартире.	Выполнено
263	26405	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире. На лестничной площадке тоже нет света.	Выполнено
264	26406	электроснабжение(освещение)	Нет э/энергии в квартире.	Выполнено
265	26407	электроснабжение(освещение)	Нет света в 8 подъезде, код в подъезде 68	Выполнено
266	26408	горячее водоснабжение (ГВС)	нет температуры ГВС,	Выполнено
267	26409	электроснабжение(освещение)	откл э.энергии в кв \в подъезде	Выполнено
268	26410	электроснабжение(освещение)	Нет света во всей квартире	Выполнено
269	26411	электроснабжение(освещение)	Нет э/энергии в квартире.	Выполнено
270	26412	электроснабжение(освещение)	Нет э/энергии в квартире.	Выполнено
271	26413	горячее водоснабжение (ГВС)	холодный пс,нет температуры гвс	Выполнено

272	26414	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС и п/сушитель холодные //НЗ	Выполнено
273	26415	отопление	Очень слабое отопление//НЗ	В работе
274	26416	отопление	Просьба открыть шкаф. где расположены ИПУ доп номер 89686588093	Выполнено
275	26417	МАФ(малые архитектурные формы- лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	Парковочное место 272, - поставили на это место чужой мотоцикл. Принять меры чтобы такое не повторилось	Новое
276	26418	горячее водоснабжение (ГВС)	Из кранов ГВС идет холодная вода	Выполнено
277	26419	отопление	Радиаторы отопления в квартире чуть теплые - регулятор стоит на максимуме.	Выполнено
278	26420	отопление	Протечка стояка отопления между 9 и 8 этажами. в кв. 50 все сухо	Выполнено
279	26421	холодное водоснабжение (ХВС)	ХВС идет желтая, ГВС ржавая\\нз	Выполнено
280	26422	уборка	Потравить тараканов в подвале и в МОП// НЗ	Новое
281	26423	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана горячей воды течет теплая вода//НЗ	Выполнено
282	26424	горячее водоснабжение (ГВС)	перебои температуры ГВС.идет то холодная то горячая, в кв выше 12 этажа	Выполнено
283	26425	холодное водоснабжение (ХВС)	с 9 этажа по стояку на кухне течет вода - у соседей на полу сухо а труба мокрая	Выполнено
284	26426	горячее водоснабжение (ГВС)	Из кранов ГВС бежит ХВС во всем доме // НЗ	Выполнено
285	26427	мусоропровод	Забитый мусоропровод на 2-м этаже	Выполнено
286	26428	отопление	Холодные батареи отопления в квартире	Новое
287	26429	отопление	Необходим доступ к теплосчетчику для снятия показаний. на ближайшее время ( в течении часа.)	Выполнено
288	26430	отопление	Холодные батареи отопления в квартире	Выполнено
289	26431	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС на кухне по стояку однокомнатных квартир	В работе
290	26432	отопление	Нет отопления в квартире.	Выполнено
291	26433	отопление	Все батареи холодные	Выполнено
292	26434	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Сработала пожарная сигнализация	Новое
293	26435	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработка АПС// проверили, кто то курил	Новое
294	26436	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработало дымоудаление возле лифта на 23 этаже (на 15-ом этаже 3-го подъезда жители курят, от этого сработка)	Новое
295	26437	мусоропровод	Засор мусоропровода, на 15м. этаже не открывается мусороприемник.	Выполнено
296	26438	горячее водоснабжение (ГВС)	Прорыв трубы ГВС за душевой кабиной (предварительно просят позвонить)	В работе
297	26439	отопление	батареи чуть теплые в квартире	Выполнено
298	26440	холодное водоснабжение (ХВС)	Течет стояк в кухне, сверху	Выполнено
299	26441	горячее водоснабжение (ГВС)	нет напора гвс // нз	Выполнено
300	26442	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка стояка ГВС в квартире. Просьба подойти в 64 квартиру, заявители там.	В работе
301	26443	электроснабжение(освещение)	в электрощитке искрят провода	Выполнено