

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	26455	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка на счетчике ГВС, требуется замена прокладки	Выполнено
2	26456	холодное водоснабжение (ХВС)	Необходим доступ в помещение, где находятся счетчики водоснабжения к 13.00, // к 14.00 будет специалист// открыт доступ к теплосчетчикам//Заявителю информация передана	Выполнено
3	26457	горячее водоснабжение (ГВС)	Необходим доступ к ИПУ, придут в ближайшее время снимать показания// Слесарь на аварийной заявке, подойдет, когда освободиться// после 18,30 будут дома	Выполнено
4	26458	горячее водоснабжение (ГВС)	Течь подводки радиатора отопления, нужно переречь	Выполнено
5	26459	холодное водоснабжение (ХВС)	Открыть помещение для снятия контрольных показаний счётчиков ХГВС//16:42 - повторное обращение, когда подойдет специалист?// занят на ликвидации аварии, подойдет вечером	Выполнено
6	26460	электроснабжение(освещение)	в общем коридоре нет света на 2 этаже	Выполнено
7	26461	лифты	на 3 этаже не работает кнопка вызова грузового лифта	В работе
8	26462	мусоропровод	Не могут закрыть мусоропровод на 4 этаже,3 подъезд	Выполнено
9	26463	отопление	Нет отопления в квартире, стояк горячий, просьба подойти в квартиру.	Выполнено
10	26464	отопление	В одной комнате шум воды в радиаторе отопления. Холодные радиаторы отопления во всех комнатах кроме той в которой шум.	Выполнено
11	26465	горячее водоснабжение (ГВС)	запах канализации в квартире и в подъезде	Выполнено
12	26466	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС	Выполнено
13	26467	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	западает кнопка домофона на двери . Изнутри \не обсуживают этот адрес	Отменено
14	26468	холодное водоснабжение (ХВС)	Опломбировка ИПУ ХГВС.	Выполнено
15	26469	горячее водоснабжение (ГВС)	просят подключить счетчики ГВС и ХВС	Выполнено
16	26470	электроснабжение(освещение)	Заменить лампочки на натяжном потолке в квартире, предварительно позвонить	Выполнено
17	26471	крыльцо/отмостки	При входе внутрь подъезда на полу разбита плитка	Новое
18	26472	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужен доступ к счётчикам для снятия показаний сегодня	Выполнено
19	26473	горячее водоснабжение (ГВС)	Течь фильтра в туалете, приобрели всё для замены, ожидают специалиста	Выполнено
20	26474	лифты	На 11 этаже кнопка вызова лифта не горит	Новое
21	26475	холодное водоснабжение (ХВС)	почистить фильтр на ХВС , дома// позвонят	Выполнено
22	26476	горячее водоснабжение (ГВС)	подключить водоснабжение	Выполнено
23	26477	холодное водоснабжение (ХВС)	нужны сварочные работы	Выполнено
24	26478	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС, меняли счётчики ГВС сегодня //заявитель проинформирован	Выполнено
25	26479	холодное водоснабжение (ХВС)	заменить кран на стояке хвс	Выполнено
26	26480	отопление	Нет отопления в спальне по стояку \\ 24.10 Повторное обращение.	Выполнено
27	26481	стены	Обратная тяга из вент канала на кухни	Выполнено
28	26482	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
29	26483	холодное водоснабжение (ХВС)	в щитовой -протечка воды	Выполнено
30	26484	уборка	требуется уборка на 15 эт.	Новое
31	26485	холодное водоснабжение (ХВС)	На кухне протекает вода сверху с потолка по стояку	В работе
32	26486	отопление	прорыв в подвале идет пар	Выполнено
33	26487	горячее водоснабжение (ГВС)	в подъезде на 1 этаже напротив мусоропровода прорвало ГВС	Выполнено
34	26488	электроснабжение(освещение)	течь из щитовой и по проводам	Выполнено
35	26489	горячее водоснабжение (ГВС)	ХВС очень тонкой струйкой, а ГВС ржавая идет	Выполнено
36	26490	электроснабжение(освещение)	нет освещения в лифт. холле	Выполнено
37	26491	горячее водоснабжение (ГВС)	лопнула труба стояка переход на змеевик,сильная течь	Выполнено
38	26492	двери	Нужно снять показания ИПУ, открыть тех шкаф.	Выполнено
39	26493	уборка	на 15 этаже у лифта лужа (оставил пьяный сосед с 28 этажа) просьба провести уборку	Новое
40	26494	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет ржавая в течении 2 часов	Выполнено
41	26495	двери	на входе в подъезде сильно стучит дверь	Выполнено

42	26496	отопление	Нет отопления в комнате, не греет радиатор	Выполнено
43	26497	электроснабжение(освещение)	Оборудовать три потолочных светильника в комнате. Просьба связаться с заявителем для уточнения даты, времени, и стоимости работы, по адресу не живут//Отмена заявки заявителем	Отменено
44	26498	уборка	Оформлена ошибочно - заявитель отказался от заявки в процессе оформления	Отменено
45	26499	отопление	нет отопления в комнате	Выполнено
46	26500	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка ипу хвс//26.10 - повтор обращения, пообещали снова прийти ,но не пришли. Просят на 27.10 в 11 .00	Выполнено
47	26501	двери	Заменить шпингалет в подъезде на деревянной двери на 1 этаже	Выполнено
48	26502	холодное водоснабжение (ХВС)	Поставить заглушку на трубу ХВС которая выведена на стиральную машинку будет в течении 30 мин.	Выполнено
49	26503	отопление	Топят на кухне соседи сверху	Выполнено
50	26504	холодное водоснабжение (ХВС)	предоставление доступа к счетчикам // от заявителя по адресу дома до 12,30	Выполнено
51	26505	отопление	Перекрыто отопление в кв 1484;1523;1536; 1575; 1588 . Срочно открыть .	Выполнено
52	26506	электроснабжение(освещение)	нет света около лифта на 21 эт	Выполнено
53	26507	горячее водоснабжение (ГВС)	Гул в общедомовом стояке ГВС между ванной и кухней	Выполнено
54	26508	отопление	открыть теплосчетчики-снять показания (ждут)	Выполнено
55	26509	отопление	нужен доступ к ИПУ отопления	Выполнено
56	26510	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет ХВ (фильтры в квартире чистые)	Выполнено
57	26511	отопление	Нет отполения в квартире.	Выполнено
58	26512	горячее водоснабжение (ГВС)	По стояку ГВС на кухне течет чуть теплая	Выполнено
59	26513	электроснабжение(освещение)	Просят электрика в щитовую, просят связаться по данному номеру, МоссОблэнерго	Выполнено
60	26514	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС, нужно перекрыть кран от стир. машинки, не знает где	Выполнено
61	26515	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужно поменять фильтра ХГВС . Фильтра куплены. Просят подойти 26.10 на 10-00 .	Отменено
62	26516	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире	Выполнено
63	26517	горячее водоснабжение (ГВС)	из кранов в ванной и раковине течет гвс	Выполнено
64	26518	холодное водоснабжение (ХВС)	нет давления гвс,почистить фильтр	Выполнено
65	26519	отопление	все батареи холодные	Выполнено
66	26520	отопление	Холодные батареи в квартире	Выполнено
67	26521	отопление	Нет отопления по всей квартире // включили, ожидать	Выполнено
68	26522	отопление	нет отопления по всей квартире	Выполнено
69	26523	отопление	Нет отопления во всей квартире	Выполнено
70	26524	электроснабжение(освещение)	В тамбуре нет света на 8 эт в подъезде	Выполнено
71	26525	холодное водоснабжение (ХВС)	Ва стояк ХВС в общей шахте 2 года назад поставили хомут - он прогнил, просят заварить, предварительно позвонить	Выполнено
72	26526	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	открыть ворота для въезда и заселения	Новое
73	26527	электроснабжение(освещение)	Перегорела эл. лампа в приквартирном коридоре, домофон "48", из лифта на лево	Выполнено
74	26528	холодное водоснабжение (ХВС)	под ванной бежит вода	Выполнено
75	26529	холодное водоснабжение (ХВС)	Заменить п/ сушитель, протечка, укрепить раковину на кухне	Выполнено
76	26530	отопление	Нет отопления в двух комнатах (спальни)	Выполнено
77	26531	лифты	Лифт пассажирский - путает этажи и медленно закрывает двери, некорректно(обратить внимание)	Выполнено
78	26532	горячее водоснабжение (ГВС)	на кухне не открывается кран ГВС	Выполнено
79	26533	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка по стояку ГВС в общей шахте.	Выполнено
80	26534	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка в сануэле, мокрая стена, предварительно позвонить, чтобы предоставили доступ в квартиру	Выполнено
81	26535	электроснабжение(освещение)	Замена лампочки на 2 эт	Выполнено
82	26536	отопление	холодные радиаторы в квартире	Выполнено
83	26537	холодное водоснабжение (ХВС)	слабый напор ХВС по всему стояку	Выполнено
84	26538	отопление	холодные батареи и не работает унитаз-слив не работает	Выполнено
85	26539	отопление	во всей квартире нет отопления	Выполнено

86	26540	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	установить домофон в квартире/ позвонить предварительно	Новое
87	26541	отопление	В подъезде на лестничной клетке, именно на лестнице, нет отопления по всему стояку.	Выполнено
88	26542	электроснабжение(освещение)	Нежилое помещение пекарня Буханка нет света в рабочем помещении, короткое замыкание	Выполнено
89	26543	отопление	Шум воды по стоякам отопления по всей квартире	Выполнено
90	26544	отопление	холодные радиаторы в спальне	Выполнено
91	26545	отопление	холодные радиаторы в спальне	Выполнено
92	26546	холодное водоснабжение (ХВС)	Опломбировать ИПУ ХВС и ГВС	Выполнено
93	26547	холодное водоснабжение (ХВС)	Слабый напор ХВС в квартире.	Выполнено
94	26548	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	есть необходимость монтажа домофона в квартиру, ожидают звонка	Выполнено
95	26549	холодное водоснабжение (ХВС)	слабый напор ХГВС в квартире	Выполнено
96	26550	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире.	Выполнено
97	26551	мусоропровод	забит мусоропровод между 10 и 11 этажом	Выполнено
98	26552	горячее водоснабжение (ГВС)	на 26.10 слабый напор ГВС -дома после 12 ЧАС	Выполнено
99	26553	отопление	Нужен доступ к теплосчетчику, снять показания.	Выполнено
100	26554	отопление	Нет отопления в одной из комнат	Выполнено
101	26555	уборка	Нет уборки на 2 этаже на личном общем балконе.	Новое
102	26556	мусоропровод	Большая щель на м/ проводе между крышкой и трубой. на 2 этаже, сильный запах.	Новое
103	26557	двери	Установить пружину на двери на общий балкон 2 этажа.	Выполнено
104	26558	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС течёт ХВС, в течении недели	Выполнено
105	26559	отопление	Слабое отопление в квартире, тёплые радиаторы	Выполнено
106	26560	отопление	нет отопления в квартире. Дома находится сегодня и завтра	Выполнено
107	26561	горячее водоснабжение (ГВС)	Поменять датчики давления в стояке ХГВС и входной фильтр на ГВС. Дома находится сегодня и завтра	Выполнено
108	26562	горячее водоснабжение (ГВС)	в ванной нет ГВС- идет холодная, на кухне ГВС есть.	Выполнено
109	26563	отопление	Не жилые помещения 0109 и 0110 чуть теплые трубы отопления, вводная труба чуть теплая, на весь дом вводная труба горячая. Включить вентиль подачи отопления на полную и продуть вводные трубы отопления.	Выполнено
110	26564	потолки	ПОВТОР, На площадке на этаже возле квартиры упала плитка с потолка. Надо приклеить, заявка 22954 от 20.07 НЕ ВЫПОЛНЕНА, там дыра	Выполнено
111	26565	лифты	работает только пассажирский лифт, 2 грузовых НЕ работают// передали механикам сработала п / сигнализация	В работе
112	26566	отопление	Нет отопления на кухне	Выполнено
113	26567	горячее водоснабжение (ГВС)	течет ГВС с потолка в 3 подъезде на 26 этаже	Выполнено
114	26568	двери	Сломался замок, дверь в колясочную между 1 и 2 подъездами	Выполнено
115	26569	электроснабжение(освещение)	не работает люстра в комнате или выключатель. На 26.10. после 17:30 // НЗ	Выполнено
116	26570	отопление	Нет отопления в спальне	Отменено
117	26571	холодное водоснабжение (ХВС)	Из крана ХВС течет горячая вода	Выполнено
118	26572	холодное водоснабжение (ХВС)	капает по стояку канализации с верхних этажей	В работе
119	26573	отопление	слабое отопление в квартире	Выполнено
120	26574	отопление	нет отопления в квартире.	Выполнено
121	26575	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХГВС по стояку на кухне.	Выполнено
122	26576	отопление	нет отопления по стояку на кухне	Выполнено
123	26577	отопление	теплые батареи в квартире //давление подается автоматически	Выполнено
124	26578	холодное водоснабжение (ХВС)	заменить арматуру в бачке унитаза/ не держит воду	Выполнено
125	26579	холодное водоснабжение (ХВС)	Топят соседи сверху в в ванной ХВС. Соседей дома нет	Выполнено
126	26580	отопление	заменить радиаторы в квартире (3шт)/ предварительно позвонить для согласования времени проведения работ	Выполнено
127	26581	горячее водоснабжение (ГВС)	Сильный гул в общедомовом стояке ГВС между ванной и кухней	Выполнено
128	26582	холодное водоснабжение (ХВС)	составить акт о протечки для страховой	Новое
129	26583	отопление	нет отопления по одной батарее после 12 час	Выполнено
130	26584	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	не работает трубка домофона, включена и пищит постоянно	Выполнено
131	26585	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужно открыть техпомещение для сверки показаний с ИПУ. // просят на 27.10 утром.	Выполнено

132	26586	холодное водоснабжение (ХВС)	На кухне нет ХГВС.	Выполнено
133	26587	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор унитаза (не уходит вода)	Выполнено
134	26588	отопление	Нет отопления в квартире . Повторное обращение	Выполнено
135	26589	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС и ХВС	Отменено
136	26590	уборка	На общедомовой территории около навалена авторезина и покрышки - загромождают проезд к дому. По пожарной безопасности запрещено такое хранение.	Выполнено
137	26591	двери	Сломана ручка на дверях - выход к м/проводу -2 этаж.	Выполнено
138	26592	отопление	нет отопления	Выполнено
139	26593	отопление	Нет отопления в квартире.	Выполнено
140	26594	холодное водоснабжение (ХВС)	кафе-бар "Свой" нужен акт о затоплении	Новое
141	26595	горячее водоснабжение (ГВС)	Слабый напор ГВС, постоянно ХВС передавливает горячую воду	Выполнено
142	26596	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	установка домофона в квартиру	Выполнено
143	26597	холодное водоснабжение (ХВС)	нужно поменять часть стояка ХВС в общей шахте(плитку сняли с короба) и поменять 2 вентиля на п/сушителе. // Идет протечка ХВС, доступ предоставлен. - повторное обращение	Выполнено
144	26598	горячее водоснабжение (ГВС)	И горячего крана идет вода еле теплая	Выполнено
145	26599	отопление	нет отопления // со слов спец уже включили	Выполнено
146	26600	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХГВС // см. аварию	Выполнено
147	26601	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужен доступ в техпомещение для сверки показаний.	Выполнено
148	26602	холодное водоснабжение (ХВС)	ХВС низкое давление/см. авария	Выполнено
149	26603	холодное водоснабжение (ХВС)	в кухне шатается смеситель, надо укрепить	Выполнено
150	26604	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет белого цвета, не прозрачная// Из-за работ на ЦТП	Выполнено
151	26605	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет ХВС.	Выполнено
152	26606	отопление	Нет отопления в квартире, стояки холодные	Выполнено
153	26607	холодное водоснабжение (ХВС)	На кухне нет ХГВС.	Выполнено
154	26608	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ХГВС на кухне (в ванной есть)// см авария - до заявителя недозвон.	Выполнено
155	26609	отопление	Нет отопления в квартире, стояки холодные	Выполнено
156	26610	электроснабжение(освещение)	на 2-ом этаже перегорела лампочка на лестничной площадке	Выполнено
157	26611	отопление	Во всей квартире нет отопления.	Выполнено
158	26612	отопление	пицца и салон оптика нет тепла холодные водные трубы и холодные батареи , магазины открываются в 10:00	Выполнено
159	26613	отопление	Во всей квартире очень слабое отопление.	Выполнено
160	26614	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор раковины на кухне дома 27.10 с 09-до 18 (код 76#138 Громко стучать звонок не работает)	Выполнено
161	26615	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
162	26616	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС коричневого цвета//НЗ	Выполнено
163	26617	отопление	Нет отопления в квартире, стояк теплый. Просьба подойти 28.10 в первой половине дня (суббота)	Выполнено
164	26618	отопление	теплые батареи в квартире	Выполнено
165	26619	отопление	холодная батарея в комнате ,ожидают завтра	Выполнено
166	26620	отопление	холодные батареи во всей квартире	Выполнено
167	26621	горячее водоснабжение (ГВС)	нет гвс в кухне и в ванной 2 месяца. Утверждают что задолженностей нет	Выполнено
168	26622	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС по кухонному стояку.	Выполнено
169	26623	отопление	Нет отопления в комнате и холодный п\с	Выполнено
170	26624	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС/ХВС ржавая вода по двум стоякам	Выполнено
171	26625	отопление	очень слабое отопление	Выполнено
172	26626	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет холодная вода. Сейчас дома	Выполнено
173	26627	холодное водоснабжение (ХВС)	СО СТОРОНЫ ЛЕСТНИЦЫ -ПРОТЕЧКА в подъезде на этаже	Выполнено
174	26628	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
175	26629	холодное водоснабжение (ХВС)	в подъезде около ипу эл энергии течь по стене	Выполнено
176	26630	горячее водоснабжение (ГВС)	Низкая температура на п\сушителе, просьба спустить воздух.	Выполнено
177	26631	отопление	Нет отопления в квартире.	Выполнено
178	26632	отопление	В комнате не греют две батареи, холодные	Выполнено
179	26633	горячее водоснабжение (ГВС)	холодный п/сушитель	Выполнено
180	26634	холодное водоснабжение (ХВС)	забилась канализация в унитазе	Выполнено
181	26635	горячее водоснабжение (ГВС)	гудит стояк при открытии крана ХВС в ванной	В работе
182	26636	холодное водоснабжение (ХВС)	Офисное помещение, отсутствует ХВС	Выполнено

183	26637	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Сильная вибрация лифта, какой именно не понятно, заявителю мешает, просят что то сделать	Выполнено
184	26639	уборка	Потравить тараканов в и подвале и мусорокамере	Новое
185	26640	электроснабжение(освещение)	на 14 этаже не горят лампочки	Выполнено
186	26641	двери	Не работает доводчик на двери тамбура на 2 этаже	Выполнено
187	26642	двери	Не закрываются балконные двери на 2 эт просели и треснули	Новое
188	26643	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	не могут дозвониться в офис ук 2-ю неделю уточнить поступили ли данные о теплосчётчике в теплосети.	Новое
189	26644	отопление	в кухне постоянно холодная батарея, в течении дня несколько раз спускают воздух , помогает на некоторое время	Выполнено
190	26645	окна	На балконе створку сорвало с петель, снег идёт и попадает на балкон	Выполнено
191	26646	холодное водоснабжение (ХВС)	Прорыв трубы с ХВС в кухне	Выполнено
192	26647	отопление	заменить счетчик на отопления, счетчик имеется //нз	Выполнено
193	26648	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь по стояку с ХВС , топят соседи сверху	Выполнено
194	26649	лифты	Не работают оба лифта, не вызываются.	Выполнено
195	26650	лифты	на 1 -ом этаже не работает кнопка вызова на 1-ом этаже, не работает грузовой лифт	Выполнено
196	26650	лифты	на 1 -ом этаже не работает кнопка вызова на 1-ом этаже, не работает грузовой лифт	Выполнено
197	26651	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире, в подъезде свет есть.//повтор,все купили	Выполнено
198	26652	холодное водоснабжение (ХВС)	капает с потолка в ванной и в комнате//повтор// повтор после отключения воды течь продолжается	Выполнено
199	26653	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка с потолка в туалете \\по стояку уже слесарь перекрыл воду \\	Выполнено
200	26654	отопление	нет отопления в 1 комнате \ не списка Спасо тушинский 9	Отменено
201	26655	холодное водоснабжение (ХВС)	По фасаду с 4 этажа с внешней стороны стены, сильно течет вода	Отменено
202	26656	отопление	Протечка радиатора на кухне, на соединении.	Выполнено
203	26657	отопление	В зале еле тёплая, а на кухне холодная	Выполнено
204	26658	отопление	доступ к ИПУ отопления	Выполнено
205	26659	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
206	26660	отопление	Нет отопления во всей квартире	Выполнено
207	26661	электроснабжение(освещение)	бьёт током п\сушитель // н.з. (обработано ошибочно)	Новое
208	26662	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
209	26663	холодное водоснабжение (ХВС)	скачет давление воды	Выполнено
210	26664	кровля	Протечка кровли в прихожей по стенам течёт вода	Выполнено
211	26665	отопление	Была задолженность по коммунальным платежам, отопление оплатили, отопление не включено	Выполнено
212	26666	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка в ванной с потолка	Выполнено
213	26667	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработала ПС , встали лифты	Выполнено
214	26668	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработала ПС	Выполнено
215	26669	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Сработала ПС, стоят лифты	Выполнено
216	26670	лифты	в маленьком лифте - не работает лампочка	Новое
217	26671	уборка	Просьба покрасить рядом с домом пристройку, так как на ней слишком много некультурных и проч.надписей. // НЗ	Новое
218	26672	отопление	Нет отопления в подъезде	Выполнено
219	26673	электроснабжение(освещение)	нет света в квартирах на этаже	Выполнено
220	26674	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
221	26675	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире , в подъезде свет есть и лифты работают, у соседей тоже нет света	Выполнено
222	26676	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире на этаже	Выполнено
223	26677	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире, в других квартирах тоже нет , в подъезде свет есть	Выполнено
224	26678	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире	Выполнено
225	26679	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС	Выполнено

226	26680	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
227	26681	перекрытия	Необходим доступ в подвал для проведения работ по Заводской 18, где 7-й подъезд. Находится оборудование УК Апельсин. Просят уточнить и перезвонить по поводу предоставления доступа сегодня.	Выполнено
228	26682	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС //информации пока нет , выясняют	Выполнено
229	26683	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС и ГВС , нет отопления// информации нет , выясняют	Выполнено
230	26684	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС	Выполнено
231	26685	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС в квартире	Выполнено
232	26686	отопление	нет отопления в квартире, из горячего крана идет чуть теплая, напор ХВС слабый,	Выполнено
233	26687	электроснабжение(освещение)	в подъезде не работают лифты , не работает антенна и нет интернета	Выполнено
234	26688	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС	Выполнено
235	26689	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС в ванной	Выполнено
236	26690	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС	Выполнено
237	26691	отопление	нет отопления в квартире стояки холодные	Выполнено
238	26692	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС// было отключение эл-ва , встали насосы , уже перезапустили	Выполнено
239	26693	холодное водоснабжение (ХВС)	Отсутствует ХГВС	Выполнено
240	26694	отопление	Подключиить отопление	Выполнено
241	26695	отопление	в трубах отопления все время журчит в одной комнате , обращались неоднократно //НЗ	Выполнено
242	26696	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС в кухне , туалете, слабый напор ГВС - просьба позвонить	Выполнено
243	26697	лифты	Не работают все лифты в подъезде	Выполнено
244	26698	электроснабжение(освещение)	С интервалом в 5 минут, отключаете э\энергия	Выполнено
245	26699	отопление	нет отопления во всей квартире	Выполнено
246	26700	холодное водоснабжение (ХВС)	нет хгвс	Выполнено
247	26701	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
248	26702	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС в квартире, Из крана с ГВС идет ХВС. Холодные радиаторы и стояки отопления.	Выполнено
249	26703	лифты	Не работают все три лифта в подъезде..	Выполнено
250	26704	холодное водоснабжение (ХВС)	Скачки давления ХВС (с 1 и выше 6 атмосфер) //специалист пояснил, что необходимо заменить регуляторы давления	Выполнено
251	26705	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС (ванна, кухня)	Выполнено
252	26706	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
253	26707	холодное водоснабжение (ХВС)	течет инсталляция в туалете . воду перекрыли	Выполнено
254	26708	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
255	26709	мусоропровод	Забит мусоропровод на 15 этаже	Выполнено
256	26710	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
257	26711	холодное водоснабжение (ХВС)	Отсутствует ХВС и отопление в квартире	Выполнено
258	26712	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
259	26713	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС	Выполнено
260	26714	лифты	НЕ РАБОТАЮТ ЛИФТЫ	Выполнено
261	26715	электроснабжение(освещение)	не работают лампочки в холле (где лифты)\фазы нет	Выполнено
262	26716	холодное водоснабжение (ХВС)	течет вода по стояку в ванной с верхних этажей	Выполнено
263	26717	отопление	нет отопления в кв .	Выполнено
264	26718	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС, ГВС течет ржавая	Выполнено
265	26719	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
266	26720	холодное водоснабжение (ХВС)	топят соседи сверху, протечка по стояку в ванной комнате	Выполнено
267	26721	отопление	Отсутствует отопление	Выполнено
268	26722	лифты	Не работает кнопка вызова в среднем лифте	Новое
269	26723	отопление	Нет отопления в квартире	Выполнено
270	26724	электроснабжение(освещение)	в коридорах подъезда горит аварийное освещение, нет рабочего освещения, и ТВ	Выполнено
271	26725	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
272	26726	отопление	нет отопления в квартире	Выполнено
273	26727	лифты	большой лифт не работает	Выполнено
274	26728	холодное водоснабжение (ХВС)	мокрый потолок в комнате рядом с туалетом	В работе
275	26729	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС идет ХВС, \ \ НЗ. //29.10 - повтор обращения. // заявка передана.	В работе

276	26730	отопление	Нет отопления в квартире. \\ повторное 29.10 нет отопления	Выполнено
277	26731	горячее водоснабжение (ГВС)	отвалился кусок трубы ГВС , воду перекрыли, просят подойти завтра для устранения , если не смогут , то просят подойти в понедельник с утра пораньше , устранить аварию// НЗ	В работе
278	26732	холодное водоснабжение (ХВС)	из кранов ХВС течет грязная, слабый напор	Выполнено
279	26733	окна	шумят соседи в кв 1170	Новое
280	26734	отопление	Нет отопления на 2 и на 1 на 5 они тёплые	Выполнено
281	26735	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор раковины на кухне. Сами не смогли прочистить.Просят подойти в 13-00 - 29.10.	Выполнено
282	26736	электроснабжение(освещение)	Нет э/энергии в квартире.	Выполнено
283	26737	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС	Выполнено
284	26738	горячее водоснабжение (ГВС)	Засор канализации в туалете, ванной по стояку уже все на полу.	Выполнено
285	26739	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка п. сушителя	Выполнено
286	26740	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ к ИПУ ХГВС и отопления, для поверки, мастер подойдет через час.	Выполнено
287	26741	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС // Отмена заяви заявителем ГВС в квартире появилась	В работе
288	26742	отопление	очень слабое отопление, шум в системе отопления по стояку в комнате. неоднократное обращение.	Выполнено
289	26743	электроснабжение(освещение)	нет света в квартире	Выполнено
290	26744	отопление	нет отопления в кабинете, салон красоты Имстерика, работают до 20:00	Выполнено
291	26745	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает по стояку в туалете с верхних этажей	Выполнено
292	26746	горячее водоснабжение (ГВС)	Сильный запах канализации из подвала	В работе
293	26747	отопление	нет отопления в маленькой комнате окнами на торец дома.	Выполнено
294	26748	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка с потолка в ванной , у соседей с 6 этажа сухо.	Выполнено
295	26749	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет давления ГВС и нет ХВС в санузле в маленьком	Выполнено
296	26750	горячее водоснабжение (ГВС)	Из кранов ГВС бежит ХВС, холодный п/сушитель	Выполнено
297	26751	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка под ванной топят соседей снизу	Выполнено
298	26752	лифты	в подъезде маленький лифт не работанет стоит на 1 эт	Новое
299	26753	лифты	Упали ключи в шахту лифта\\взяли телефон заявителя, сообщает механику, он созвонится с заявителем	Новое
300	26754	отопление	В квартире на 2 этаже из подвала слышен скрежет	Новое