

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	30126	лифты	не работает грузовой лифт	В работе
2	30125	уборка	засор мусоропровода на 5 этаже , не закрывается крышка	В работе
3	30124	горячее водоснабжение (ГВС)	Необходим доступ к счетчикам для проведения поверки.	Выполнено
4	30123	холодное водоснабжение (ХВС)	опломбировка ИПУ ХГВС	В работе
5	30122	двери	вытекает жидкость из доводчика двери в лифтовом холле на 10 этаже во 2 подъезде	Новое
6	30121	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Сделать два чипа от входной двери в подъезд	Выполнено
7	30120	электроснабжение(освещение)	Установить люстру в зале	Новое
8	30119	холодное водоснабжение (ХВС)	Трещина канализационной трубы (необходима консультация специалиста)	В работе
9	30118	отопление	в квартире все батареи и стояки еле теплые	Выполнено
10	30117	горячее водоснабжение (ГВС)	Снять контрольные показания ИПУ ХВС и ГВС - нужен доступ.	Выполнено
11	30116	мусоропровод	Засор мусоропровода на 3 эт	В работе
12	30115	мусоропровод	Засор мусоропровода на 12 этаже/НЗ	Выполнено
13	30114	горячее водоснабжение (ГВС)	доступ к ИПУ ХГВС , для контрольных показаний	Выполнено
14	30113	горячее водоснабжение (ГВС)	Открыть помещение для замены теплосчётчика//15:35, повторное обращение, можно закрыть помещение.	Выполнено
15	30112	горячее водоснабжение (ГВС)	В санузле заменить краны перекрытия на стояках ХГВС, старые краны сломались. Просят связаться о времени прихода специалиста.	В работе
16	30111	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС по стояку на кухне.	В работе
17	30110	перекрытия	повторно -Необходимо поставить отбойник около машинного места 443, так как постоянно заливает водой	Новое
18	30109	электроснабжение(освещение)	в коридоре на 12 эт у квартиры 851 запах жженой проводкой ущитков	Новое
19	30108	горячее водоснабжение (ГВС)	открыть комнату с теплосчетчикам будет через 40 мин \сломан замок -нет возможности попасть туда -завтра исправят	В работе
20	30107	МАФ(малые архитектурные формы- лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	Входная дверь не закрывается и пищит	Новое
21	30106	отопление	предоставить доступ к теплосчетчику через 30 минут	Выполнено
22	30105	горячее водоснабжение (ГВС)	Открыть помещение к 14.00.Будет замена теплового счётчика	Выполнено
23	30104	горячее водоснабжение (ГВС)	Открыть помещение для снятия показаний	Выполнено
24	30103	уборка	въезд на парковку после шлагбаума - почистить и посыпать , скользко могут снести ворота на парковку	Новое
25	30102	холодное водоснабжение (ХВС)	кран смеситель двигается расшатался на кухне	Выполнено
26	30101	холодное водоснабжение (ХВС)	течь по стояку ХВС на кухне	В работе
27	30100	электроснабжение(освещение)	Не горит 1 лампа в грузовом лифте	Выполнено
28	30099	мусоропровод	Засор м/провода	Выполнено
29	30098	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка на кухне	Выполнено
30	30097	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка под раковиной на кухне,	Выполнено
31	30096	горячее водоснабжение (ГВС)	на кухне нет гвс	В работе
32	30095	уборка	Провести уборку снега и мусора на придомовой территории	Новое
33	30094	уборка	Провести уборку снега и мусора на придомовой территории	Новое
34	30093	мусоропровод	засорился мусоропровод	Выполнено
35	30092	уборка	нужна уборка снега во дворе	Новое
36	30091	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС , кран пустой// вода перекрыта, протекает где счетчик ГВС //заявитель информирован\ повторное обращение.	Выполнено
37	30090	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС. \ \ Топит 72 квартиру, жителей в квартире сверху нет.	В работе
38	30089	лифты	пассажирский лифт в 3 подъезде скрипит и такое ощущение, что сейчас отвалится.	В работе
39	30088	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка с потолка в санузле	Выполнено
40	30087	горячее водоснабжение (ГВС)	В ванной комнате нет ГВС // Авария в кв. № 375, специалист выясняет причину	В работе
41	30086	горячее водоснабжение (ГВС)	Доступ к счётчикам ХВС и ГВС , снять показания	Выполнено

42	30085	холодное водоснабжение (ХВС)	Открыть доступ для ИПУ на 23 этаже	Выполнено
43	30084	электроснабжение(освещение)	нет электричества в ванной/ автомат не включается	Новое
44	30083	электроснабжение(освещение)	Установить на место выключатель.	Новое
45	30082	холодное водоснабжение (ХВС)	открыть технич.помещение - для поверки ИПУ	Выполнено
46	30081	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен доступ к ИПУ ХГВС	Выполнено
47	30080	горячее водоснабжение (ГВС)	Предоставить доступ к счетчикам для снятия показаний.	Выполнено
48	30079	холодное водоснабжение (ХВС)	машинное место 423 , течь по стене //со слов исполнителя - в курсе, передали инженеру, нужно делать изоляцию	Новое
49	30078	лифты	Не работает грузовой лифт	В работе
50	30077	электроснабжение(освещение)	нет электричества в квартире и в квартирах на площадке, а в подъезде есть. У всех автоматы включены.	Выполнено
51	30076	электроснабжение(освещение)	нет света в квартирах , в подъезде горит	Выполнено
52	30075	мусоропровод	забит мус\ провод	Выполнено
53	30074	горячее водоснабжение (ГВС)	практически холодный стояк ГВС и холодная ГВС	Выполнено
54	30073	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужен доступ к ИПУ 20.01. в 22:00(можно открыть к 21:00). для замены ИПУ//Предоставление доступа возможно до 20:00, заявитель информирован	Отменено
55	30072	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС, не течет совсем //со слов исполнителя подойдет через час	Новое
56	30071	холодное водоснабжение (ХВС)	На кухне под раковиной сделать слив	В работе
57	30070	холодное водоснабжение (ХВС)	в технической комнате возобновилась течь , сырая стена	Выполнено
58	30069	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС в ванной комнате.	Новое
59	30068	холодное водоснабжение (ХВС)	Открыть дверь в тех.помещение, нужно сделать фото счетчиков на ГВС и ХВС	Выполнено
60	30067	горячее водоснабжение (ГВС)	в ванной ГВС идет холодная	Выполнено
61	30066	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка по стояку на кухне сверху	Выполнено
62	30065	холодное водоснабжение (ХВС)	засор, в ванной не уходит вода //21.01. повторное обращение - вода не уходит, поднимается в ванной комнате	Новое
63	30064	горячее водоснабжение (ГВС)	протекает п \ сушитель	В работе
64	30063	отопление	кухня - холодные батареи и стояк	Выполнено
65	30062	холодное водоснабжение (ХВС)	в 10.20 предоставить доступ к ИПУ ХГВС и отопления/ поверка	Выполнено
66	30061	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС нет в ванной. В кухне из ГВС течет холодная.	В работе
67	30060	отопление	холодные батареи и стояк в кухне	Выполнено
68	30059	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	не проходит звонок в квартиру	Новое
69	30058	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка под ванной,засор в квартире/подадут завтра	Отменено
70	30057	холодное водоснабжение (ХВС)	топят соседи,ванна	В работе
71	30056	электроснабжение(освещение)	искрит в щитке,свет мигает	В работе
72	30055	горячее водоснабжение (ГВС)	протекает п/сушитель , отключили его , но все равно течет и сильно	В работе
73	30054	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка пс	Выполнено
74	30053	горячее водоснабжение (ГВС)	Предоставить доступ к ИПУ	Выполнено
75	30052	уборка	не убирают крыльцо возле оф.помещения,салон красоты,там сугроб	В работе
76	30051	отопление	шум из стояков	Выполнено
77	30050	горячее водоснабжение (ГВС)	Гул в трубопроводе ГВС	Выполнено
78	30049	уборка	не было уборки на лестнице	Новое
79	30048	электроснабжение(освещение)	гул в квартире	Новое
80	30047	лифты	отдельный грузовой лифт не работает	В работе
81	30046	двери	сломан доводчик на тамбурной двери при входе в подъезд	Новое
82	30045	двери	На 10 этаже не работает доводчик на двери тамбура	Новое
83	30044	горячее водоснабжение (ГВС)	Сверка показаний счетчиков.	Выполнено
84	30043	холодное водоснабжение (ХВС)	течь под ванной , когда принимают душ то образуется вода под ванной, на завтра	Выполнено
85	30042	двери	Где хранятся ключи от почтовых ящиков дома и как получить дубликат ключа.	Новое
86	30041	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработала пож. сигнализация	Выполнено

87	30040	холодное водоснабжение (ХВС)	Телефонограмма номер 26 от 19.01 ООО водоканал сообщает что 23.01.2024 с 9:00 до окончания работ, будет проводится помывку наружных сетей водопровода, по адресам Молодежная 2,3,4, Почтовая 16, красногорск плав Ильинские шоссе 1 , возможно кратковременное понижение давления, и повышение мутности, подписал Максимов, передала Тараник	Новое
88	30039	минимальные архитектурные формы- лавочки/урны/песочницы/детское оборудование)	На детской площадке над лавочкой сломан козырек	Выполнено
89	30038		создана ошибочно	Отменено
90	30037	стены	отваливается плитка возле мусоропровода на 9 этаже , и возле дверей по коридору, просят отремонтировать	Новое
91	30036	перекрытия	упал знак не удобно ходить , просят поставить на место	Новое
92	30035	отопление	просят открыть счетчики тепла , замена счетчика 16-18-00	Выполнено
93	30034	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС в ванне холодная	В работе
94	30033	холодное водоснабжение (ХВС)	В кухне засор канализации, вода не уходит, в ванной поднимается	Выполнено
95	30032	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка п/ сушителя	Выполнено
96	30031	холодное водоснабжение (ХВС)	Из комнатного внутреннего стояка ХГВС течет ржавая вода	Выполнено
97	30030	уборка	Вдоль дома не очищено от снега входные группы, тротуары и с торцов дома, очистить от снега, 8 подъезд очистить ступеньки крыльца от спрессованного снега	Выполнено
98	30029	двери	На входной двери сломан доводчик	Выполнено
99	30028	горячее водоснабжение (ГВС)	Необходим доступ в ИУП ГВС и ХВС для поверки - сторонняя организация через 30 минут.	Выполнено
100	30027	горячее водоснабжение (ГВС)	из крана ГВС течёт ХВС, стояк в кухне	В работе
101	30026	двери	На 2 этаже между лифтом и квартирами сломана дверь и балконная дверь на 2 этаже в подъезде держится на двух шурупах	Новое
102	30025	электроснабжение(освещение)	Не горят лампочки в подъезде на 2 этаже на площадке	В работе
103	30024	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	срабатывание пожарной сигнализации в квартире, задымления нет // была проверка пожарной сигнализации // до заявителя не дозвон// заявитель информирован	Новое
104	30023	отопление	При включении отопления в трубах раздаются щелчки , возможно там воздух, дома до 14:30	Выполнено
105	30022	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Нужен ключ от домофона	Выполнено
106	30021	окна	Гул на этаже из квартиры 280 уже 4 дня, заявитель говорит, возможно там окно открыто либо другое, просит проверить , квартира опечатана УК.//ПОВТОРНОЕ обращение	Выполнено
107	30020	электроснабжение(освещение)	нет света во всем подъезде	Выполнено
108	30019	электроснабжение(освещение)	АБН. Ростелеком. Видеонаблюдение. Не доступно оборудование. Находится в подвале 4 подъезда ящик, просят переподключить автомат	Выполнено
109	30018	горячее водоснабжение (ГВС)	течь полотенце /суш. и поменять отсекающие краны не держат воду	Выполнено
110	30017	горячее водоснабжение (ГВС)	нужен акт о перерасходе воды	Выполнено
111	30016	уборка	засор мусоропровода на 5 этаже	Выполнено
112	30015	мусоропровод	Убрать мусор на придомовой территории . Позвонить заявителю и предоставить отчёт // Выполнение работы до 17:00	Выполнено
113	30014	горячее водоснабжение (ГВС)	Гул в трубопроводе ГВС	Выполнено
114	30013	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС течёт ХВС по стояку санузел ближе к двери	Выполнено
115	30012	отопление	Нет отопления в 1 комнате - 2 батареи. ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА!!!	Выполнено
116	30011	двери	Шлагбаум не работает, в открытом положении . Инженер сообщил что обращаться в Мирмекс. Передано в Мирмекс.	Выполнено
117	30010	уборка	Забит мусоропровод на 8-м этаже	Выполнено
118	30009	горячее водоснабжение (ГВС)	В ванной заниженное давление ГВС	Выполнено
119	30008	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка по стояку ГВС , перекрыли , нужна сварка Будут дома, просьба звонить , откроют дверь в подъезд	Выполнено
120	30007	холодное водоснабжение (ХВС)	течь по стояку на кухне от соседней	В работе
121	30006	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Ключи от домофона перестали открывать дверь.	Новое
122	30005	отопление	нет отопления , есть только на кухне	Выполнено
123	30004	холодное водоснабжение (ХВС)	Засор канализации не уходит вода из туалета	Выполнено

124	30003	горячее водоснабжение (ГВС)	Течь стояка ГВС (в дверь стучать-звонок не работает)	Выполнено
125	30002	электроснабжение(освещение)	На лестничных клетках во все подъезде нет света	Выполнено
126	30001	горячее водоснабжение (ГВС)	нужен доступ ИПУ ХГВС и тепла для снятия показаний.	Выполнено
127	30000	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС в квартире	В работе
128	29999	мусоропровод	Забит мусоропровод на 12	Выполнено
129	29998	отопление	в маленькой комнате течет из под крана батареи и стояк отопления холодный	Выполнено
130	29997	отопление	В маленькой комнате холодные стояк и радиатор отопления.	Выполнено
131	29996	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС течёт ржавая вода не кухня	Выполнено
132	29995	электроснабжение(освещение)	нет освещения на 17 эт, позвонить чтобы открыли дверь.	В работе
133	29994	двери	На 11 этаже сломана дверная ручка на входной двери в тамбур 11 этажа.	Выполнено
134	29993	двери	На входной двери с низу отошла панель	Новое
135	29992	горячее водоснабжение (ГВС)	ГВС идет ржавая по стояку в туалете -3 дня	Выполнено
136	29991	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка по стояку ГВС, нужна сварка .	Выполнено
137	29990	горячее водоснабжение (ГВС)	Необходимо заварить трубы стояков ГВС и ХВС -была протечка	Выполнено
138	29989	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС по стояку на кухне.	Выполнено
139	29988	уборка	Запах трупный стоит на 3 этаже .	Выполнено
140	29987	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС в квартире	Выполнено
141	29986	электроснабжение(освещение)	Нужна замена автоматов в э/щитке. старые уже.	Новое
142	29985	горячее водоснабжение (ГВС)	Сильный запах канализации в ванной и возможно капает стояк	Выполнено
143	29984	горячее водоснабжение (ГВС)	Подтекает п/сушитель	Выполнено
144	29983	холодное водоснабжение (ХВС)	в квартире булькает из ванны воздух и сильный запах канализации	Выполнено
145	29982	электроснабжение(освещение)	в подъезде в предбаннике на 11 этаже лампа неоновая сгорела заменить	Отменено
146	29981	электроснабжение(освещение)	нет частично света в квартире,дома после 15.00	Выполнено
147	29980	электроснабжение(освещение)	парковка перед домом , замена лампочки, настояла на заявке	Выполнено
148	29979	отопление	гребенка в подъезде: подача горячая, обратка холодная, в квартире холодная батарея	Выполнено
149	29978	горячее водоснабжение (ГВС)	течь с п /сушителя	Выполнено
150	29977	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка по стояку ХВС	В работе
151	29976	двери	на паркинге на проезде стоит красная Мазда , рядом с охранником.	Выполнено
152	29975	мусоропровод	открыть мусоропровод во 2 подъезде	Новое
153	29974	горячее водоснабжение (ГВС)	нет ГВС	Выполнено
154	29973	горячее водоснабжение (ГВС)	Телефонограмма № 49 от 17.01 Теплосети просят проверить дома от котельной №2 на предмет утечки при обнаружении утечки сообщить по тел 562002	Выполнено
155	29972	горячее водоснабжение (ГВС)	на кухне нет ГВС	В работе
156	29971	холодное водоснабжение (ХВС)	ХВС грязная	Выполнено
157	29970	двери	на 4 этаже в лифтовом холле в двери вставить стекло //19.01. повторное обращение	Выполнено
158	29969	лифты	в правом грузовом лифте не горит 1 лампочка//19.01. повторное обращение и дополнение от заявителя - № лифта 3.3.1	В работе
159	29968	полы	Плохая уборка в подъезде просьба произвести повторную уборку. протереть двери и ручки	Выполнено
160	29967	горячее водоснабжение (ГВС)	в туалете протечка по стояку ГВС	Выполнено
161	29966	горячее водоснабжение (ГВС)	составить акт о залитии ГВС с верхнего этажа	Новое
162	29965	горячее водоснабжение (ГВС)	топят соседи сверху, протечка по стояку ГВС, от входа направо	Выполнено
163	29964	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка по стояку ГВС в санузле от соседей сверху	Выполнено
164	29963	горячее водоснабжение (ГВС)	Из крана ГВС течет грязная вода	В работе
165	29962	холодное водоснабжение (ХВС)	На кухне нет ХВС, в ванной есть.	В работе
166	29961	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка воды ГВС в дальней ванне	Выполнено
167	29960	лифты	Не работают оба пассажирских лифта	Выполнено
168	29959	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка п \ сушителя , воду перекрыли , но до конца не закрывается	Выполнено
169	29958	электроснабжение(освещение)	замена лампочки на площадке у лифта	Выполнено

170	29957	горячее водоснабжение (ГВС)	необходим акт о том, что из-за ремонта в квартире выше произошел перепад давления и потекла гайка на трубе, ведущей к полотенцесушителю/ заявитель затопил соседей/ предварительно позвонить	Выполнено
171	29956	МАФ(малые архитектурные формы-лавочки/урны/песочницы/детское игровое оборудование)	на детской площадке качели намотались вокруг перекладины сверху	Выполнено
172	29955	холодное водоснабжение (ХВС)	Паркинг ,Минус 2 уровень, место 393 с потолка течет белая известь на машину.	Новое
173	29954	мусоропровод	Засор мусоропровода , выше 9 этажа	Выполнено
174	29953	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ ИПУ ХГВС и тепла.\Откроют через час, заявитель информирован.	Выполнено
175	29952	двери	Проверить между 2 и 3 корпусами плотность закрывания входных дверей , дует в щели, издает громкий свист круглосуточно, уплотнить	Новое
176	29951	холодное водоснабжение (ХВС)	шум воды в в ванной , запах сырости , воды не видно	Выполнено
177	29950	холодное водоснабжение (ХВС)	офисное помещение Газдевелопмент , протекает в кабинете с потолка по стояку ХВС со счетчиками , протекает сильно , просят срочно подойти	Выполнено
178	29949	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире, автомат не включается, в подъезде есть	Выполнено
179	29948	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка сверху в туалете по стоякам воды. Соседи сверху не открывают	Выполнено
180	29947	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка в туалете	Выполнено
181	29946	холодное водоснабжение (ХВС)	Протекает стояк в туалете//14:24, перекрыли, остаточн\18.01 собственников квартиры на 11 этаже не нашли, стояки будут перекрыты	В работе
182	29945	горячее водоснабжение (ГВС)	по стояку ГВС течь от соседей с кв 285// повторное обращение., передано	Выполнено
183	29944	окна	Нет стекла на пожарной лестнице на 1 этаже, закрыто фанерой, дует, установить стекло	Выполнено
184	29943	горячее водоснабжение (ГВС)	С крана ГВС идет теплая вода	Выполнено
185	29942	горячее водоснабжение (ГВС)	открыть комнату счетчиками на воду и отопление для снятия показаний\после обеда	Выполнено
186	29941	отопление	Течь по стояку отопления.	Выполнено
187	29940	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь по стояку ХВС у входной двери. Заявитель в квартире.	Выполнено
188	29939	стены	Промерзает стена в квартире, выходит на улицу со стороны пожарной лестницы. Для доступа звонить предварительно	Новое
189	29938	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка в общем коридоре с потолка	Выполнено
190	29937	горячее водоснабжение (ГВС)	В шахте сверху течет ГВС, обращение повторное, снова протечка	Выполнено
191	29936	горячее водоснабжение (ГВС)	проверить счетчик на исправность , ожидают сегодня	Выполнено
192	29935	холодное водоснабжение (ХВС)	Заявка на 18.01 в первой половине дня. Протечка за унитазом.	Выполнено
193	29934	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка по стояку ХВС , просили заранее перезвонить .	В работе
194	29933	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ в техпомещение для снятия показаний.	Выполнено
195	29932	двери	сломана ручка на входной двери с улицы, люди не смогут зайти в подъезд	Выполнено
196	29931	электроснабжение(освещение)	Заменить обугленные провода - 2 шт в пакетниках (второй ящик над э/счетчиками)	Выполнено
197	29930	электроснабжение(освещение)	не горит свет в коридоре на 6 этаже	Выполнено
198	29929	горячее водоснабжение (ГВС)	счетчики ГВС проверить связаться	Выполнено
199	29928	стены	Рядом с квартирой мокрая стена на площадке	Новое
200	29927	отопление	замена счетчика тепла , нужна консультация, до 12-00 дома //надо обратиться в организацию , у которой есть лицензия , специалист может подойти только после 13-00, // заявитель информирован	Отменено
201	29926	мусоропровод	Забит м/ провод выше 4 этажа.	Выполнено
202	29925	уборка	парковка - 1 этаж , рассыпан яд для мышей	Выполнено
203	29924	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет ГВС в ванной, на кухне 2 месяца назад.	Выполнено
204	29923	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ в щитовую ИПУ ХГВС 17.01	Выполнено

205	29922	горячее водоснабжение (ГВС)	протечка по стояку гвс,туалет // 12.28 - повтор обращения, протечка усилилась.	В работе
206	29921	отопление	Составить АКТ о затоплении	Выполнено
207	29920	отопление	Течь по стояку на кухне	В работе
208	29919	горячее водоснабжение (ГВС)	Течь в туалете по стояку ГВС и с потолка, топят соседи сверху	Выполнено
209	29918	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка общего стояка ГВС	В работе
210	29917	горячее водоснабжение (ГВС)	порыв трубы ГВС на кухне - перекрыли	Выполнено
211	29916	электроснабжение(освещение)	нет света в подъезде	Выполнено
212	29915	отопление	Топят соседи сверху в комнате	Выполнено
213	29914	холодное водоснабжение (ХВС)	течет вода с потолка из кв.377/ не открывают	Выполнено
214	29913	отопление	холодный радиатор в комнате/ стояк теплый// радиатор теплый	Выполнено
215	29912	холодное водоснабжение (ХВС)	топят соседи сверху, течь по стояку ХВС	Выполнено
216	29911	отопление	Нет отопления в комнатах	Выполнено
217	29910	лифты	Не работает пассажирский лифт .	Выполнено
218	29909	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка по стояку на кухне	Выполнено
219	29908	холодное водоснабжение (ХВС)	под раковиной в кухне протечка	Выполнено
220	29907	отопление	в 2-х комнатах нет отопления	Выполнено
221	29906	отопление	в 2-х комнатах нет отопления, стояки холодные, в кухне остывают	Выполнено
222	29905	отопление	течет стояк отопления на кухне	Выполнено
223	29904	двери	Необходимо снять контрольные показания, нужен доступ.	Выполнено
224	29903	горячее водоснабжение (ГВС)	Слабый напор горячей воды, необходим доступ в тех.помещение.	Выполнено
225	29902	мусоропровод	забит мусоропровод в 6 подъезде на уровне 9 этажа	Выполнено
226	29901	мусоропровод	сильный запах канализации от мусоропровода , просят провести дезинфекцию и помыть , или проверить почему так воняет, может быть от того что забит мусоропровод	Выполнено
227	29900	холодное водоснабжение (ХВС)	В кухне протечка с потолка, соседей дома нет.	Выполнено
228	29899	холодное водоснабжение (ХВС)	Т/ф № 16 от 16.01.24 Водоканал ставит в известность, что в связи с заменой аварийного пожарного гидранта по ул.Заводская, д.4 18.01.24 с 9.00 до 13.00 будет отключена подача ХВС по адресам ул.Заводская,д.18, корп.2 и ул.Заводская,д.18, корп.3. Подписал Максимов, передала Мазина	Выполнено
229	29898	отопление	Снять показания теплосчетчика	Выполнено
230	29897	горячее водоснабжение (ГВС)	опломбировка счетчиков ХВС и ГВС , 2 шт // на завтра // заявитель информирован	Выполнено
231	29896	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработала пожарная , задымления нет , заблокированы все лифты	Выполнено
232	29895	лифты	в 5 подъезде не открывается дверь лифта на 26 этаже (какой лифт, точно сказать не могут, над лифтом вентиляционная решетка)	Выполнено
233	29894	холодное водоснабжение (ХВС)	протекает стояк ХВС в санузле // ситуация у специалистов на контроле ожидают предоставление доступа для замены участка трубы	В работе
234	29893	электроснабжение(освещение)	Неисправен эл.счетчик., нужен акт о неисправности.	Выполнено
235	29892	отопление	В кухне и большой комнате холодный радиатор, стояк чуть теплее	Выполнено
236	29891	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	Требуется профилактика домофона в квартире-не работает.	Выполнено
237	29890	холодное водоснабжение (ХВС)	Необходимо предоставить доступ к ИПУ	Выполнено
238	29889	холодное водоснабжение (ХВС)	Салон Инстерики , идет протечка сверху в тамбуре возле туалете ХВС.	Выполнено
239	29888	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХГВС	Выполнено
240	29887	холодное водоснабжение (ХВС)	На минус 2 цокольном этаже - паркинг, место 400 . Течь воды сверху.	В работе
241	29886	горячее водоснабжение (ГВС)	Протечка ГВС на кухне на общем стояке .	Выполнено
242	29885	холодное водоснабжение (ХВС)	Снять контрольные показания счетчиков ХГВС и теплосчетчика	Выполнено
243	29884	интернет/ ТВ / видеонаблюдение	нужна запись видео , повредили машину , 15.01 с 16 00 до 7 .30 16.01 машина тайота камри	Выполнено

244	29883	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка в ванной в коробе , будут дома после 18 час, предварительно позвонить	Выполнено
245	29882	уборка	произвести обработку от мышей в доме	В работе
246	29881	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка кранов на батарее -= перекрыть	Выполнено
247	29880	двери	открыть тех . помещение	Выполнено
248	29879	электроснабжение(освещение)	На 17 этажа лампа у кв.291 мигает ,внутри лампы вода и идёт треск и запах горелой проводки.	Выполнено
249	29878	лифты	1 подъезд не работают 2 лифта (пассажирский и грузовой)	Выполнено
250	29877	отопление	нужен доступ к тепло счетчику // предварительно позвонить	Выполнено
251	29876	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ к ИПУ на этаже для замены 17.01. в 20:30.	Выполнено
252	29875	горячее водоснабжение (ГВС)	Нет давления ГВС и перепады от кипятка до ледяного состояния	Выполнено
253	29874	двери	заказать и получить магнитный ключ от подъезда	Выполнено
254	29873	холодное водоснабжение (ХВС)	Снять контрольные показания ХГВС	Выполнено
255	29872	отопление	Сильная подача отопления в квартире.	Выполнено
256	29871	горячее водоснабжение (ГВС)	По вечерам с крана ГВС идет мутная и желтая вода и перепады температуры	В работе
257	29870	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	сработка ПС 9 ЭТ\комплексные испытания	Выполнено
258	29869	холодное водоснабжение (ХВС)	Протечка по стоякам сверху.	В работе
259	29868	АПС (автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоудаление, подпор воздуха)	Периодически включается и отключается п/сигнализация, просят проверить	Выполнено
260	29867	кровля	Протечка кровли в общем коридоре	Выполнено
261	29866	отопление	Радиаторы и стояки отопления в зале чуть теплые, в помещении +14	Выполнено
262	29865	горячее водоснабжение (ГВС)	Составляли ранее акт о протечке, никто не связался. Просят обратную связь//Ожидать, свяжутся.	Выполнено
263	29864	двери	открыть тех . помещение	Выполнено
264	29863	электроснабжение(освещение)	Нет лампочки в тамбуре возле квартиры 162 4 этаж 3 подъезд, доступ в тамбур будет предоставлен	Выполнено
265	29862	холодное водоснабжение (ХВС)	Слабый напор ХГВС	Выполнено
266	29861	двери	наружная дверь подъезда не открывается, что-то мешает	Выполнено
267	29860	электроснабжение(освещение)	Торговый центр. Не горит светильник	Выполнено
268	29859	холодное водоснабжение (ХВС)	на 14 этаже в закрытых коллекторах течет вода	Выполнено
269	29858	холодное водоснабжение (ХВС)	протечка в подъезде на б между полом и стеной	Выполнено
270	29857	отопление	нет отопления	Выполнено
271	29856	отопление	загромыхали батареи отопления , забулькали и остыли	Выполнено
272	29855	электроснабжение(освещение)	Нет света в квартире, выбило автомат, не могут включить	Выполнено
273	29854	холодное водоснабжение (ХВС)	Течь по стояку канализации.	Выполнено
274	29853	горячее водоснабжение (ГВС)	прорвало трубу гвс	Выполнено
275	29852	двери	На1 м. этаже на пожарной лестнице не закрывается входная металлическая дверь, цепляется за плитку, в результате дверь всегда открыта.	Выполнено
276	29851	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет напора ХВС	Выполнено
277	29850	холодное водоснабжение (ХВС)	Внутриквартирный засор в ванной.	Отменено
278	29849	окна	В квартире стоит гул, источник определить не могут	Выполнено
279	29848	холодное водоснабжение (ХВС)	Нет ХВС	Выполнено
280	29847	горячее водоснабжение (ГВС)	Слабый напор горячей воды, необходим доступ в тех.помещение.	Выполнено
281	29846	холодное водоснабжение (ХВС)	из гофры бежит вода из под унитаза, сильно бежит	Выполнено
282	29845	холодное водоснабжение (ХВС)	нужен доступ к ИПУ ХГВС для снятия показаний	Выполнено
283	29844	электроснабжение(освещение)	Стоит в квартире гул неизвестного происхождения. Гул начался 14.01. с вечера. Мешает спать. Источник не понятен.	Новое
284	29843	холодное водоснабжение (ХВС)	Нужна замена сифона в раковине в ванной	Выполнено
285	29842	отопление	протечка отопления на балконе и в ванной	Выполнено
286	29841	отопление	нет отопления в квартире, холодные стояки и батареи.	Выполнено
287	29840	горячее водоснабжение (ГВС)	п/с холодный, гвс идет холодная.	Выполнено
288	29839	уборка	На 4 этаже забит мусоропровод	Выполнено

289	29838	отопление	Телефонограмма 37 от 15.01. Красногорская Теплосеть просит направить представителя для комиссионного обследования параметров отопления по адресу г. Красногорск, ул Заводская 29. Сбор 16.01.24г. в 9:00. Контактный номер 89775650134 Екатерина. Подписал Жебриков, передала Еремеева//Передано в УК, приняла Карева	Выполнено
290	29837	электроснабжение(освещение)	На площадке 19 эт, как выходишь из грузового лифта на лево, перегорели 2 лампы в светильнике.	Выполнено
291	29836	домофон/шлагбаум/ворота/калитки	открывать шлагбаум по тел :	Выполнено
292	29835	двери	сломан доводчик на входной двери	Выполнено
293	29834	отопление	Нет отопления в квартире, стояки и батареи холодные	Выполнено
294	29833	потолки	-1 эт. - паркинг . включить вытяжку	Новое
295	29832	уборка	Убрать придомовую термидору, в частности выход с 1 подъезда и внутри двора	Новое
296	29831	горячее водоснабжение (ГВС)	снять контрольные показания счетчиков	Выполнено
297	29830	горячее водоснабжение (ГВС)	Холодный п\сушитель	Выполнено
298	29829	холодное водоснабжение (ХВС)	Низкое давление ХВС и из кранов ГВС идет кипяток вместо горячей воды, проверить работу смесителя в ванной, тел.: 89032875861. Просьба выяснить причину, дома 16.01. после 14-00 час. связаться с заявителем, домофон 53 вызов	Выполнено
299	29828	электроснабжение(освещение)	Заменить лампочки на площадке 3 шт.	Выполнено
300	29827	горячее водоснабжение (ГВС)	Замена счетчикам гвс(счетчик приобрели) ожидают 16.01	Выполнено
301	29826	холодное водоснабжение (ХВС)	нет ХВС	Выполнено
302	29825	холодное водоснабжение (ХВС)	Прорыв трубы ХВС по раковины на кухне	Выполнено
303	29824	холодное водоснабжение (ХВС)	Подтекает труба канализации в туалете, просят подойти 17.01	Выполнено
304	29823	двери	на паркинге на проезде стоит красная Мазда , рядом с охранником. Охранник утверждает, что согласовано в УК. Просит связаться и разьяснить, почему машина вне парковочного места	Выполнено
305	29822	горячее водоснабжение (ГВС)	Нужен доступ к счетчикам воды и отопления,для снятия показаний	Выполнено
306	29821	электроснабжение(освещение)	сломан выключатель в коридоре	Выполнено
307	29820	холодное водоснабжение (ХВС)	нет напора ХВС	Выполнено
308	29819	двери	открыть щитовую (снять показания)	Выполнено
309	29818	мусоропровод	Засор мусоропровода до 5-го этажа	Выполнено
310	29817	лифты	не работает правый лифт	Выполнено
311	29816	горячее водоснабжение (ГВС)	сильный запах канализации в ванной / звуки бульканья	Выполнено
312	29815	электроснабжение(освещение)	в щитовой искрит,оголенные провода	Выполнено