

**Образцово**

| № п/п | № заявки | Вид заявки  | Описание заявки  | Статус      |
|-------|----------|---|--|-------------|
| 1     | №111862  | Уборка  | Забит м/п на 8 эт.   | Выполнена   |
| 2     | №111429  | Сантехника  | Течь в ванной комнате по стенам и стоякам .  | В работе    |
| 3     | №112528  | Электрика   | 8эт. Лифтовой хол. Перегорела лампа , запах проводки сильный.  | В работе    |
| 4     | №111160  | Отопление   | Просьба убавить отопление  | Выполнена   |
| 5     | №111488  | Сантехника  | Перестал крутиться счетчик на ХВС.   | Выполнена   |
| 6     | №111489  | Отопление   | Убавить отопление.   | Выполнена   |
| 7     | №112009  | Антенна   | Не работает антенна-телевидение, в Апельсин звонили, сказали только интернет обслуживают   | Выполнена   |
| 8     | №112163  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Жалоба .Установка кондиционера квартирой № 310 ( 18 этаж) без согласования соседей , с нарушением ТУ , нарушением фасада здания и без разрешения УК. | Выполнена   |
| 9     | №112258  | Сантехника  | Проржавел кран на п\сушитель<br>Перед приходом позвонить, житель не живёт в квартире ( примерно 2 часа надо на дорогу)                               | Выполнена   |
| 10    | №111266  | Составление актов                                     | Составить акт о залитии<br>Просьба созвониться для определения времени   | В работе    |
| 11    | №111318  | Электрика   | заменить лампу в пред лифтом холле   | Выполнена   |
| 12    | №111342  | Электрика   | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле 1 шт и возле лифта 2 шт  | Выполнена   |
| 13    | №111384  | Электрика   | Нет света в лифтовом холле и в квартирном холле  | Выполнена   |
| 14    | №111417  | Электрика   | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле на 19 эт и возле лифта на 1 эт   | Выполнена   |
| 15    | №111462  | Сантехника  | Из крана ГВС идёт прохладная   | Выполнена   |
| 16    | №111486  | Электрика   | В лифтовом холле перегорела лампа. И в общем коридоре на 1 этаже заменить лампу. ( мерцает).   | Выполнена   |
| 17    | №111531  | Электрика   | Заменить мигающую лампу при входе в подъезд, сразу после входной двери.  | Выполнена   |
| 18    | №111567  | Электрика   | заменить перегоревшие лампы у квартир на 4 эт  | Выполнена   |
| 19    | №111569  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | сломан ковш (вырван) м/пров на 4 эт  | В работе    |
| 20    | №111756  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Крышка мус/ппровода деформирована, плохо открывается (очень туго)  | В работе    |
| 21    | №111774  | ГВС, ХВС  | По стояку в ванной рыжая ГВС, заявитель просит уточнить для сантехника, что это не кухонный стояк, обычно путают.                                    | Выполнена   |
| 22    | №111868  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Утеплить внешнюю стену с улицы. Сильно продувает.  | В работе    |
| 23    | №111900  | ГВС, ХВС  | с кран гвс течет теплая грязная вода   | Выполнена   |
| 24    | №111924  | Электрика   | Заменить лампочку в общем холле перед квартирой № 49.  | Выполнена   |
| 25    | №112004  | ГВС, ХВС  | Капает с потолка в санузле ( маленьком ) по стояку   | В работе    |
| 26    | №112232  | Уборка  | мус/пров забит на 16 эт  | Выполнена   |
| 27    | №112376  | Уборка  | Забит мусоропровод на 15 эт  | Выполнена   |
| 28    | №112398  | Уборка  | Засор мусоропровода.   | Выполнена   |
| 29    | №112640  | Сантехника  | на стояках ХВс и ГВС заменить краны, не держат. Краны купили   | В работе    |
| 30    | №112691  | ГВС, ХВС  | Течь по стояку (по горячему).  | На проверке |
| 31    | №111243  | Электрика   | Упал плафон с лампой освещения, второй плафон отсутствует  | Выполнена   |
| 32    | №111323  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | на двери в лифтового холла сломали ручку, заменить   | В работе    |

|    |         |   |  |             |
|----|---------|---|--|-------------|
| 33 | №111426 | Сантехника  | Слабый напор ГВС в ванной комнате. На кухне нормальный.  | В работе    |
| 34 | №111778 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Напротив лифта отломлен угол перед лифтом двери.<br>Просьба восстановить   | В работе    |
| 35 | №111983 | Сантехника  | По стояку- кухня ,льет вода сверху .В квартиру доступ после 11:00  | Выполнена   |
| 36 | №112278 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | установил электрический п/суш. Необходимо заварить отверстие на стояке от старого п/суш  | В работе    |
| 37 | №112280 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | дверь возле лифта сильно хлопает, установить доводчик  | В работе    |
| 38 | №112290 | Сантехника  | течь на стояке в месте соединения с тубой пол/суш  | Выполнена   |
| 39 | №112304 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | У грузового лифта на этаже оторван портал  | В работе    |
| 40 | №112447 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | В лифтовом холле у двери разбит угол стены( с правой стороны)  | Назначена   |
| 41 | №112678 | Сантехника  | в течение недели на кухне из крана ГВС идет кипяток, из крана ХВС очень слабый напор . Проблема и у в соседней квартире                                  | На проверке |
| 42 | №112693 | ГВС, ХВС  | Примерно неделю очень горячий п/сушитель и очень горячая ГВС. Такое раньше было, регулировали в подвале.   | Выполнена   |
| 43 | №112737 | Сантехника  | не могут перекрыть кран на пол/суш. Дома будут 20.05.24 после 18:00. Предварительно позвонить  | Назначена   |
| 44 | №112774 | Сантехника  | В ванной холодный полотенцесушитель. Нет ГВС идет теплая   | Назначена   |
| 45 | №111427 | Электрика   | Нет света в квартире, автоматы стоят в верхнем положении   | Выполнена   |
| 46 | №112158 | Уборка  | Необходимо подмести на 2 этаже в помещении мусоропровода.  | В работе    |
| 47 | №111263 | Сантехника  | Необходимо заменить входной кран на стояке на п\сушитель ( куплен)   | В работе    |
| 48 | №111412 | Электрика   | замена лампы подъезд на лестницу 1,2 эт и между 1 и 2.   | Выполнена   |
| 49 | №111635 | Электрика   | Вход с лестницы, поменять лампы 1, 2 и 3 пролеты не горят.   | Выполнена   |
| 50 | №111723 | Электрика   | Перегорела лампа на 1 этаже в лифтовом холле перед лифтом. № вк. 579   | Выполнена   |
| 51 | №111729 | Лифт  | не исправно работает большой грузовой лифт. Не закрывается дверь, сигналият датчики, какое то время то в открытом состоянии то в закрытом. После поехал. | Выполнена   |
| 52 | №111730 | Электрика   | 1 эт. в лифтовом холле заменить лампу.   | Выполнена   |
| 53 | №111753 | Уборка  | Забит мусоропровод   | Выполнена   |
| 54 | №111801 | Уборка  | Забит м/п на 17  | Выполнена   |
| 55 | №111844 | Сантехника  | Нет ХВС..  | Выполнена   |
| 56 | №111893 | Сантехника  | В большом санузле из обоих кранов идет ГВС   | Выполнена   |
| 57 | №112037 | ГВС, ХВС  | 614кв топит сверху, от 05.05 619 топит, нет гвс, какие меры предприняты и когда будет вода   | Выполнена   |
| 58 | №112058 | ГВС, ХВС  | 599кв нет гвс  | Выполнена   |
| 59 | №112151 | ГВС, ХВС  | Течь по стояку топит   | В работе    |
| 60 | №112165 | ГВС, ХВС  | Квартира № 419 . Течь , где стояк ГВС ( стоит фильтр)  | Выполнена   |
| 61 | №112250 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | кв №422<br>Заменить разбитое стекло в двери в приквартирный тамбур на 5 этаже.   | В работе    |
| 62 | №112251 | Уборка  | кв №422<br>Забит мусоропровод, не открывается ковш и стоит ужасный запах.  | Выполнена   |

|    |              |   |   |               |
|----|--------------|---|---|---------------|
| 63 | №112331      | Неисправность конструктивных элементов и оборудования   | оторвана ручка на двери переходного балкона на 2 эт   | В работе      |
| 64 | №112347      | Сантехника  | Течь стояка ГВС . Житель в течении 2 часов дома.      | На проверке   |
| 65 | №112348      | ГВС, ХВС  | 572 кв<br>Капает по стояку в ванной ГВС               | Выполнена     |
| 66 | №112450      | Уборка  | забит м/п на 3 эт. Сильный запах.                     | Выполнена     |
| 67 | №112653      | Сантехника  | кв. 495 По стояку в кухне кипяток, течь.              | В работе      |
| 68 | №112690      | Сантехника  | № 598. В ванной нет ХВС                               | В работе      |
|    | <b>Номер</b> | <b>Описание</b>   | <b>Вид работ</b>                                      | <b>Статус</b> |
| 1  | №111246      | Нет света в квартире, автомат выбивает  | Электрика   | Выполнена     |
| 2  | №111591      | из крана ГВС течет еле теплая вода  | ГВС, ХВС  | Выполнена     |
| 3  | №111751      | С крана ГВС течет х/в   | ГВС, ХВС  | Выполнена     |
| 4  | №112654      | не работает грузовой лифт стоит на 2 эт , проблема постоянно повторяется  | Лифт  | В работе      |
| 5  | №111244      | на 26 техническом этаже открыта дверь, из за чего её ветром очень сильно и громко бьёт об перила, не возможно даже спать!<br>прошу закрыть дверь и поставить туда замок, так как это происходит с периодичностью...<br>сил это терпеть уже нет! | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена     |
| 6  | №111371      | Помещение № 3 - пекарня<br>Заливают сверху  | Сантехника  | Выполнена     |
| 7  | №111587      | В маленьком лифте разбито зеркало   | Лифт  | Выполнена     |
| 8  | №111588      | Убрать на 17 этаже.   | Уборка  | Выполнена     |
| 9  | №111589      | Убрать в лифте осколки зеркала.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена     |
| 10 | №111617      | ГВС идет ржавого цвета  | Сантехника  | Выполнена     |
| 11 | №111766      | Ржавая ГВС периодически в течение 2-х месяцев точно. Просьба устранить.   | ГВС, ХВС  | Выполнена     |
| 12 | №112281      | установить на место доводчики входных групп после окрашивания   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена     |
| 13 | №112289      | установить на место доводчики входных групп после окрашивания   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена     |
| 14 | №112295      | течь змеевика. Воду перекрыли   | Сантехника  | Выполнена     |
| 15 | №111242      | Требуется уборка подъезда   | Уборка  | Выполнена     |
| 16 | №111822      | Требуется уборка подъезда.<br>Консьержа нет. Очень грязно.  | Уборка  | Выполнена     |
| 17 | №112191      | На 17.05 Течет ванна при сливе воды..   | Сантехника  | Выполнена     |
| 18 | №112211      | на 15 эт на пож лестнице оторвался плафон, висит на проводе   | Электрика   | Выполнена     |
| 19 | №112234      | Не проходит звонок с основной панели на квартиры.   | Домофон   | Выполнена     |
| 20 | №112365      | Не работает кнопка выхода из подъезда, вторая дверь домофона.   | Домофон   | В работе      |
| 21 | №112530      | Сильно гудит грузовой лифт  | Лифт  | В работе      |
| 22 | №112716      | из крана ГВС течет ржавая вода  | Сантехника  | Выполнена     |
| 23 | №112759      | Подключить домофон.   | Домофон   | Назначена     |
| 24 | №111272      | Не работает доводчик входной двери  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена     |
| 25 | №111308      | Не работает доводчик входной двери.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена     |

|    |         |   |   |           |
|----|---------|---|---|-----------|
| 26 | №111655 | При открывание и закрывании скрипят двери в пассажирском лифте.   | Лифт  | Выполнена |
| 27 | №112269 | Не убираются в подъезде уже месяц   | Уборка  | Выполнена |
| 28 | №112453 | 2 эт лифтовой холл облупилась штукатурка вокруг стекла.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Отложена  |
| 29 | №111372 | Запах канализации в ванной комнате.   | Канализация   | Выполнена |
| 30 | №111522 | Засор в унитазе. Перед приходом набрать   | Сантехника  | Выполнена |
| 31 | №111590 | Заделать углубление на крыльце на месте где была сетка.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 32 | №112055 | Стоит пассажирский лифт на 25, не едет  | Лифт  | Выполнена |
| 33 | №112344 | на 23 эт не работает кнопка вызова лифта  | Лифт  | Выполнена |
| 34 | №111663 | нет ХВС. Слабый напор.  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 35 | №111834 | Рыжая ГВС на постоянной основе. Просьба решить вопрос.  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 36 | №112203 | Гвс идет ржавая   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 37 | №112323 | засор в подвале   | Канализация   | Выполнена |
| 38 | №112753 | Не работает домофон . Двери не закрывается. Магнит оторвался.   | Домофон   | Назначена |
| 39 | №112762 | Из крана ГВС идет ржавая вода   | Сантехника  | Выполнена |
| 40 | №111627 | Не работает магнитный ключ от домофона. ( нет доступа). На лестничный пролет.                                       | Домофон   | Выполнена |
| 41 | №111851 | пропало э/э в розетках  | Электрика   | Отменена  |
| 42 | №112045 | Не подходит ключ в машинное отделение нужен ключ , просят решить вопрос с ключом, лифт сломан, звонили с лифтпро.   | Лифт  | Выполнена |
| 43 | №112053 | Простят составить акт осмотра , что перекрыта труба . Что причину течи устранили. Простят позвонить перед приходом. | Составление актов                                     | Выполнена |
| 44 | №112310 | поменять запорные краны на стояках, не держат. Позвонить для согласования времени прихода                           | Сантехника  | Отложена  |
| 45 | №111251 | не работают розетки как в ВРУ так и в подвалах  | Электрика   | Выполнена |
| 46 | №111662 | стоит грузовой лифт стоит, двери закрыты.   | Лифт  | Выполнена |
| 47 | №111864 | кран купили просьба заменить  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 48 | №111875 | Лифты не едут с 1 этажа. Только со второго. Невозможно вызвать с 1.   | Лифт  | Выполнена |
| 49 | №111905 | на 25 эт.пожарная лестница на двери болтается ручка. на 8 эт. отсутствует ручка со стороны балкона в лифтовой вход. | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 50 | №112124 | В лифтовом холле, оторван обналичник на   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 51 | №112201 | Отвод от стояка к ПСШ (до кранов) переварить, проржавел, капает   | Сантехника  | Выполнена |
| 52 | №112385 | проверить состояние труб пол/суш, покрыты ржавчиной и протекают. При необходимости заменить                         | Сантехника  | Выполнена |

|    |         |   |   |           |
|----|---------|---|---|-----------|
| 53 | №112675 | нужна консультация по подключению кондиционера к коммуникациям для слива конденсата   | Сантехника  | Выполнена |
| 54 | №111147 | Пассаж.лифт не работает   | Лифт  | Выполнена |
| 55 | №111407 | На 13 эт застревают двери- не закрываются, их закусывает  | Лифт  | Выполнена |
| 56 | №111646 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле на 6 эт   | Электрика   | Выполнена |
| 57 | №111839 | На 12 этаже в квартирном холле заменить 2 плафона   | Электрика   | Выполнена |
| 58 | №112056 | Вскрыть тех балкон для установки кондиционеров. Ключей нет. Нужно вскрыть балкон и установить новый замок. Ключ дать заявителю. | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 59 | №112001 | Течь на 1 этаже с потолка.  | Сантехника  | Выполнена |
| 60 | №112271 | Течь на 1 эт с потолка возле лифта  | Сантехника  | Выполнена |
| 61 | №111211 | Здравствуйте! Прошу заменить перегоревшую лампу в приквартирном холле 3 под.,13 этаж.   | Электрика   | Выполнена |
| 62 | №111597 | Закрепить получше табличку видется видеонаблюдение, т.к. держится на одном грозде может упасть.                                 | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 63 | №111641 | Пассажирский лифт стоит на 1 этаже , двери открыты . Не реагирует на кнопки, проверить все три лифта                            | Лифт  | Выполнена |
| 64 | №111708 | Нет сета возле лифта  | Электрика   | Выполнена |
| 65 | №111720 | Просьба произвести уборку левого лифта и на 1-м этаже около лифта.  | Уборка  | Выполнена |
| 66 | №111727 | Не работает центральный пассажирский лифт, стоит на 1-м этаже с открытыми дверями со вчерашнего вечера.                         | Лифт  | Выполнена |
| 67 | №111728 | Просьба заменить на 8 этаже в лифтовом холле 2 лампы.   | Электрика   | Выполнена |
| 68 | №111990 | Заменить перегоревшие лампы в приквартирном тамбуре.  | Электрика   | Выполнена |
| 69 | №111236 | Не работает грузовой лифт слева   | Лифт  | Выполнена |
| 70 | №111264 | постоянно ржавая Гв везде   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 71 | №111271 | обрушение потолка (вываливаются куски бетона) на переходном балконе на 19 эт  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 72 | №111305 | убрать возле лифта на 7 эт, по полу размазан испорченный арбуз.   | Уборка  | Выполнена |
| 73 | №111351 | постоянно горит свет на всех этажах , все лампы   | Электрика   | Выполнена |
| 74 | №111606 | Из крана ГВС течет ржавая вода  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 75 | №112292 | заменить лампу в лифтовом холле   | Электрика   | Выполнена |
| 76 | №112384 | Просьба убавить отопление   | Сантехника  | Выполнена |
| 77 | №112481 | В квартирном холле нет освещения  | Электрика   | Выполнена |
| 78 | №112779 | Магазин Продукты, нежилое пом. № 3 выбило щиток.  | Электрика   | Выполнена |

|     |         |  |   |           |
|-----|---------|--|---|-----------|
| 79  | №111169 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле на 20 эт и возле лифта на 4 эт на 22 эт на пожарной лестнице. в комнате консьержа заменить розетку (в наличии) | Электрика   | Выполнена |
| 80  | №112272 | Заменить мигающие лампы в приквартирный тамбур и где мусоропровод. Приквартирный тамбур закрывать не будут пару дней.  | Электрика   | Выполнена |
| 81  | №111158 | Мигает лампа на этаже перед 223 кв. заменить   | Электрика   | Выполнена |
| 82  | №111550 | отрегулировать доводчик, сильно хлопает входная дверь  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 83  | №112133 | Между 3 и 4этажом стена мокрая на полу тоже вода   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 84  | №112397 | Заменить перегоревшие лампы : лифтовой холл на этажах 3,8,13, в приквартирном тамбуре на 5 этаже, ключ у консьержа, на лестнице на этажах 4,10, 13 .             | Электрика   | Выполнена |
| 85  | №111255 | Течь с вводного крана на стояке ГВС  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 86  | №111377 | сломан замок приквартирного холла, житель не может попасть в квартиру  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 87  | №111559 | Заменить перегоревшую лампу в лифтовом холле на 8 этаже. И приквартирный холл заменить лампочку.   | Электрика   | Выполнена |
| 88  | №112010 | Сильный запах канализации во дворе   | Канализация   | Выполнена |
| 89  | №112038 | не горят 2 светильника   | Электрика   | Выполнена |
| 90  | №112382 | очень горячие батареи  | Отопление   | Выполнена |
| 91  | №111159 | Груз.лифт не работает  | Лифт  | Выполнена |
| 92  | №111430 | В вечернее время из крана ГВС идет вода ржавого цвета.   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 93  | №111533 | отсутствует э/э в квартире   | Электрика   | Выполнена |
| 94  | №111605 | просит поменять лампы освещения вх. группы на 1-ом этаже   | Электрика   | Выполнена |
| 95  | №111724 | около подъезда уголок пандуса покрасить, все подъезды окрашены кроме 4го   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 96  | №112338 | Установить розетку на новом месте. Житель проинформирован о платности. Житель дом.   | Электрика   | Выполнена |
| 97  | №112604 | Нет света в квартире   | Электрика   | Отменена  |
| 98  | №111153 | запах канализации в подъезде и в лифтах уже 4 день   | Канализация   | Выполнена |
| 99  | №111167 | Заменить лампу на 14 эт. перед приквартирным холлом.   | Электрика   | Выполнена |
| 100 | №111182 | плохо уходит вода из унитаза   | Сантехника  | Выполнена |
| 101 | №111241 | Жёлтая вода из крана горячего водоснабжения  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 102 | №111267 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле на 11 эт   | Электрика   | Выполнена |
| 103 | №111408 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле на 11 эт   | Электрика   | Выполнена |

|     |         |  |   |           |
|-----|---------|--|---|-----------|
| 104 | №111936 | Запах канализации с подвала. С внешней стороны дома  | Канализация   | Выполнена |
| 105 | №111940 | Не притягивает магнит на входной двери   | Домофон   | Выполнена |
| 106 | №112039 | Стеклопакет негерметичен, отошли резинки   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 107 | №112466 | Сильный запах канализации.   | Канализация   | Выполнена |
| 108 | №112508 | Течь трубы ХВС между краном и счетчиком. В зоне ответственности собственности. Воду перекрыли. Предварительно позвонить согласовать время. | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 109 | №112738 | Идет ржавая вода ГВС   | Сантехника  | Выполнена |
| 110 | №111228 | в магазине Фасоль с потолка течет вода   | Сантехника  | Выполнена |
| 111 | №111325 | гвс грязная 2ю неделю. По стояку ванной  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 112 | №111327 | плиточное покрытие на крыльце во входную группу разбито  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | В работе  |
| 113 | №111421 | Нет ХВС  | ГВС, ХВС  | Отменена  |
| 114 | №111493 | Отсутствует ГВС и ХВС  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 115 | №111549 | разобрать сантехкороб в магазине Фасоль  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 116 | №111633 | Нет ГВС и ХВС , кран пуст .Стояк ГВС и полотенцесушитель холодные.   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 117 | №111666 | Нет гвс  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 118 | №111755 | Просьба убрать антискользящие коврики при входе в подъезд.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 119 | №111829 | Течь в районе счетчика ХВС. В туалете. Воду перекрыли. Дома будет после 19:00. Попросила на вечер перенести                                | Сантехника  | Выполнена |
| 120 | №112189 | Стоит лифт грузовой на 1 эт, пищит   | Лифт  | Выполнена |

Образцово Юг

|   | Номер   | Описание   | Вид работ   | Статус    |
|---|---------|--|---|-----------|
| 1 | №111345 | Не горят лампочки в тамбуре возле лифта и возле квартиры   | Электрика   | Выполнена |
| 2 | №111551 | Заменить перегоревшую лампу перед квартирами.  | Электрика   | Выполнена |
| 3 | №111553 | На 17 этаже сломана ручка на общий балкон. На первом этаже отскочила плитка при входе в подъезд.                   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 4 | №111828 | Заменить лампы в пред лифтового холла и возле кв.55 звонить в кв. 55   | Электрика   | Выполнена |
| 5 | №112071 | Составить акт залития и причиненного ущерба, Залитие было 08.05.2024 . Позвонить для согласования прихода осмотра. | Составление актов                                     | Выполнена |
| 6 | №111443 | Неделю не проводит уборка в подъезде и неделю горит свет в комнате консьержа.                                      | Уборка  | Выполнена |

|    |         |  |   |           |
|----|---------|--|---|-----------|
| 7  | №111782 | Проблему с гулом не решают. Отключили источник гула (заявка 108085) и сказали, что нужно подождать, когда начнется отопительный сезон, чтобы устранить. Отопительный сезон продолжается и снова нужно подождать, но когда он закончится. Когда проблему решат? | Сантехника  | Выполнена |
| 8  | №111783 | Не производится уборка на 2 этаже больше 2-х недель, а может и месяц.  | Уборка  | Выполнена |
| 9  | №112285 | Подключить воду к крану для полива цветов . Кран рядом с подъездом №3  | Сантехника  | Выполнена |
| 10 | №112286 | Провалился грунт напротив 2 и 3 подъездами на парковке.  | Уборка  | Выполнена |
| 11 | №111324 | ржавая ГВХВ из всех кранов   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 12 | №111385 | застряла бабушка в грузовом.   | Лифт  | Выполнена |
| 13 | №111465 | Течь по стоякам в ванной комнате сверху. У жителя на 3 этаже тоже течь сверху, написали в общедомовом чате.  | Сантехника  | Выполнена |
| 14 | №111659 | средний лифт при движении издает сильный скрежет   | Лифт  | Выполнена |
| 15 | №111704 | Скрежет сильный от лифтов  | Лифт  | Отменена  |
| 16 | №111705 | Скрежет сильный слышно при движении лифтов   | Лифт  | Отменена  |
| 17 | №111706 | Скрежет сильный при движении лифтов  | Лифт  | Выполнена |
| 18 | №111759 | В лифте (среднем грузовом) посторонний шум и грохот  | Лифт  | Выполнена |
| 19 | №111789 | Не исправная работа грузовых лифтов. Скрип остановка подергивание. 2 раза застрял ребенок с бабушкой за неделю   | Лифт  | Выполнена |
| 20 | №111824 | Грузовой лифт средний в районе 15 этажа +/- издает звуки. Заявку ранее подавали, но исправность не устранена.  | Лифт  | Выполнена |
| 21 | №111992 | Перегорела лампа на 1 эт в общем коридоре  | Электрика   | Выполнена |
| 22 | №111994 | Заменить лампу в грузовом лифте, 3 подъезд   | Электрика   | Выполнена |
| 23 | №111998 | 22.05 в 9:00 . капают трубы по стояку  | ГВС, ХВС  | Отложена  |
| 24 | №112204 | Течь по стояку гвс   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 25 | №112209 | На стояке гвс перед шаровым краном наблюдается сильная коррозия, существуют риски прорыва трубопровода   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 26 | №112231 | Нет ГВС  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 27 | №112325 | спуск в подвал оторвался поликарбонат на козырьке  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |

|    |         |   |   |           |
|----|---------|---|---|-----------|
| 28 | №112381 | Не дотягивает входную дверь в подъезд доводчик.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | В работе  |
| 29 | №112548 | Поменять дверную ручку в квартире. На 19.05.24г. На первую половину дня.  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 30 | №111174 | При движении все лифты скрипят и трясутся, жители волнуются за свою жизнь<br><br>Заявки подаются периодически, ничего не меняется | Лифт  | Выполнена |
| 31 | №111177 | В среднем лифте нет зеркала<br><br>Заявки подаются периодически, ничего не меняется   | Лифт  | Выполнена |
| 32 | №111201 | нет света в подвале   | Электрика   | Выполнена |
| 33 | №111432 | Нет ЭЭ в квартире.  | Электрика   | Выполнена |
| 34 | №111695 | 126кв нет света   | Электрика   | Выполнена |
| 35 | №112027 | Кв 69.. Отключить отопление   | Отопление   | Выполнена |
| 36 | №112145 | Очень жарко , просят отключить батареи  | Отопление   | Выполнена |
| 37 | №112240 | установить домофон в квартире   | Домофон   | Выполнена |
| 38 | №112284 | очень горячие батареи   | Отопление   | Выполнена |
| 39 | №112333 | Номер Добродела: 10611355 Добрый день , свободный доступ в подвальное помещение многоэтажного дома лазают дети                    | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 40 | №112542 | В консьержной нужно поставить замок   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | В работе  |
| 41 | №111256 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле 2 шт и возле лифта 1 шт   | Электрика   | Выполнена |
| 42 | №111368 | Нужно заменить РДВ ( есть в наличии). Просьба подойти 14.05.2024 после 16:00  | Сантехника  | Выполнена |
| 43 | №111618 | 5 подъезд, 5 этаж, приквартирный хол, не горит 2 лампы. Прошу заменить  | Электрика   | Выполнена |
| 44 | №111786 | На 23 этаже поменять лампочки   | Электрика   | Выполнена |
| 45 | №111867 | Вайлдберриз. Течь сверху.   | Сантехника  | Выполнена |
| 46 | №111869 | н/п валберис заливает с 2 этажа.  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 47 | №111972 | Западает кнопка 19 этажа.   | Лифт  | Выполнена |
| 48 | №111973 | При входе в подъезд убрать коврики.   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 49 | №112296 | Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре. Вход свободный.  | Электрика   | Выполнена |
| 50 | №112316 | на 3 эт заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле , между 15 эт и 16 эт на пож. лестнице                                  | Электрика   | Выполнена |
| 51 | №112545 | Подтянуть на кухне кран( смеситель). На 19.05.24г. На первую половину дня.  | Сантехника  | В работе  |
| 52 | №112746 | Нет света в квартире.   | Электрика   | Выполнена |
| 53 | №111536 | Выключаются автоматы. Нет света в квартире  | Электрика   | Выполнена |
| 54 | №111600 | Не работает средний лифт. Стоит на 1 этаже. Дверь открыта.  | Лифт  | Выполнена |

|    |         |   |   |           |
|----|---------|---|---|-----------|
| 55 | №111986 | Запах канализации 1 этаж , 10 эт и другие этажи   | Канализация   | Выполнена |
| 56 | №112332 | Периодически нет ГВС , если постучать по стояку , может появиться   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 57 | №111157 | Цветочный магазин на фасаде дома приклеили искусств.цветы и на газоне установили фигуры и забор белый   | Составление актов                                     | Выполнена |
| 58 | №111186 | Сильный запах в квартире. с периодичностью то появляется то пропадает. Маленький с/у сильный запах. С раковины на кухне сильный запах. Предварительно связаться до 20:00 нет дома. Суббота воскресенье дома. По возможности сегодня после 20:00 | Канализация   | Выполнена |
| 59 | №111215 | очень слабый напор ГВс и в ванной и на кухне, по вечерам вообще отсутствует. Дома будут с 10:30 до 14:00  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 60 | №111224 | Второй нет ГВС , кран пустой<br>Дома будут до 12-00   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 61 | №111439 | Течь канализации по квартире. Ночной дежурный сантехник отказался выполнить, просьба послать другого. Житель проинформирован о платности. Просьба связаться для согласования времени прихода, т.е. могут отойти.                                | Сантехника  | Выполнена |
| 62 | №111503 | на 25 эт течь канализационного стояка в техшкафу кв 213, по подъезду распространяется неприятный запах  | Сантехника  | Выполнена |
| 63 | №111598 | Из вытежки дует холодом.  | Вентиляция и дымоходы                                 | Выполнена |
| 64 | №111716 | Сильно грязно на 24 этаже.  | Уборка  | Выполнена |
| 65 | №112013 | Подразалелся стояк канализации, течи еще нет. Житель дома.  | Сантехника  | Выполнена |
| 66 | №112044 | Слабый напор ГВС и еле теплая .<br>Просят перед приходом позвонить, т.к. могут отойти.  | Сантехника  | Выполнена |
| 67 | №112256 | в приквартирном холле плитка на полу вываливается   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 68 | №112392 | По Сходненской, 23 на крыше бегают подростки, просьба закрыть проход на крышу.  | Сантехника  | Выполнена |
| 69 | №112486 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле , для доступа звонить в кв 88   | Электрика   | Выполнена |
| 70 | №112646 | Вчера приходил электрик заменил лампы, но две лампы так и не работают.  | Электрика   | Выполнена |
| 71 | №112740 | Слабый напор ГВС. Счетчик ГВС упал, закрепить. Перед приход набрать.  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 72 | №111187 | На 9 эт на пож. лестнице стоит детская коляска уже 3 дня и там что- то лежит. Просьба проверить   | Уборка  | Выполнена |

|    |         |   |   |           |
|----|---------|---|---|-----------|
| 73 | №111216 | Добрый день! Перегорели три лампы по адресу д.Путилково, ул.Сходненская, дом 11, подъезд 4 и подъезд 5, этаж 9 Просьба произвести замену!                       | Электрика   | Выполнена |
| 74 | №111477 | В грузовых лифтах не может уехать ребенок 37 кг, лифты не реагируют   | Лифт  | Выполнена |
| 75 | №111523 | Не работает домофон. Не реагирует на код  | Домофон   | Выполнена |
| 76 | №111527 | Нет уборки в подъезде. Уже месяц.   | Уборка  | Выполнена |
| 77 | №111529 | Не активны кнопки на панели, не могут набрать код. для входа. Данная проблема с разу на двух входных дверях в подъезд с разных сторон. Не могут зайти в подъезд | Домофон   | Выполнена |
| 78 | №111854 | Течет кран на кухне и не наполняется унитаз   | Сантехника  | Выполнена |
| 79 | №111912 | Дверь в подъезд со стороны леса не работает код.  | Домофон   | Выполнена |
| 80 | №111955 | Четыре лифта не работают.   | Лифт  | Выполнена |
| 81 | №111956 | Поменяли домофон, у заявителя нет ключей от него.   | Домофон   | Выполнена |
| 82 | №112012 | Не работает домофон на входной двери ( не открывает при нажатии цифр)   | Домофон   | Выполнена |
| 83 | №112019 | Повторно! Дверь домофона табло не срабатывает открывание двери, горит зеленым, дверь не открывается   | Домофон   | Выполнена |
| 84 | №112134 | намокание стены со стороны мокрой точки соседней квартиры, необходим осмотр сантехника  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 85 | №112235 | заменить смеситель на кухне, в бочок унитаза не набирается вода   | Сантехника  | Выполнена |
| 86 | №112341 | Очень слабый напор ХГВС   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 87 | №112342 | Доступ для проведения сварочных работ обеспечили. Необходимо согласовать выполнение работ на 25.05.24   | Сантехника  | Выполнена |
| 88 | №112343 | Нет никакой воды  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 89 | №112396 | Обработать подъезд от тараканов.  | Уборка  | Выполнена |
| 90 | №111221 | Установить домофон в квартире. Первичная установка. Оборудование приобрели. Требуется установить и подключить   | Домофон   | Выполнена |
| 91 | №111254 | засор в консьержной   | Канализация   | Выполнена |
| 92 | №111510 | укрепить поручни на пожарной лестнице   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 93 | №111511 | укрепить поручни на пожарной лестнице   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 94 | №111512 | укрепить поручни на пожарной лестнице   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 95 | №111517 | Сантехник приходил, сказал нужна сварка т.к. труба в аварийном состоянии.   | Сантехника  | Выполнена |
| 96 | №111552 | Соединение на полотенцесушитель . Подтекает резьба. На ГВС. Не работает звонок, звонить на телефон  | Сантехника  | Выполнена |

|     |         |   |   |           |
|-----|---------|---|---|-----------|
| 97  | №111965 | Течь стояка в ванной.   | Сантехника  | Выполнена |
| 98  | №111975 | свищ на стояке гвс  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 99  | №112154 | Не работает домофон на входной двери - 1 подъезд  | Домофон   | Выполнена |
| 100 | №112239 | Слабый напор ГВС  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 101 | №112306 | Топят соседей снизу   | Сантехника  | Выполнена |
| 102 | №112329 | Плитка разбита ,может и домофон выпадет   | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 103 | №112555 | Отсутствует ГВС и ХВС   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 104 | №112559 | Нет ГХВС  | Сантехника  | Выполнена |
| 105 | №112562 | отсутствует ХВС   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 106 | №112564 | Нет воды  | Сантехника  | Выполнена |
| 107 | №112572 | Хгвс идет грязная коричневая  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 108 | №112601 | Течь по стояку с потолка  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 109 | №112625 | в ванной Гв чуть теплая, п/суш холодный   | Сантехника  | Выполнена |
| 110 | №112743 | Нет ХВС, кипяток в ванной уже 2 дня. Во всем доме.  | ГВС, ХВС  | В работе  |
| 111 | №111240 | Добрый день! Из под крана течёт ржавая вода. Не самим не искупаться не детям. вынуждены греть воду. Прошу разобраться.                                | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 112 | №111398 | не уходит вода в раковине на кухне  | Сантехника  | Выполнена |
| 113 | №111436 | Грузовой лифт, отдельно стоящий , открывает и закрывает двери. на 1 этаже.и поэтому блокируется работа другого лифта. Пассажирский не работает давно. | Лифт  | Выполнена |
| 114 | №111464 | Убраться в квартирном холле и возле лифтов  | Уборка  | Выполнена |
| 115 | №111495 | Нет давления в кране ХВС  | Сантехника  | Выполнена |
| 116 | №111556 | не срабатывает кнопка открытия двери со стороны улицы   | Домофон   | Выполнена |
| 117 | №111586 | упало давление на стояке ГВС  | Сантехника  | Выполнена |
| 118 | №111709 | не работает кнопка выхода на домофонной двери   | Домофон   | Выполнена |
| 119 | №111735 | Лифт грузовой , который стоит рядом с пассажирским при движении вниз с 8 по 5 трясется. С 14 по 11 этаж тоже самое.                                   | Лифт  | Выполнена |
| 120 | №111902 | Убрать запасную лестницу с 8 по 1 этаж.   | Уборка  | Выполнена |
| 121 | №111920 | Не работает пассажирский лифт. Стоит на 2 этаже.  | Лифт  | Выполнена |
| 122 | №112141 | Нет напора гвс, давление падает до нуля, просит созвониться предварительно  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 123 | №112157 | Заменить мигающие и перегоревшие лампы во всем доме. Много где не горит более 25 шт.  | Электрика   | В работе  |
| 124 | №112241 | Открыть воду с торца возле 1 подъезда, и сделать дополнительно вывод в районе 2 подъезда для полива растений. Просят срочно.                          | Сантехника  | Выполнена |

|     |         |  |   |           |
|-----|---------|--|---|-----------|
| 125 | №112279 | упало давление на стояке ГВС. Житель просит подняться в квартиру, т.к. при открывании крана сразу падает давление. Перед приходом позвонить, т.к. может отойти.                            | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 126 | №112287 | снять(отключить) гирлянды при входе в подъезд на всех подъездах  | Электрика   | В работе  |
| 127 | №112435 | Не работают два лифта - пассажирский стоит на 1 эт с открытыми дверями, грузовой не работает   | Лифт  | Выполнена |
| 128 | №112440 | Стоят 2 лифта грузовой и пассажирский.   | Лифт  | Выполнена |
| 129 | №112553 | Под ванной лужа. Течь  | Сантехника  | Выполнена |
| 130 | №112566 | в подъезде со стороны леса не закрывается дверь, не работает магнитный доводчик  | Домофон   | Назначена |
| 131 | №111205 | диваном заблокирован выход на пожарную лестницу, нужно его убрать  | Уборка  | Выполнена |
| 132 | №111233 | Сильный скрежет одиночного лифта, особенно ночью слышен в квартире   | Лифт  | Выполнена |
| 133 | №111293 | Номер Добродела: 10587870<br>Неисправна дверь входа в холл, УК на заявки на диспетчерскую службу не реагирует, просьба устранить проблему  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 134 | №111434 | пассажирский левый лифт при работе издаёт посторонние звуки, которые слышны в квартире   | Лифт  | Выполнена |
| 135 | №111515 | заменить перегоревшие лампы в приквартирном холле. Холл открыт   | Электрика   | Выполнена |
| 136 | №111882 | Левый пассажирский при движении издаёт посторонние звуки, предположительно что то с тросом.  | Лифт  | Выполнена |
| 137 | №111897 | нет э/э после залития через 1,5 часа будут дома  | Электрика   | Выполнена |
| 138 | №111930 | Не едет, пищит и моргает лампочка как перегруз.  | Лифт  | Выполнена |
| 139 | №111969 | Не работает кнопка вызова лифтов на 9 этаже.   | Лифт  | Выполнена |
| 140 | №112128 | Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре. Тамбур открыт.  | Электрика   | Выполнена |
| 141 | №112217 | Не работает грузовой лифт<br>Левый пассажирский издаёт посторонние звуки при движении, которые слышны во всех квартирах ( заявка повторная, ничего не делается, житель сильно возмущается) | Лифт  | Выполнена |
| 142 | №112326 | из бочка непрерывно льется вода в унитаз   | Сантехника  | Отменена  |
| 143 | №112405 | Со стороны двора вырван доводчик с входной двери в подъезд.  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |
| 144 | №111338 | не срабатывает ключ домоф  | Домофон   | Выполнена |
| 145 | №111348 | Создать код домофона.  | Домофон   | Выполнена |

|     |         |  |   |           |
|-----|---------|--|---|-----------|
| 146 | №111349 | Ключ домофона необходим.   | Домофон   | Выполнена |
| 147 | №111580 | течь в месте соединения пол/сут со стояком.  | Сантехника  | Выполнена |
| 148 | №111626 | засор раковины на кухне, вода не уходит. Заявитель предупрежден о платности  | Сантехника  | Выполнена |
| 149 | №111642 | Выше 16 этажа прорвало трубу ( в туалете).   | Сантехника  | Выполнена |
| 150 | №111667 | нет ХВС.   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 151 | №111668 | Нет хвс в ванной   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 152 | №111681 | Житель возмущен, прождали целый день, для предоставления доступа. так ни кто не подошел. Просит в случае чего согласовывать дату доступа по указанному номеру. кв.95 | Составление актов                                     | Выполнена |
| 153 | №111761 | обследование коммуникаций на предмет течи  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 154 | №111840 | Нет ГВС (пустой кран).   | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 155 | №111846 | Грязная ГВС  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 156 | №111857 | После отключения ГВС ржавая вода. Заявитель уже 50 мин спускает воду, цвет воды не меняется. Просит исправить, в квартире маленький ребенок.                         | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 157 | №112461 | Оба стояка скачки давления водоснабжения.  | ГВС, ХВС  | Выполнена |
| 158 | №112512 | Сильно много краски нанесли на входную дверь. Не закрывается.  | Неисправность конструктивных элементов и оборудования | Выполнена |