

Образцово

№ п/п	№ заявки	Вид заявки	Описание заявки	Статус
1	№135333	Уборка	Покосить траву вокруг дома	Выполнена
2	№134271	Электрика	осветить лестницу с 4-11 этажи	Выполнена
3	№134839	Сантехника	Свищ на стояке ГВС.	Выполнена
4	№134567	Электрика	13.08 с утра. Свет сильно моргает в квартире и в подъезде	Выполнена
5	№134729	Электрика	Просьба проверить электросчётчик на сторонние подключения к квартире	Выполнена
6	№134546	Электрика	Нет электричества в квартире	Выполнена
7	№134784	Бухгалтерия	1 2 д-11к12 требуются квитанции, на оплату вышлите жителю.	Выполнена
8	№134261	Сантехника	Сильная течь в ванной подводящая труба к полотенцесушителю	Выполнена
9	№134291	ГВС, ХВС	Не устранили до конца .Течь продолжается Сильная течь в ванной подводящая труба к полотенцесушителю	Выполнена
10	№134419	Домофон	Входные домофонные двери 1 и 4 подъезды не работают. Доводчики поправить.	Выполнена
11	№134720	Уборка	Необходимо помыть квартирном холле. На данный момент жильцы дома , могут открыть тамбурную дверь	Выполнена
12	№134723	Электрика	Необходимо заменить перегоревшую лампочку возле мусоропровода и возле квартиры	Выполнена
13	№134820	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Неприятный запах из мусоропровода, из-за неплотно закрывающейся крышки мусороприёмника	Выполнена
14	№134877	Уборка	Засор мусоропровода.	Выполнена
15	№134878	Сантехника	Из крана ГВС идет еле теплая вода.	Выполнена
16	№135089	Домофон	Не работает домофон (не держит магнит дверь)	Выполнена
17	№135151	ГВС, ХВС	Течет ГВС холодная	Выполнена
18	№135164	Лифт	В грузовом лифте нет защитного стекла на табло	Выполнена
19	№135166	Уборка	Просьба убрать в привокзальном холле	Выполнена
20	№135399	Уборка	Стойкий запах из мусоропровода. Просьба промыть. Вываливается полностью ковш.	Выполнена
21	№135472	Уборка	Засор на 7 этаже. Обратился еще один житель.	Выполнена
22	№135479	Уборка	забит м/п сильная вонь	Выполнена
23	№135479	Уборка	Забит мусоропровод на 10 эт.	Выполнена
24	№135630	Уборка	Засор мусоропровода.	Выполнена
25	№135633	Уборка	Забит мусоропровод с 12 эт	Выполнена
26	№135797	Уборка	Засор мусоропровода	Выполнена
27	№134380	ГВС, ХВС	вместо гвс идет хвс	Выполнена
28	№134417	ГВС, ХВС	Нет ГВС 9 идет холодная вода	Выполнена
29	№134461	ГВС, ХВС	ГВС холодная	Выполнена
30	№134542	ГВС, ХВС	Нет ХВС , стояк холодный. Регулятор давления вод есть.	Выполнена
31	№134974	ГВС, ХВС	Житель проинформирован , что заявка платная.	Выполнена
32	№134974	ГВС, ХВС	Стояк по кухне нет ГВС кран пуст	Выполнена
33	№135018	ГВС, ХВС	Сильный шум от воды по трубам. В стояке. Когда соседи пользуются водой	Выполнена
34	№135060	Сантехника	Течь возле регулятора давления - до или после (сильно капает с регулятора), вероятно с вводного крана - на стояке	Выполнена
35	№135095	ГВС, ХВС	Слабый напор ГХВС	Выполнена
36	№135221	ГВС, ХВС	Слабый напор ГВС, житель будет дома в 19. часов или заявка на понедельник в течение дня	Выполнена
37	№135490	Сантехника	Из крана ГВС идет холодная вода и полотенцесушитель холодный.	Выполнена
38	№135508	ГВС, ХВС	Сегодня при замене редуктора давления сорвали пломбу, просьба направить мастера для опломбировки	Выполнена

37	№135595	Сантехника	ГВС идет еле теплая	Выполнена
38	№135597	ГВС, ХВС	Нет ГВС в санузле .Идет холодная вода	Выполнена
39	№135644	Сантехника	Из крана ГВС идет холодная вода.	Выполнена
40	№135750	ГВС, ХВС	не поступает вода в стиральную машину.	Выполнена
41	№135978	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	На втором этаже дверь в лифтовой холл просела,	Выполнена
42	№135874	Уборка	Забит м/провод	Выполнена
43	№134264	Уборка	ЗАБИТ МУСОРОПРОВОД 15 ЭТ	Выполнена
44	№134346	ГВС, ХВС	Знедели нет гвс, нужна обратная связь с информацией. т.89166271865 Дмитрий 3 неделю .	Выполнена
45	№134473	Уборка	забит м/п, сильная вонь	Выполнена
46	№134552	ГВС, ХВС	кв.569 течь с потолка по стояку в т/ш. по кухне	В работе
47	№134900	Электрика	Не горям лампы на 9 этаже в лифтовом холле.	Выполнена
48	№135417	Сантехника	После 17 часов 16.08 Перекрывал стояки на время отпуска. Теперь из ГВС идет холодная вода и крутит счетчик ХВС.	Выполнена
49	№135531	Электрика	На днях заменили лампу в приквартирном тамбуре, но она гудит. Просят заменить,	Выполнена
50	№135900	Сантехника	кв №490 Течь сильная. стояка.	Выполнена
51	№135957	Электрика	кв №502 Нет ЭЭ выбивает автоматы.	Отменена
52	№136039	Сантехника	кв №414 Течь с потолка в жилой комнате.	Выполнена
	Номер		Описание	Статус
1	№135705		Сделать косметический ремонт подъезда, Ремонт сделать в тех же тонах , что и есть сейчас.	Отложена
2	№134388		не работает домофон в квартире. Был мастер, сказал что проблема в сети. Просьба передать в компанию.	Выполнена
3	№135278		Не работает домофон. Звук проходит, но дверь не открывает.	Выполнена
4	№135303		Работает пожарная вытяжка на лестничной клетке, звуковых сигналов нет.	Выполнена
5	№135343		Сработала вытяжка на лестнице. Звукового сигнала о пожаре нет.	Выполнена
6	№135404		Работает пожарная вытяжка. Проблема по предыдущим заявкам не устранена.	Выполнена
7	№135424		Работает вытяжка пожарная около двери квартиры 182. Позвонить по номеру, чтоб открыли дверь холла.	Выполнена
8	№135426		Сильный свист из вентилиционной решетки в приквртирном холле звонить в 136 квартиру чтобы открыли дверь	Выполнена
9	№134303		ГВС ржавая	Выполнена
10	№134372		Нет ГВС . Идет холодная. Просит связаться для уточнения информации о том , что предпринимает УК. Написала заявление в полицию. Обещала подать заявление в прокуратуру.	Выполнена
11	№134428		Нет ГВС идет холодная вода	Выполнена
12	№134455		Засор канализации в ванной и раковина. в Колясочной	Выполнена
13	№134480		Нет ХГВС	Выполнена
14	№134482		Дверь входная хлопает , отрегулировать доводчик	Выполнена
15	№134566		Ржавая гвс в ванной	Выполнена
16	№134715		Засор канализации в ванной и раковина, в Колясочной, если консьержа нет на месте - связаться по телефону, по предыдущей заявке, консьержа не было на месте, по причине уборки на этажах	Выполнена
17	№134777		Слабый напор хвс по с/у, кухня в норме. Если требуется доступ в квартиру, предварительно позвонить	Выполнена

18	№134831		На 25 этаже лежат два больших пакета с мусором, необходимо выбросить.	Выполнена
19	№135160		Средний груз лифт не работает	Выполнена
20	№135248		Лифт средний стоит на 1 этаже.	Выполнена
21	№135289		Нет ГВС только в этой квартире, по стояку у всех ГВС есть Воду не перекрывали Из крана ГВС вообще ничего не течет Просьба подойти сантехнику сегодня , так как в другие дни никого не будет дома	Выполнена
22	№135300		Самопроизвольное отключение электроэнергии на 7 минут Сейчас все в норме	Выполнена
23	№135317		При снятии показаний счетчиков увидели течь. Конкретно место течи сказать не могут, но не счетчик.	Выполнена
24	№135345		Не достаточная температура ГВС и еле теплый полотенцесушитель	Выполнена
25	№135599		Из крана ГВС идет еле теплая вода.	Выполнена
26	№135790		Не работает средний лифт стоит на 1 эт. Двери открыты	Выполнена
27	№134415		На кухне течь , под раковиной, раковина течет в ванной тоже	Выполнена
28	№134634		Консьерж просит включить пожарную сигнализацию, она полностью отключена на данный момент	Выполнена
29	№135773		Из крана ГВС идет ржавого цвета вода	Выполнена
30	№135791		Сработала пож. сигнал. в 3 и возможно во 2 подъездах	Выполнена
31	№135876		Занимаются покосом травы в выходной день с раннего утра	Выполнена
32	№135897		Под окнами работает трактор, просит узнать почему в выходные дни с утра проводятся такие работы	Выполнена
33	№135093		С крана ГВс течет х/в	Выполнена
34	№135407		ГВС течет маленькой струйкой А Хвс напор хороший 16.08 ждут сантехника	Выполнена
35	№134608		Нет света в квартире	Выполнена
36	№135856		ГВС идёт ржавая в ванной, на протяжении полугода такая ситуация , просьба разобраться, нужна чистая вода Дома будут после 13-00	Выполнена
37	№135880		Гвс идет коричневая грязная	Выполнена
38	№134809		Возле Сходнинской 1, ломают детскую площадку, Просьба огородить , чтобы дети не лезли на торчащую арматуру	Выполнена
39	№134830		На 15,08 Холодный п\ сушитель 8-915-221-73-34 -Андрей Просьба созвониться для определения по времени	Выполнена
40	№135246		Течь под ванной.	Выполнена
41	№135322		Требуется электрик для составления акта для замены счетчика (не может вносить показания через приложение, исчезли счетчики).	Выполнена
42	№135830		Из крана ГВС идет ржавого цвета вода.	Выполнена
43	№135831		Обработать дворовую территорию от крыс	Выполнена
44	№134296		крайний грузовой стоит на 21 эт двери закрыты.	Выполнена
45	№134352		крайний грузовой при движении сильно стучит и гремит	Выполнена
46	№134365		Готовы предоставить доступ завтра , для сварочных работ и устранения течи. .Течет резьба на полотенцесушителе Течь капельная до кранов	Выполнена
47	№134635		Крайний грузовой лифт стоит на 5 эт., табло мигает, двери закрыты	Выполнена
48	№134778		Необходимо опломбировать 2 водосчётчика	Выполнена

49	№134838	Необходимо заменить батареи на кухне и в комнате (куплены) Просьба созвониться для определения по времени и по цене Житель просит прислать адекватного сантехника, который будет относиться с уважением	Выполнена
50	№135017	Не работает кнопка домофона на двери в подъезд со стороны трассы	Выполнена
51	№135269	Необходимо заменить батареи на кухне и в комнате (куплены) Просьба созвониться для определения по времени и по цене Житель просит прислать адекватного сантехника, который будет относиться с уважением	Выполнена
52	№135304	Нет электричества в квартире	Выполнена
53	№135394	Из крана ГВС идет холодная вода, стояк холодный.	Выполнена
54	№135400	ГВС по обоим стоякам низкой температуры.	Выполнена
55	№135409	Нет ГВС по стояку	Выполнена
56	№135410	ГВС в ванной и на кухне низкой температуры.	Выполнена
57	№135423	Нет ГВС во всем доме	Выполнена
58	№135486	Течь стояка ГВС в санузле.	Выполнена
59	№135505	Захламление тамбура в приквартирном холле.	Выполнена
60	№135576	Не дозакрывается железная дверь, которая расположена на пожарном выходе (прогнулась на петлях). Консьерж просит сделать сегодня, что бы на выходные дверь закрывалась.	Выполнена
61	№135622	Нет ГВС, идет ржавая, холодная	Выполнена
62	№135733	Течь с потолка в приквартирном тамбуре с районе электрощитка.	Выполнена
63	№135949	В пассажирском лифте отсутствует зеркало просят установить	В работе
64	№136020	Течь по стояку гвс	Выполнена
65	№134680	Капает запорный кран ГВС.	Выполнена
66	№134767	На общий балкон, где установлены кондиционеры залетают голуби. Голуби попадают черед промежутков где нет защитных прутьев. Просят наворить прудики.	В работе
67	№134768	На общий балкон, где установлены кондиционеры не горит свет.	Выполнена
68	№135517	Составить акт контрольных показаний счетчиков воды и ЭЭ,	Выполнена
69	№135520	Составить акт контрольных показаний счетчиков воды.	Выполнена
70	№135282	Лопнула нижняя часть окна пластиковое Лопнул сам стеклопакет доп номер телефона 89054944756	Выполнена
71	№135222	79259176331 правильный телефон заявителя В квартире со стороны спальни по несущей стене от пола до потолка пола трещина по середине плиты Как быть? Житель в квартире не проживает за полтора часа просьба связаться что бы подъехали	Выполнена
72	№135244	Трещина по стене	Выполнена
73	№135858	Нет света в квартире, переключил автомат, ничего не изменилось	Выполнена
74	№134853	Заменить мигающую лампу в лифтовом холле на 20 этаже.	Выполнена
75	№135109	Заменить лампу в приквартирном и лифтовом холле аварийная лампа.	Выполнена
76	№135321	Заменить в лифтовом холле одну лампочку, а в приквартирном холле 2 лампочки если холл закрыт звонить в квартиру 339	Выполнена

77	№135326		В приквартирном тамбуре на 13 этаже 3 пд перегорела лампа, просьба заменить.	Выполнена
78	№135368		Сломался лифт. Правый. не до конца закрывает двери, не дает приехать другим лифтам.	Выполнена
79	№135588		Перегорели лампы 2 возле кв и 1 возле лифта	Выполнена
80	№134408		Замена ламп в приквартирном холле 2 шт. Лифтовой 1 шт.	Выполнена
81	№134410		Холодный ПСШ. Просьба направить мастера. Готов сегодня быть на связи в момент перезапуска стояка.	Выполнена
82	№134457		Замена ламп в приквартирном холле 2 шт.	Выполнена
83	№134814		ГВС приходится сливать 30 мин чтобы пошла тёплая	Выполнена
84	№134895		застревание в грузовой с лева	Выполнена
85	№135218		На кухне отвалилась туба где слив, сами исправить не могут просьба подойти сантехника	Выполнена
86	№135487		Грузовой левый лифт не работает , стоит на 1 этаже , двери закрыты	Выполнена
87	№135898		Входная дверь в подъезд не притягивается магнитом.	в работе
88	№135968		В пассаж.лифте кнопка набора 15этажа сломана	В работе
89	№135200		Перегорели лампы на втором этаже в лифтовом холле и приквартирном холле. Также поменять разбитый плафон.	Выполнена
90	№135201		На первом этаже где пожарный вход разбита нижняя секция стекла. Была заявка в январе, до сих пор не исправлено.	Выполнена
91	№134540		Ржавая ГВС в санузле	Выполнена
92	№134549		ГВС с крана не течет кран пуст.	Выполнена
93	№134652		Не закрывается запорный кран ГВС, просят проверить на работоспособность и заменить в случае неисправности. Житель уезжает в командировку.	Выполнена
94	№134700		Заменить выключатель, куплен. Житель проинформирован о платности. Перед приходом за 10 минут позвонить и предупредить о приходе.	Выполнена
95	№134742		Холодный п\сушитель, обязательно связаться перед визитом.	Выполнена
96	№135560		Была течь батареи в комнате. Сейчас есть следы течи. Переживает что при пуске отопления рванет. Проверить мастера направьте. На стыке.	Выполнена
97	№135803		Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре, Тамбур закрывается, обратиться в кв №95 по телефону.	Выполнена
98	№135502		Заменить перегоревшие лампы в приквартирных тамбурах слева и с права на 14 этаже.	Выполнена
99	№135961		При погрузки сломали маленькую дверь в грузовом лифте.	В работе
100	№135993		Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре, свободный доступ.	В работе
101	№136045		вместо гвс идет хвс	Выполнена
102	№134353		на 13.08 на 10:00 требуется электрик. Предварительно позвонить согласовать сумму работ. С эл.счетчика в квартире сделать удлинитель с розеткой. Штробить не нужно.	Выполнена
103	№134771		Не работает грузовой лифт	Выполнена
104	№135004		Не могут отключить бойлер и плохой напор ХГВС, надо проверить Просьба позвонить перед приходом	Выполнена
105	№135258		ГВС низкой температуры.	Выполнена
106	№134368		Течь соединения гвс счетчика	Выполнена
107	№134378		Сильный напор ГВС. Просьба убавить.	Выполнена

108	№135294		Нужен электрик для проверки проводов для подключения домофона.	Выполнена
109	№135745		требуется акт замены пу	Выполнена
110	№135878		Постоянно крутятся счетчик ХВС, житель поясняет водой не пользуются. Просит проверить может где течь. Жителю позвонить перед приходом, сегодня и завтра житель дома.	Выполнена
111	№135940		гвс идет грязная и ржавая	Выполнена
112	№135198		Не приходят квитанции для оплаты коммунальных платежей Житель не может оплачивать	Выполнена
113	№135363		Не работает домофон, при наборе кода не отрывается дверь	Назначена
114	№135373		Продувает квартиру по швам.	В работе
115	№135412		Течь в холле с потолка на 1 этаже капельная	Выполнена
116	№135785		Нет ЭЭ в квартире.	Выполнена

Образцово Юг

	Номер		Описание	Статус
1	№134619		нет света в приквартирном тамбуре	Выполнена
2	№134724		Перегорела лампочка в квартирном холле	Выполнена
3	№134799		замена кранов на псш от стояков. С/т уже был. сказал что нужны сварочные работы.	Выполнена
4	№134298		по стояку кухни не течет ГВс предположительно забито.	Выполнена
5	№134904		Пассажирский лифт приезжает на другие этажи.	Выполнена
6	№134933		Капельная течь на подводе на полотенцесушитель до запорного крана. Просят подойти после 12:00 т.к. сейчас не дома. Звонок не работает, просит набрать по телефону, т.к. тамбурная дверь закрыта.	Выполнена
7	№135122		Заявка на ремонт лифта (перезапускают , не ремонтируют) крайний грузовой лифт. Люди постоянно застревают. Кнопка вызова не работает. Старшая по дому.	Выполнена
8	№135615		В пассажирском лифте вдавлена кнопка первого этажа.	Выполнена
9	№135639		Пассажирский лифт кнопка № 1 продавлена в кабине лифта Не нажимается	Выполнена
10	№135943		Течь соединения счетчиков	Выполнена
11	№135991		Заискрила розетка, пропал свет в комнате	Выполнена
12	№134297		Почти нет воды ГВС. Плохой напор , тонкая струя	Выполнена
13	№134313		Нет гвс	Выполнена
14	№134466		холодный п/с ., слабый напор ГВС	Выполнена
15	№134532		Нет гвс весь день	Выполнена
16	№134539		С крана ГВС течет х/в	Выполнена
17	№134563		ПОВТОРНАЯ , с заявителем никто не связался. НЕрвничает., просит уточнить на какой день назначена сварка. Сварочные работы на какой день согласовать, был сантехник	Выполнена
18	№134620		сварочные работы во сколько запланированы, перезвонить и сообщить просит	Выполнена
19	№134691		кв.254 Низкие параметры ГВС	Выполнена
20	№134753		ГВС не достаточной температуры. Напор в норме. По стояку ванной.	Выполнена
21	№134761		Нет ГВС в ванной	Выполнена
22	№134854		238 кв Нет ГВС, идёт холодная и рыжая	Выполнена
23	№134916		кв №225 Из кран ХВС идет горячая воа.	Выполнена
24	№135114		Готов предоставить доступ .	Выполнена

25	№135148	квартира 243 Подмес 18 эт и 21 эт по всему стояку , вместо ХВС идет горячая вода. Ранее поступала заявка 15 эт такая же проблема 134916	Выполнена
26	№135172	Нет ГВС по стояку квартиры 220, 232,	Выполнена
27	№135173	по стояку квартиры 220, 232, плохая вентиляция	Выполнена
28	№135380	течь спускника в подвале (стояк № 4) . Требуется сварка. Отключен стояк ГВС 2я зона	В работе
29	№135390	Что то щелкнуло в шкафу и пропала гвс.	Выполнена
30	№135401	При смывании с верхних этажей начинает бурлит вода в унитазе и брызгает во все стороны.	Выполнена
31	№135402	Холодный полотенцесушитель, возможности нет спустить воздух, стояк горячий.	Выполнена
32	№135415	Нет ГВС по двум стоякам на кухне и в ванной	Выполнена
33	№135493	Нет ГВС . Связаться , предоставить информацию , когда будет вода	Выполнена
34	№135524	Кв 39 из Крана ХВС идет горячая вода кухня и санузел	Выполнена
35	№135528	Заменить лампы в светильниках. Лампы куплены. Житель проинформирован о платности. Перед приходом позвонить, т.к. могут отойти.	Выполнена
36	№135617	кв №220 .Нет воды ГВС кран пуст. Заявка повторная , вчера закрыли как выполненную .	Выполнена
37	№135651	№ 238. Нет ГВС .	Выполнена
38	№135801	Нет э/э в квартире. Выбило в общем щитке	Выполнена
39	№135813	Нет ЭЭ в квартире.	Выполнена
40	№135823	Затоплен подвал , вода бежит ручьем с кранов . В квартирах сыро. Со слов жителя вода по щиколотку , вода течёт уже несколько месяцев.	Выполнена
41	№135853	3 кв. Второй день нет ГВС	Выполнена
42	№135959	В крайнем правом грузовом лифте застряла кнопка 2 этаж.	В работе
43	№134282	нет горячей воды, после запланированного отключения	Выполнена
44	№134395	на 23 эт.замена лампы где квартиры.	Выполнена
45	№134399	Просьба заменить лампы в квартирном холле	Выполнена
46	№134421	Нет ГВС , кран пуст. ПСШ холодный	Выполнена
47	№134530	ГВС холодная пш холодный.	Выполнена
48	№134807	Вместо ГВС идёт холодная	Выполнена
49	№134811	С крана ГВС течет х/в	Выполнена
50	№134921	ПСШ холодный	Выполнена
51	№134924	гвс холодная и ПСШ холодный	Выполнена
52	№135076	спб д.7 и д.5 во дворах металлические конструкции срезанные валяются везде. просьба убрать.	Выполнена
53	№135108	правильный адрес СТ 7 Течь ПСШ дома в 21:00	Выполнена
54	№135125	ПСШ холодный	Выполнена
55	№135438	ГВС низкой температуры	Выполнена
56	№135453	1) На пожарной лестнице между 12-13 эт перегорели лампы 2) 6 и 8 эт приквартирный холл замена перегоревших ламп	Выполнена
57	№135546	10 эт пожарная лестница заменить лампы. 9 и 3 этаж около мусоропровода.	Выполнена
58	№135628	Перегорели 3 лампы в коридоре возле квартир	Выполнена
59	№135641	Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре ,перед выходом с лифтового холла на балкон, на пожарной лестнице	Выполнена
60	№135679	Нет ГВС идет холодная вода , ПСШ холодный	Выполнена

61	№135686		течь трубу в с/у в т/ш	Выполнена
62	№135766		Не работает домофон, дверь всегда открыта	Назначена
63	№135888		Заменить перегоревшую и мигающую лампы в приквартирном тамбуре. ,	Выполнена
64	№134416		Проводятся шумные работы в тихий час , покос травы	Выполнена
65	№134733		Провести уборку на 1 этаже, в лифтах, в лифтовом холле	Выполнена
66	№134993		стоит грузовой стоит на 1 эт.	Выполнена
67	№135163		Течь П/С в тех.шкафу	Выполнена
68	№135195		Сырость приквартирном холле такое впечатление что прорвало где то трубу ГВС большая влажность	Выполнена
69	№135196		Влажность на этаже. Как будто течь крана с горячей водой. На других этажах все нормально.	Выполнена
70	№135259		Низкие параметры ГВС на кухне	Выполнена
71	№135260		Из крана на кухне течет еле теплая ГВС	Выполнена
72	№135389		Парит в подъезде возможно прорыв ГВС	Выполнена
73	№135393		На лестничной клетке сильные испарения Как будто прорвало ГВС но нигде ничего не видно, но на двери влажность	Выполнена
74	№134350		нет хвс	Выполнена
75	№134521		Кладовка номер 10 капает по стояку ГВС по торцевой стороне дома который на парковку смотрит Топит кладовку стена промокла на сквозь	Выполнена
76	№134717		Нет ГВС везде после отключения На данный момент на работе, дома будут в 19-00	Выполнена
77	№134730		Сходненская 8, Кладовка 90 Необходимо перепрошить ключ , не срабатывает со стороны лестницы Заявка сохранилась с местом проживания, кладовка находится по Сходненской, 8	Выполнена
78	№134957		Сломался доводчик на двери между лифтовым холлом и приквартирный тамбур на 8 этаже.	Выполнена
79	№135819		Течь в т/ш по стояку	Выполнена
80	№134265		Требуется сварка резьб. ОТКЛЮЧЕНО ГВС 1я зона	Выполнена
81	№134336		нет гвс кран пустой, нужны сроки	Выполнена
82	№134340		Нет ГВС в ванной . Кран пустой	Выполнена
83	№134349		нет гвс, ждет обратной связи	Выполнена
84	№134373		нет гвс	Выполнена
85	№134426		на 13.08. в течении дня.Требуется переварка ПСШ. Плитку убрали. Доступ предоставлен.	Выполнена
86	№134440		нет гвс, кран пустой	Выполнена
87	№134477		На кухне и в ванной нет ГВС	Выполнена
88	№134493		нет гвс	Выполнена
89	№134510		Предоставить информацию когда будет ГВС	Выполнена
90	№134515		течь по стене ванной с потолка	Выполнена
91	№134516		Нет ГВС в ванной кран пуст.	Выполнена
92	№134548		Нет ГВС Хотят информацию	Выполнена
93	№134571		Нет ГВС на кухне вода есть холодная (возможно заводушен стояк)	Выполнена
94	№134655		Заявка повторная Нет напора ГВС, идёт тонкой струйкой ХВС слабый напор, невозможно помыться, в унитаз не набирается	Выполнена
95	№134688		В ванной вместо ГВС течет ХВС	Выполнена
96	№134711		Из крана ГВС течет - ХВС	Выполнена
97	№134718		Холодный п\ сушитель Перед приходом созвониться	Выполнена
98	№134728		Из крана ГВС (течет ХВС)	Выполнена
99	№134764		С грана гвс течет х/в	Выполнена

100	№134766		Гвс течет холодная	Выполнена
101	№134770		ПСШ течет на соединении от стояка. Кран перекрыт	Выполнена
102	№134797		Не ГВС по стояку на кухне, стояк холодный. В ванной по стояку есть ГВС.	Выполнена
103	№134864		Нет ХВС везде, кран пустой	Выполнена
104	№134884		Нет ГВС на кухне. Прошлая заявка 134571 (пролитие стояка не помогло) Житель возмущался	Выполнена
105	№134951		Слабый напор ХВС и ГВС в ванной комнате, холодный полотенцесушитель, отрегулировать давление ХВС, Житель проинформирован о возможной платности. Житель просит перед приходом позвонить на телефон.	Выполнена
106	№134953		давления ГВС нет.	Выполнена
107	№134986		С крана ГВС течет х/в	Выполнена
108	№135049		по стояку ванной течет ГВС грязная	Выполнена
109	№135065		ГВС холодная	Выполнена
110	№135085		Не работает пассажирский лифт, стоит на 22 эт.	Выполнена
111	№135098		Течь с поддона в ванной комнате. воду перекрыли. ХГВС	Выполнена
112	№135153		Течь стояка ГВС стояк кухни. Дома в течении часа	Выполнена
113	№135237		Течь в техническом шкафу	В работе
114	№135262		Течет регулятор воды. Требуется замена.	Выполнена
115	№135270		обследование коммуникаций на предмет течи (залитие кв.629) доп.номер 8-916-492-88-58	Выполнена
116	№135283		Не закреплена пломба на ИПУ.	Выполнена
117	№135286		Течь ЦО в месте соединения трубы с радиатором	Выполнена
118	№135419		Топят соседи сверху в техшкафу и на полу в ванной	Выполнена
119	№135469		Гнилой стояк посмотреть, чуть- чуть мокрая труба. Дать консультацию. Дома с 10:00 -12:00	Выполнена
120	№135594		Нет ГВС. Знает что 647 авария. Возмущены 10 дней не проводятся работы по устранению	Выполнена
121	№135603		Предоставить информацию когда будут работы в 645 кв.? нет ГВС 10 дней.	Выполнена
122	№135613		Течь на стояке ПСШ. Говорит ,что ждет звонка или визита. Скоро уйдет из квартиры. Стояк (зона ответственности УК)	Выполнена
123	№135625		При осмотре сантехник УК сказал, что нужна сварка двух кранов на полотенцесушитель. Просьба записать на сварку в ближайшие дни 21 числа уезжают на год, просьба решить этот вопрос	Назначена
124	№135647		Нет ХВС кран пуст	Выполнена
125	№135692		Течь сверху с потолка в ванной	Выполнена
126	№135711		течь с потолка в ванной комнате. Ходили в квартиру выше там течь кранов. Примите меры.	Выполнена
127	№135756		Нет ХВС и ГВС	Выполнена
128	№135758		ГВС нет ХВС тонкая струя.	Выполнена
129	№135825		на 18.08.2024 в первой половине дня. Если сантехник не придет 18.08.2024 то в другой день звонить. Капает регулятор давления ГВС, угрозу затопления нет. Житель проинформирован о платности.	Выполнена
130	№135854		Выбивает автомат, света нет в квартире,	Выполнена
131	№135887		Нет гвс, перекрыт стояк, когда запустят спрашивают	Выполнена
132	№135980		течь по стояку хвс	Выполнена
133	№134290		Согласовали сварку, просит позвонить уточнить время	Выполнена
134	№134325		нет гвс, пустой кран	Выполнена
135	№134362		кран пуст ГВС по квартире. Нет ХВС.	Выполнена
136	№134383		нет гвс, напор очень слабый	Выполнена

137	№134400		11038641 УК Образцово не исполняет свои обязательства по возобновлению ГВС, которое согласно Протоколу должно было произойти 8 августа с 12:00. За последние 2 календарных дня ГВС отсутствует, а при открытии холодной воды днем течет кипятком, а ночью - холодная вода. Прошу принять меры для оперативного решения вопроса и приведения к штатному режиму работы ГВС и ХВС.	Выполнена
138	№134404		нет ГВС кран пуст.	Выполнена
139	№134441		из крана гвс идет хвс	Выполнена
140	№134442		На псш установить заглушку или переварить	Выполнена
141	№134472		13.08 с 16ч .Течет до крана.Течь в соединении п\ сушителя и сверху по стояку из перекрытия	Выполнена
142	№134479		Из крана холодной воды идёт горячая	Выполнена
143	№134509		готова предоставить доступ к трубе для сварки. Ждет связи для установления времени проведения работ. СТОЯК ГВС ОТКЛЮЧЕН	Выполнена
144	№134511		Течь соединения гвс вентиль	Выполнена
145	№134531		НА 14.08 В ТЕЧЕНИИ ДНЯ. обследовать краны в тех.шкафу и научить перекрывать воду.	Выполнена
146	№134553		По стояку в ванной из крана ГВС идет ржавая вода.	Выполнена
147	№134554		На 13.08 первая половина дня После сварочных работ , стояк ГВС опять подтекает.	Выполнена
148	№134580		Нет ГВС везде , кран пуст.	Выполнена
149	№134643		Слабый напор ГВС в ванной комнате и на кухне. Житель будет ждать мастера в течении дня.	Выполнена
150	№134662		Житель готов заплатить за сварку без разбора короба	Выполнена
151	№134719		Сработала АПС - долго не отключают	Выполнена
152	№134725		Отремонтировать короб который разобрали при протечке. в подъезде на 1 этаже - НЕ ВЫПОЛНЕНА, звонят повторно	Выполнена
153	№134783		В ванной комнате слабый напор ГВС, а на кухне ГВС ржавого цвета.	Выполнена
154	№134793		ГВС кран пуст стояк холодный	Выполнена
155	№134802		На подводе на полотенцесушитель образовался известковый нарост, сантехник сказал нужна сварка. Просят записать на сварку. Течи на данный момент нет. Просят позвонить и согласовать дату сварки быстрее, т.к. житель уезжает на 1,5 месяца.	Выполнена
156	№134887		ГВС нет везде, п\ сушитель холодный	Выполнена
157	№134944		Прорвало трубу назначить сварочные работы, стояк ГВС отключен	Выполнена
158	№134990		Нужна переварка резьб, стояк ГВС отключен	Выполнена
159	№134997		Нет ГВС (течет ХВС)	Выполнена
160	№135019		Холодный ПСШ	Выполнена
161	№135064		Низкий напор ГВС и ХВС	Выполнена
162	№135087		требуется демонтаж ПСШ.	Выполнена
163	№135091		Не работает лифт пассажирский стоит на 1 эт	Выполнена
164	№135168		соединения текут. Надо доступ в квартиру. Стену разобрали, предоставляют доступ.	Выполнена
165	№135238		Сильный запах канализации на этаже.	Выполнена
166	№135241		на пож.лестнице между 1 и 2 эт. лежат пакеты с мусором , Просьба убрать	Выполнена
167	№135332		Не открывается дверь в пекарню Буханка. Просят посмотреть, может требуется замена замка. Просят связаться до вечера, т к нет возможности закрыть помещение.	Выполнена

168	№135501		Нет ГВС. Спрашивает о сроках проведения работ. Знает , что кв 629 аварийная ситуация . Возмущен , что нет воды с ГВС.	Выполнена
169	№135638		Стоит пассажирский лифт на 1 этаже	Выполнена
170	№135676		течь по стояку в с/у	Выполнена
171	№135713		убрать на 1 эт и лифты	В работе
172	№135755		грязные полы в кабинах и на 1 эт. Помыть полы. и частично 18эт. также	В работе
173	№135761		Течь ГВС в ванной комнате по стоякам сверху.	Выполнена
174	№135762		сильная течь с потолка с кв.689 в с/у. Поднялся сверху никого. Вода выступает уже в подъезд	Выполнена
175	№135769		Течь по стоякам сверху.	Выполнена
176	№135776		по стояку кухни Гвс течет холодная	Выполнена
177	№135793		После заливки мокрые электро щетки в подъезде просьба направить электрика на осмотр. Не безопасно ли использование	Выполнена
178	№135847		Просьба помыть выход с балкона на лестницу, всё в моче	В работе
179	№135863		Необходимо составить акт о заливии Просьба созвониться для определения времени	Назначена
180	№135901		В комнате в потолке натяжные-стоит вода, затопило, просит предварительно позвонить	Выполнена
181	№135903		Запустили гвс-была сварка или нет уточняет	Выполнена
182	№134561		замена лампы в приквартирном холле . Предварительно позвонить, житель дома откроет тамбур.	Выполнена
183	№134568		Грузовой лифт (который рядом с пассажирским) стоит на 22 эт . не едет	Выполнена
184	№134574		пасаж.лифт не работает	Выполнена
185	№134886		Грузовой лифт (рядом с пассажирским) стоит на 1 эт, табло мигает, не работает, двери закрыты	Выполнена
186	№134983		не работаю розетки в ванной и освещении. один тумблер опущен, при поднятии сбрасывается.	Выполнена
187	№135057		Вход со двора в подъезд - не закрывается дверь, не работает магнитный замок	Выполнена
188	№135078		Просьба убратсья в лифтовом холле на 8 эт	Выполнена
189	№135383		Никто не моет 1 этаж ежедневно и лифты.	Выполнена
190	№135454		не вызываются лифты с этажей.	Выполнена
191	№135459		Лифт центральный , нужно убратсья (кто-то разбросал мусор в лифтовой кабине) - до следующего дня не ждет.	Выполнена
192	№135658		Выбивает автомат , нет света в квартире	Выполнена
193	№135700		стоят 2 лифта	Выполнена
194	№135741		Не работает грузовой лифт , рядом с пассажирским.	Выполнена
195	№135808		Одиночно стоящий грузовой лифт при движении скрипит.	Выполнена
196	№135809		Сломана дверь , ручка и доводчик между лифтовым холлом и приквартирным тамбуром. Также сломан доводчик на двери на общий балкон .	В работе
197	№135821		Отремонтировать в подъезде вокруг двери в квартиру после установки новой. Житель проинформирован, что заявка платного характера. Житель не проживает в квартире, просит позвонить и согласовать приход.	В работе
198	№134272		Ночью была протечка . Внутри квартиры. Около входной двери. Текло сверху , мокрое пятно. Течь предположительно из стыка между квартирами. Соседи , утверждают , что у них сухо. Прозвонить за час до визита.	Выполнена
199	№134302		нет гвс	Выполнена
200	№134454		Плохой напор ХВС.	Выполнена
201	№134523		псш холодный, и при включении гвс долго идет холодная	Выполнена

202	№134676		Что бы пошла горячая вода приходится долго сливать. В кв № 818 такая же проблема.	Отменена
203	№134789		Течь по стояку с верху.	Выполнена
204	№134857		Течь в сантехническом шкафу сильная течь. 13 и 14 нет никого дома.	В работе
205	№134967		Нет ГВС кран пуст, стояк холодный, просит подойти в квартиру, водонагреватель отключен	Выполнена
206	№135011		Не работает грузовой лифт, стоит на 1 эт.. с открытыми дверями	Выполнена
207	№135035		Нет ГВС кран пуст	Выполнена
208	№135066		ГВС течет холодная	Выполнена
209	№135315		Отсутствует электричество. Информации о долге не поступало.	Выполнена
210	№135319		Не горят 6 ламп на 8 этаже (2 у лифта и 4 при подходе к квартирам)	Выполнена
211	№135323		Перегорели лампы в приквартирном холле. Желательно позвонить за 30 минут, чтоб открыть холл.	Выполнена
212	№135366		Нет света в квартире. Основной автомат не поднимается.	Выполнена
213	№135370		В приквартирном холле не горят лампы.	Выполнена
214	№135372		Не горят лампы на этаже 10. Проверить остальные этажи.	Выполнена
215	№135384		Нет света в квартире.	Выполнена
216	№135396		В квартире нет электричества	Выполнена
217	№135397		Не горят лампы на этаже 2, из 5 ламп горит 1 только.	Выполнена
218	№135420		Нет света с 16 часов	Выполнена
219	№135432		Течь по стояку водоснабжения с верху.	Выполнена
220	№135462		замена 6 ламп на этаже, также просьба закрыть э/счетчик на этаже.	Выполнена
221	№135471		Нет освещения на этаже перед квартирами.	Выполнена
222	№135512		Приквартирный холл не горят лампы возле квартир	Выполнена
223	№135513		7 (916) 025-00-05 На номер заявителя приходят квитанции от УК Образцова. Заявитель не имеет имущества , и не проживает по этому адресу. Просит удалить его телефон из базы данных УК Образцова.	Выполнена
224	№135514		Заменить перегоревшие лампы на 8 этаже в лифтовом холле и в приквартирном тамбуре.	Выполнена
225	№135515		Необходима уборка на 8 этаже в лифтовом холле.	Выполнена
226	№135519		не горит свет везде на 17 эт замена ламп.	Выполнена
227	№135620		Не работает пассажирский лифт	Выполнена
228	№135637		на 17.08 до 12:30 слабый напор ГВС свистящий звук у фильтра	Выполнена
229	№135798		Нет света в квартире, автоматы включены	Выполнена
230	№135810		Напор ГВС слабый.	Выполнена
231	№135995		Нет света-при выходе из лифта, приквартирный холл-2 лампы	В работе
232	№134327		нет гвс	Выполнена
233	№134449		Повторно!!! Будет обращаться к руководителю! Совсем не убираются на этаже Заявка повторная Предыдущая не выполнена Убираются только по звонку Лестница в безобразном состоянии, на всех этажах Житель ждёт обратной связи	Выполнена
234	№134485		Не убрано на 22 эт уже месяц	Выполнена
235	№134564		Течь ПСШ.	Выполнена
236	№134582		нет гвс, кран пустой	Выполнена
237	№134674		Нет ГВС , п\ сушильщик холодный	Выполнена

238	№134727		Доступ предоставили, можно проводить работы Перед приходом позвонить для определения времени	Выполнена
239	№134898		необходимо заварить все лазы выход на кровлю, во избежание попадания туда детей	В работе
240	№134955		на 15.08.2024 до 13:00 Нет ГВС, кран пуст, стояк горячий. Житель проинформирован, что заявка может быть платного характера. Житель просит, что бы позвонили перед приходом.	Выполнена
241	№135430		Житель интересуется Сделаны ли сварочные работы в квартире №363, которые запланированы были на 15.08 и почему до сих пор нет ГВС по стояку если работы перенесены, то необходимо сообщить жителю	Выполнена
242	№135812		19.08 на 09:00 требуется слив стояка ХВС. Придет мастер на сварочные работы.	Выполнена
243	№135960		22.08 с 12ч Перекрыть водоснабжение гвс, для проведения работ самостоятельно	Отложена
244	№135987		После отключения холодный полотенцесушитель.	В работе