

№ п/п	№ заявки	Описание заявки	Вид заявки	Статус
1	№180812	Необходима уборка на 1 этаже.	Уборка	Выполнена
2	№180823	Житель думает, что засор м/провода на 8 этаже	Уборка	Выполнена
3	№180824	Перегорела лампа в квартирном холле	Электрика	В работе
4	№180825	В пассажирском лифте плохое освещение	Лифт	Выполнена
5	№180826	Предоставить доступ к ИПУ для снятия показаний в 17:00	Сантехника	Выполнена
6	№180828	На 14.01 Много пломб в тех. шкафу. Жителю сказали, что нужен ремонт.	Сантехника	В работе
7	№180831	кв 73 слышен шум льющейся воды из подвала	Сантехника	Выполнена
8	№180838	Заменить смеситель на кухне, течь кранов на разводке ГВС и ХВС	Сантехника	В работе
9	№180839	проводились работы (смазали), но хватает на 2 дня. Спать не возможно. Заявитель хочет присутствовать при осмотре. Житель дома	Лифт	Выполнена
10	№180841	заменить батарейку теплосчетчика (куплена)	Сантехника	Выполнена
11	№180861	Паркинг место 97, над местом течь над шкафом.	Сантехника	Выполнена
12	№180878	Предоставить доступ к счётчикам отопления	Сантехника	Выполнена
13	№180881	Течь батареи в комнате.	Сантехника	Выполнена
14	№180885	заменить лампочку в ванной	Электрика	В работе
15	№180894	Нужна фотография счётчика ГВС	Сантехника	Выполнена
16	№180902	14.01 с 18:00 до 21:00 предоставить доступ к тех помещению для поверки счетчиков ГВС и ХВС.	Сантехника	Выполнена
17	№180903	кв. 8. Сильный запах в туалете. Через вытяжку. Запах чего не смогла объяснить. Возможно умер голубь. Житель дома всегда	Вентиляция и дымоходы	В работе
18	№180906	кв 13 подключить автомат, подключить 1 розетку и поменять 1 розетку	Электрика	Выполнена
19	№180907	14.01 с 11:00 до 14:00 кв. 320 и 321. Предоставить доступ в тех помещение для проведения поверки водяных счетчиков	Сантехника	Выполнена
20	№180914	из крана ГВС в ванной течет ржавая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
21	№180917	Не работает ключ на домофон. Не открывает входную дверь	Домофон	В работе
22	№180919	Течь подвода к крану ХВС на кухне	Сантехника	Выполнена
23	№180923	На 14. 01.25 г. не уходит вода в раковине на кухне, слабый напор ХВС в ванной,. Дома будут до 17:00	Сантехника	Выполнена
24	№180938	Замена арматуры сливного бачка унитаза	Сантехника	Выполнена
25	№180952	течет слив под ванной	Сантехника	Выполнена
26	№180957	Очень слабый напор ХВС	Сантехника	В работе
27	№180972	Течь крана на кухне после фильтра.	Сантехника	В работе

28	№180977	Не работает домофон. Не проходит звонок в квартиру	Домофон	В работе
29	№180978	На 14.01 с14:00 до 17:00 Предоставить доступ к счетчикам воды кв. 409 и 411,	Сантехника	Выполнена
30	№180983	запах горелой проводки на этаже	Электрика	Выполнена
31	№180984	В подъезде на 26 эт. сильный запах проводки. Посмотреть в квартире 1358	Электрика	Выполнена
32	№180993	отрегулировать и отремонтировать доводчики на всех дверях на 11 эт	Ремонт	В работе
33	№181012	14.01 после 17:00 необходимо установить тепловой счетчик	Сантехника	Выполнена
34	№181014	Сломан домофон. Не идет вызов на трубку в квартире, при наборе вызова на входной двери	Домофон	В работе
35	№181016	На 14.01 Заменить кран на кухне. Кран приобрел	Сантехника	В работе
36	№181019	Предоставить доступ к ИПУ для фото теплосчетчика снятия показаний с 19:00 до 20:00	Сантехника	Выполнена
37	№181020	Житель хочет заменить полотенцесушитель, т.к. течет. Полотенцесушитель перекрыт, краны перекрыты но очень ржавые и мокнут. Житель проинформирован о платности. Просят связаться по телефону согласовать дату и время.	Сантехника	Выполнена
38	№181022	между 1 и 2 эт нет освещения (возле почтовых ящиков) и при входе в тамбуре	Электрика	Выполнена
39	№181026	течь стояков, вода вытекает на площадку	Сантехника	Выполнена
40	№181038	ГВС еле теплая	Сантехника	Выполнена
41	№181051	правый грузовой лифт не работает, на кнопки не реагирует	Лифт	Выполнена
42	№181059	Правый грузовой лифт не работает	Лифт	Выполнена
43	№181060	не проходит звонок в квартиру с домофона	Домофон	В работе
44	№181094	Слишком горячий пол/сушитель налет и накипь на соединении. Просит подойти и перекрыть ПСШ.	Сантехника	В работе
45	№181107	Цветочный магазин нет э/э	Электрика	Выполнена
46	№181114	Капельная течь по стояку водоснабжения сверху.	Сантехника	Выполнена
47	№181124	и кв 32 Предоставить доступ к ИПУ для фото теплосчетчика снятия показаний . Просьба показать заявителю, где находятся ИПУ . Ожидают до 9:30	Сантехника	Выполнена
48	№181129	кв 105 уборка в подъезде не производится, на 1 эт возле лифта осыпалась штукатурка, с прошлой недели ни разу не убрались	Уборка	Выполнена
49	№181134	Засор унитаза и ванны. Вода поднимается Стояковый засор	Сантехника	Выполнена
50	№181138	Заменить перегоревшие лампы возле лифта на 6 эт	Электрика	Выполнена

51	№181140	Жители квартиры №244 завалили хламом приквартирный холл.А также не выносит мусор а оставляют его на лестничной площадке каждый день. Просьба повлиять на ситуацию	Уборка	Выполнена
52	№181162	Нет электричества в квартире. Будут на квартире после 12 часов дня.	Электрика	Выполнена
53	№181164	в раковине в ванной вода не уходит	Сантехника	Выполнена
54	№181165	Между квартирой 263 и 259 постоянно происходят стоячковые засоры Житель хочет вызвать сантехника что бы он выявил в чем проблема У Жителя нет дверного звонка Стучать или звонить на телефон	Сантехника	Выполнена
55	№181167	Не открывает двери на этажах.	Лифт	Выполнена
56	№181219	Отсутствует ХГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
57	№181220	Нет ХГВС с 9 утра.	Сантехника	Выполнена
58	№181236	на этаже сильный запах сырости, похоже на утечку горячей воды	Сантехника	Выполнена
59	№181240	на 2 эт не закрывается ковш м/пр, неприятный запах идет	Ремонт	Выполнена
60	№181241	Житель хочет перенести сантехнические трубы в стену. Просьба инженеру позвонить и подсказать какой ход действий, так как заявка платная	Сантехника	Отменена
61	№181247	кв 81 течь на стояках ГВС и ХВС	Сантехника	Выполнена
62	№181250	на входной двери с внутренней стороны отваливается ручка, надо закрепить	Ремонт	Выполнена
63	№181258	в подъезде заедает кнопка выхода, невозможно открыть дверь	Домофон	В работе
64	№181259	15.01.25 с 11.00 до 14.00 предоставить доступ к ИПУ ГВС и ХВС и теплосчетчикам	Сантехника	Выполнена
65	№181264	забит м/пр	Уборка	Выполнена
66	№181269	на 15.01.2025 14:00-17:00, Предоставить доступ к счетчикам для проведения поверки, исполнитель поверки МОСОБЛЕИРЦ	Сантехника	Выполнена
67	№181270	на 18.01.2025 с 10:00 до 13:00, Открыть шкаф для проведения поверки, организация по проведению поверки ООО ПУЛЬС	Сантехника	Выполнена
68	№181280	Нет электричества в квартире	Электрика	Отменена
69	№181283	Из крана ГВС течет ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
70	№181289	18.01 предоставить доступ к шкафам с 11 часов. Поверка	Сантехника	Выполнена
71	№181294	В квартиру дует из межпанельных швов	Ремонт	Выполнена
72	№181315	из под душевой кабины вытекает вода	Сантехника	Выполнена

73	№181319	Установить квартирный звонок, так как при ремонте, который делала УК испортили звонок в квартиру, замазали краской . житель звонок приобрел Просьба установить, связаться перед приходом	Электрика	Выполнена
74	№181321	15.01 с 12 до 15 доступ к счетчикам для поверки.	Сантехника	Выполнена
75	№181344	на минус2 эт над 042 м\м с потолка течет вода	Сантехника	Выполнена
76	№181346	Затопило в подвале Кладовку №К1.06 и парковочное место № 043 канализацией Житель хочет что бы произвели уборку, так как все в эксcrementах	Уборка	Выполнена
77	№181353	15.01.25 предоставить доступ к ИПУ для поверки Мастер будет в 13.00	Сантехника	Выполнена
78	№181383	Житель слышит странный звук в коридоре похож на короткое замыкание	Электрика	Выполнена
79	№181393	15.01 с 11 часов предоставить доступ для поверки с 11 до 14 часов. Компания Мособлеирц. Житель даны разъяснения о предоставлении документов по аккредитации в УК, но он настоял на заявке.	Сантехника	Выполнена
80	№181409	В единственном лифте очень плохо открываются и закрываются двери Приходится подталкивать руками	Лифт	Выполнена
81	№181432	С 12:00 до 14:00 Предоставить доступ для проведения поверки водяного счетчиков. Поверяющая организация Вергиз	Сантехника	Выполнена
82	№181433	не работает домофон. вызов в кв нет возможности сделать. ключом открывается	Домофон	В работе
83	№181434	15.01.25 в 15:00 Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС, отопления для снятия контрольных показаний.	Сантехника	Выполнена
84	№181445	15.01.25 в 15:00 Проверить гибкую подводку к сливному бачку, и заменить если требуется.	Сантехника	Выполнена
85	№181446	Необходимо доступ к тех помещению где водяные счетчики (для проведения работ сторонним с/т). При открытии постучать в дверь квартиры. Необходима консультация с/т по поводу отключения стояка отопления.	Сантехника	Выполнена
86	№181460	Засор в ванной на постоянной основе, просят прочистить и поменять трубы. Предварительно связаться.	Сантехника	В работе
87	№181461	И кв. 1033 и 1035. С 11:00 до 13:00. Необходимо предоставить доступ в тех помещение для поверки водяных счетчиков. Поверяющая компания МС РЕСУРС. Заявитель обращался в офис УК, его направили создать заявку в АДС. Есть ли лицензия у данной компании не знает.	Сантехника	Отменена

88	№181462	Заменить смеситель на кухне.	Сантехника	Выполнена
89	№181467	17.01 с 13:00 до 16:00 требуется доступ в тех помещение для поверки счетчика ХВС. Поверитель МОС ОблЕРЦ	Сантехника	Выполнена
90	№181488	16.01 с 19:00 до 21:00. Необходим доступ для проведения поверки счетчиков воды. Позвонил МосОблЕРЦ	Сантехника	Выполнена
91	№181507	ПСШ то холодный, то теплый, но не Горячий и ГВС то теплая то горячая это происходит после отключения ГВС -житель оставляет жалобу на неисполнение обращения длительное время	Сантехника	Выполнена
92	№181508	15.01.25 в 15:00 Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС отопление для снятия показаний.	Сантехника	Выполнена
93	№181519	Необходимо предоставить доступ в тех помещения для снятия показаний счетчиков воды. Просьба постучать в дверь при открытии	Сантехника	Выполнена
94	№181525	Требуется доступ в тех помещение для поверки водяных счетчиков воды	Сантехника	Выполнена
95	№181540	Необходим доступ для снятия показаний счетчиков ХВС и теплового счетчика. Житель дома. Постучать в дверь при открытии	Сантехника	Выполнена
96	№181546	на 18.01.2025 с 11:00 до 13:00 Открыть технический шкаф для поверки ИПУ воды и тепла, Вергиз, компания для проведения поверки	Сантехника	Выполнена
97	№181548	Не работает домофон, трубка домофона (не проходит вызов)	Домофон	В работе
98	№181564	Замена ламп в квартирном холле, около кв. 84	Электрика	В работе
99	№181567	Предоставить доступ в техшкаф. Снятие показаний. До 17:00	Сантехника	Выполнена
100	№181582	кв. 90 На кухне плавиться розетка при включении электроплиты. Розетка куплена. О платности оповещен. Житель дома. Но может отойти, предварительно позвонить	Электрика	Выполнена
101	№181588	На балконе дверь , 17 этаж не работает доводчик	Ремонт	Выполнена
102	№181615	кв. 77 Замена батарей в квартире	Сантехника	В работе
103	№181616	16.01.25 с 12:00 до 13:00. Проверить ПИУ ХВС и отопления на исправность, заменить батарейку.	Сантехника	Выполнена
104	№181628	Каждый день после 15:00 житель дома. Необходимо предоставить доступ в тех помещение для снятия показаний водяных счетчиков	Сантехника	Выполнена
105	№181633	На 8 этаже возле лифта нет света	Электрика	В работе
106	№181634	16.01.25 17:00 Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС, отоплений для снятия контрольных показаний.	Сантехника	Выполнена

107	№181637	Течь с верху в комнате. Из квартиры сверху (возможно это у соседей течь в ване)	Сантехника	Выполнена
108	№181660	19.01.25 Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС для поверки "Пульс"	Сантехника	Выполнена
109	№181672	Магазин "Экономический" засор в подвале. Идет все в магазин	Сантехника	Выполнена
110	№181675	Магазин "Экономик Центр" течь канализации. Подвальное помещений.	Канализация	Выполнена
111	№181680	Предоставить доступ в техшкаф сейчас . Пришел мастер . Замена счетчика Мособлсерц меняет	Сантехника	Выполнена
112	№181728	Топят соседи сверху, сильная течь.	Сантехника	Выполнена
113	№181782	19.01 поверка ПУ, требуется доступ, с 11:00 Поверка Пульс проводит	Сантехника	Выполнена
114	№181783	очень скользко, у первого подъезда голый лед. нужно посыпать или убрать лед на тротуаре	Уборка	Выполнена
115	№181784	Подтекает стояк канализации в туалете. Чугунная труба лопнула. Житель дома	Сантехника	В работе
116	№181793	Нет нагрева ГВС и отопления. Житель дома, но может отойти. Позвонить за 15 мин. до прихода. (Данный номер собственника +7 (916) 386-97-26)	Сантехника	Выполнена
117	№181808	нужно открыть щиток на теплосчетчик и сделать фото показаний. жителю нужно сдать в теплосеть	Сантехника	Выполнена
118	№181809	кв. 52. Почистить наледь около подъезда и вокруг дома. И посыпать реагентом	Уборка	Выполнена
119	№181818	капает под ванной с сифона. скорее всего нужно заменить сифон . житель сифон купила . житель ждет после 17 часов	Сантехника	Выполнена
120	№181820	При уборке елки в подъезде, были убраны украшения жильца дома. Просьба вернуть. Ожидает звонка	Уборка	В работе
121	№181826	18.01 Необходимо предоставить доступ в тех помещение для снятий показаний водяного счетчика. Позвонить в звонок когда откроют	Сантехника	Выполнена
122	№181827	Необходим еще один ключ на домофон.	Домофон	В работе
123	№181840	Доступ к ПУ замена теплового счетчика. с 16:00-18:00	Сантехника	Выполнена
124	№181843	22 января должен прийти мастер на поверку счетчиков в первой половине дня. нужен доступ к счетчику в это время . счетчик холодной воды	ГВС, ХВС	Назначена
125	№181844	нет горячей воды и отопления .	Отопление	Выполнена
126	№181848	отвалилась петля на лоджии на двери в квартире. нужно починить	Ремонт	Выполнена
127	№181858	кв 34, номер домофона 34к2846, в туалете течет вода , откуда не понятно . воду перекрыли . вода холодная	Сантехника	Выполнена

128	№181865	были переданы не верные показания ХВС и отопления . нужен акт о текущих показаниях	Составление актов	Выполнена
129	№181868	На 20-21.01.25г. течет вода с бочка в унитаз. житель ждет мастера . номер по которому связаться с жителем 8 963 224 28 05 Алексей .житель выходной	Сантехника	В работе
130	№181881	Из пожарного гидранта из ящика капает вода около лифта. Убрать бутылку и сделать хорошо. Что бы не капало	Сантехника	Выполнена
131	№181882	не работают розетки во всей квартире. освещение есть .	Электрика	Отменена
132	№181883	Убрать парковочное место 324., 325. Не просто машинкой пройти. А необходимо помыть тряпкой	Уборка	Выполнена
133	№181888	нужен доступ к электро счетчику. прыгает показатель . нужен доступ для передачи показаний . в 20 часов житель будет ждать 16 января	Электрика	В работе
134	№181889	кв. 40 Забит мусоропровод на 2 эт	Уборка	Выполнена
135	№181891	нужно проверить стояк после порыва . устранили. ждут мастера удостоверится . житель будет дома после 19 часов	Сантехника	В работе
136	№181907	19.01.2025 года примерно с 10 утра. необходим доступ к счетчикам хол и гор воды . будет проводится поверка счетчиков	ГВС, ХВС	Выполнена
137	№181916	Подключить домофон на квартиру.	Домофон	В работе
138	№181920	не закрывается мусорный ящик необходимо отремонтировать . повторная заявка .	Ремонт	Выполнена
139	№181925	Сломан домофон, не проходит звонок в квартиру.	Домофон	В работе
140	№181938	Необходим доступ к тех помещению для снятия показаний со счетчиков ГВС, ХВС и теплового. Житель дома. Постучать в дверь	Сантехника	Выполнена
141	№181940	Предоставить доступ к тех помещению для снятия показаний счетчиков водяных и теплового. Заявитель просит показать где находится тех помещение. Житель дома. Постучать в дверь	Сантехника	Выполнена
142	№181941	Предоставить доступ к тех помещению для снятия показаний электрического счетчика. Не видны показания, как буд то запотело табло. Житель дома. Постучать в дверь	Электрика	Выполнена
143	№181944	Сильный запах канализации на внутреннем дворе .Окно не могут открыть.	Сантехника	Выполнена
144	№181958	Плохое отопление в дальней комнате. Стояк горячий. Житель дома	Сантехника	Выполнена
145	№181964	на 17.01 требуется доступ к пу с 15:00-17:00	Сантехника	Выполнена

146	№181969	нужно предоставить доступ к шкафам для снятия контрольных показаний со счетчиков	Сантехника	Выполнена
147	№181972	Открыть шкаф для снятия показаний проборов учета. Житель дома.	Сантехника	Выполнена
148	№181975	На 19.01.2025 с 10:00- 13:00 открыть шкаф для проведения поверки счетчика ХВС и ГВС. Пульс.	Сантехника	Выполнена
149	№182015	грузовой лифт не работает.	Лифт	В работе
150	№182020	не работает домофон в квартире, сама трубка не работает. жителя не слышно и не срабатывает открытие	Домофон	В работе
151	№182024	клапан мусоропровода не работает	Ремонт	В работе
152	№182038	Течь в месте крепления смесителя. Воду на квартиру перекрыли, течь остановлена. Житель проинформирован о платности. Заявителю позвонить, т.к. может отойти с ребенком.	Сантехника	Выполнена
153	№182039	на 18.01 с 12:00-13:00, предоставить доступ к ПУ снятия показаний	Сантехника	Выполнена
154	№182048	засор унитаза вода стоит	Сантехника	Отменена
155	№182049	Нежилое помещение "Экономик центр " течь сверху.	Сантехника	В работе
156	№182050	маг" Экономский" в подвальном помещении, засор канализации, стоит запах и идет вода	Канализация	Отменена
157	№182054	Засор мусоропровода на 10 этаже.	Уборка	В работе
158	№182062	Не работает пассажирский лифт,	Лифт	Выполнена
159	№182076	прорвало гибкую подводку на кухне на хол воду . вода перекрыта . имя жителя Эдуард . житель ждет 17.01	Сантехника	Выполнена
160	№182182	18.01.25 с 14:00 до 15:00 Предоставить доступ к ИПУ для фото теплосчетчика. Показать где находится	Сантехника	Выполнена
161	№182206	На 18.01 9:00 Предоставить доступ к счётчикам воды	Сантехника	Выполнена
162	№182207	Предоставить доступ к ИПУ для поверки с 16:00 до 19:00	Сантехника	Отменена
163	№182211	18.01 после 13:00 необходимо доступ в тех помещение для проведения поверки водяных счетчиков. Поверитель Пульс	Сантехника	Выполнена
164	№182225	На 18.01 8:00 Предоставить доступ к счётчикам воды и отопления для замены	Сантехника	Выполнена
165	№182242	На 21.01 до 13:00 Предоставить доступ к счётчикам отопления	Сантехника	Назначена
166	№182257	Нет ХГВС в течение недели.	Сантехника	Выполнена
167	№182265	Течь на полотенцесушитель. Житель дома	Сантехника	Выполнена
168	№182273	по стене в ванной течет вода	Сантехника	Выполнена
169	№182274	Течь в туалете в стояке. Житель дома	Сантехника	Выполнена
170	№182275	Отсутствует электричество в квартире,	Электрика	В работе

171	№182282	Проверить выводы (к розеткам) и к светильникам, просят на сегодня (перед приходом позвонить, так как житель будет дома в течении 30 минут, в 13:20)	Электрика	В работе
172	№182285	На стояке ГВС были сварочные работы в декабре. Необходимо проверить качество выполненных работ с составлением акта.	Сантехника	В работе
173	№182294	На 19.01 Предоставить доступ к счётчикам воды снять показания в 15:00	Сантехника	Выполнена
174	№182303	Заменить фильтр на магистрали (картриджи). Просит связаться	Сантехника	Выполнена
175	№182306	Много крыс возле дома.	Уборка	В работе
176	№182314	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле, звонить в кв 48	Электрика	В работе
177	№182317	18.01.25 в 15:00 Предоставить доступ к ИПУ для поверки	Сантехника	Выполнена
178	№182318	На 22.01 Предоставить доступ к счётчикам тепла	Сантехника	Назначена
179	№182320	На 18.01 на 09:00 (внесла изменения) Необходимо предоставить доступ в тех помещение для снятия показаний водяных счетчиков и счетчика отопления	Сантехника	Выполнена
180	№182322	в 15: 15 Предоставить доступ к ИПУ для поверки	Сантехника	Выполнена
181	№182330	Необходим доступ в тех помещение для снятия показаний счетчиков ГВС, ХВС	Сантехника	Выполнена
182	№182337	Житель думает, что к ней незаконно подключились, просит проверить	Электрика	Выполнена
183	№182361	Предоставить доступ для снятия показаний счётчиков воды и тепла	Сантехника	Выполнена
184	№182377	течь смесителя в ванной	Сантехника	Выполнена
185	№182379	Нет ГВС идет ХВС	Сантехника	Выполнена
186	№182391	18.01 в 11:00 Предоставить доступ в тех помещения для поверки счетчиков воды. Поверитель Пульс	Сантехника	Выполнена
187	№182412	На 20.01 15:00 Загерметизировать ванну.	Сантехника	Назначена
188	№182414	разбито окно на запасном выходе на 3 эт на лестнице много стекла битого, заменить окно	Ремонт	Назначена
189	№182421	18.01.25 с 9:00 до 11:00 Предоставить доступ к ИПУ для поверки	Сантехника	Выполнена
190	№182450	На 18.01 Предоставить доступ к счётчикам снять показания	Сантехника	Выполнена
191	№182452	Течь в сан узле, бьет фонтан в полу	Сантехника	Отменена
192	№182504	Отключение э/э в квартире	Электрика	В работе
193	№182508	Нет ХГВС	Сантехника	В работе
194	№182539	Предоставить доступ к ИПУ для поверки с 14:00 до 19:00	Сантехника	Выполнена
195	№182542	с 11.00 до 14.00 Доступ к ИПУ для поверки Пульс	Сантехника	Выполнена

196	№182552	башня 5. Нужен доступ для снятия показаний. Ждет .	Сантехника	Выполнена
197	№182562	Электрик оставил записку о замене счетчика. Просьба связаться для разъяснения информации.	Электрика	В работе
198	№182567	Предоставить доступ к ИПУ для поверки с 11:00	Сантехника	Выполнена
199	№182580	19.01.25 в 9:00 Предоставить доступ к ИПУ для поверки и в кв 852	Сантехника	Выполнена
200	№182588	с 11.30 предоставить доступ для поверки ИПУ	Сантехника	Выполнена
201	№182608	Доступ к счетчикам с 14 часов для поверки.	Сантехника	Выполнена
202	№182616	парковочное место 451 уровень -2. Провести уборку парковочного места. Сейчас машины там нет.	Уборка	Выполнена
203	№182623	Неисправность трубы ГВС и сорваны пломбы на счетчиках (Обнаружено при мастере по поверке счетчиков).	Сантехника	В работе
204	№182624	на отводе ГВС возле крана нарост ржавчины, опасаются прорыва трубы	Сантехника	В работе
205	№182628	Открыть шкафчик для поверки счетчиков. Уже обходят квартиры, открыть сейчас.	Сантехника	Выполнена
206	№182648	19.01 с 9 до 12 часов нужен доступ к ящику к счетчику отопления для замены.	Сантехника	Выполнена
207	№182655	Предоставить доступ к ИПУ для фото	Сантехника	Выполнена
208	№182663	Сверху по счетчикам течет вода.	Сантехника	Выполнена
209	№182677	Течь с веру в комнате. Из квартиры сверху (возможно это у соседей течь в ванной)	Сантехника	В работе
210	№182682	Нужен доступ к счетчикам воды для поверки. Подойдет в течение часа. Можно открыть сейчас.	Сантехника	Выполнена
211	№182685	Доступ для поверки счетчиков с 16 часов.	Сантехника	Выполнена
212	№182707	19.01 с утра доступ к счетчикам для поверки.	Сантехника	Выполнена
213	№182712	Засор на кухне в раковине. Стоит измельчитель, за ним забилась гофра.	Сантехника	Выполнена
214	№182737	На 11 этаже засор мусоропровода	Уборка	Выполнена
215	№182772	кв 59. 1, 2, 3, подъезд срезали все души с мусорокамер. Просьба срочно восстановить.	Ремонт	В работе
216	№182790	19.01.25 с 10:00 до 14:00 Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС для поверки "Пульс"	Сантехника	Выполнена
217	№182793	Предоставить доступ к ИПУ для фото показаний до 12:00	Сантехника	Выполнена
218	№182813	22.01.25 с 09:00 в течении дня. Выбивает автомат, просят заменить, автомат приобрели	Электрика	Назначена
219	№182837	Со слов заявителя, соседи из кв. 244 завалили мусором весь этаж. Заявитель Светлана	Уборка	Выполнена
220	№182847	Подземный паркинг 368 место - 2 этаж. Капает вода с вентиляции вода льется на место 406 . Поставить желоб ,чтобы вода капала на проезжую часть.	Ремонт	Выполнена

221	№182848	Отсутствует электричество в квартире	Электрика	Выполнена
222	№182850	на 12 эт мокрое пятно на стене между кв 108 и 107 увеличивается со вчерашнего дня	Сантехника	Выполнена
223	№182869	Порыв трубы под раковиной, вода перекрыта.	Сантехника	В работе
224	№182882	Не работает пассажирский лифт.	Лифт	В работе
225	№182893	19.01.25 с 15:00 до 18:00 Предоставить доступ к ИПУ ХВС, ГВС для снятия контрольных показаний.	Сантехника	Выполнена
226	№182895	Стена в квартирном холле покрыта желтыми пятнами (от сырости)	Сантехника	Выполнена
227	№182899	Нет ХВС физически с 15.01.25	ГВС, ХВС	В работе
228	№182901	Звук течи воды (капельно) по стояку на кухне.	Сантехника	В работе
229	№182902	заменить манометр, купили	Сантехника	В работе
230	№182907	Требуется замена редуктора давления ХВС.	Сантехника	Выполнена
231	№182913	Забит мусоропровод 12-13 эт.	Уборка	Выполнена
232	№182935	Нет ГВС идет холодная	Сантехника	Выполнена
233	№182936	Отсутствует отопление в одной комнате	Отопление	Выполнена
234	№182940	Предоставить доступ к ИПУ для снятия показаний, ждут дома	Сантехника	Выполнена
235	№182945	течь гибкой подводки на кухне	Сантехника	Выполнена
236	№182947	не приходит электричество на выводы под светильники. Устанавливают мебель, просят подойти проверить	Электрика	В работе
237	№182956	Дверь выхода на парковку - 1 эт. держится на 1 петле, может упасть.	Ремонт	В работе
238	№182957	ХВС, ГВС ненадлежащего качества (ржавое)	ГВС, ХВС	Выполнена
239	№182965	Выбивает постоянно автоматы в щитке когда включают стиральную машину. Там подгорел провод. Если включают ст/машину отдельно от других электроприборов, она автомат не выбивает	Электрика	Назначена