

Образцово

№ п/п	№ заявки	Описание заявки	Вид	Статус
1	№192834	С 17:00 дома (пн., вт. и среда) Со слов заявителя, свищ на стояке ГВС, подтекает.	ГВС, ХВС	В работе
2	№192883	Холодный стояк отопления №17 , часто спускают воздух, ничего не меняется.	Отопление	В работе
3	№193168	Батареи еле греют чуть теплые	Отопление	В работе
4	№193781	Батареи еле греют чуть теплые	Сантехника	В работе
5	№193581	Течь в ванне после того как набирали. О платности предупрежден. Житель дома	Сантехника	Выполнена
6	№194024	По стояку в ванной идет ГВС низкой температуры.	ГВС, ХВС	Выполнена
7	№194026	Чуть теплая ГВС в ванной и в туалете после отключения	ГВС, ХВС	Выполнена
8	№194072	Нет нагрева ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
9	№194088	Из крана ГВС течет холодная вода	ГВС, ХВС	Выполнена
10	№194092	течь в месте соединения с радиатором	Сантехника	Выполнена
11	№194269	Отсутствует ХВС	ГВС, ХВС	Выполнена
12	№194295	Нет нагрева ГВС.	ГВС, ХВС	Выполнена
13	№194554	Слабый напор ГВС в санузле	Сантехника	Выполнена
14	№194579	Требуется замена счетчика ГВС. Заранее созвониться.	ГВС, ХВС	Выполнена
15	№194610	194092 Просит включить отопление	Сантехника	Выполнена
16	№192813	на лестнице запасного выхода очень грязно, никто не убирает	Уборка	Выполнена
17	№192839	Нежилое помещение № 34, просят доступ к ИПУ Э\Э для снятия контрольных показаний, (для продажи).	Электрика	Выполнена
18	№193454	Течь по стояку сверху	ГВС, ХВС	Выполнена
19	№193457	Течь по стояку	ГВС, ХВС	Выполнена

20	№193475	течь по стояку сверху	ГВС, ХВС	Выполнена
21	№193662	Течь ПСШ	Сантехника	Выполнена
22	№193693	Составить акт о залитии. Была течь ПСШ	Составление актов	В работе
23	№193957	Были произведены какие то технические работы. На данный момент жуткий химический запах в подъезде. Просьба выяснить и устранить.	Уборка	Выполнена
24	№194180	Просят убрать крошки хлеба у 3 и 4 под.	Уборка	Выполнена
25	№194199	заменить кран на стояке ХВС, кран купили	Сантехника	Выполнена
26	№194351	забит м/пр	Уборка	Выполнена
27	№194352	на 12 эт заменить лампы возле лифта и м/пр	Электрика	Выполнена
28	№194499	по обеим стоякам очень грязная ржавая вода	ГВС, ХВС	Выполнена
29	№194519	Заменить перегоревшую лампу в приквартирном тамбуре, дверь закрывается позвонить в квартиру №247	Электрика	Выполнена
30	№192795	Грузовой лифт не работает	Лифт	Выполнена
31	№192929	сломан доводчик на входной двери (не закрывается)	Домофон	Выполнена
32	№193025	На кухне нет ГВС уже месяц.- кран пуст. Дома ожидает мастера	ГВС, ХВС	Выполнена
33	№193034	Не притягивает доводчик входную дверь в подъезд.	Домофон	Выполнена
34	№193088	Нет ХВС в квартире. с утра	ГВС, ХВС	Выполнена
35	№193149	прорвало трубу ГВС ванна	ГВС, ХВС	Выполнена
36	№193166	Не работает грузовой лифт . Стоит на 1 эт провести диагностику вчера такая же проблема с утра	Лифт	Выполнена
37	№193197	Сломан доводчик на входной двери в подъезд И заменить прокладку на двери, слетела	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
38	№193198	Очень плохо убирают на этаже, все углы в пыли. Моют грязной тряпкой, сухую уборку не производят	Уборка	Выполнена

39	№193201	Не работает маленький пассажирский лифт. Не реагирует на кнопки.	Лифт	Выполнена
40	№193259	Давно не убирались на этаже	Уборка	Выполнена
41	№193401	Есть подозрение, что редуктор давления необходимо заменить, т. к. ГВС не поступает	Сантехника	Выполнена
42	№193507	Не работает грузовой лифт. Стоит на 2 эт. Не реагирует на кнопку вызова. Провести диагностику. Постоянно выходит из строя	Лифт	Выполнена
43	№193508	Не работает грузовой лифт. Стоит на 2 эт. Не реагирует на кнопку вызова. Провести диагностику. Постоянно выходит из строя	Лифт	Отменена
44	№193572	Течь на ПСШ на кране перекрытия. Жителя дома нет. Просит позвонить	Сантехника	Выполнена
45	№193580	Провести уборку на 3 эт. Уборка по графику не производится	Уборка	Выполнена
46	№193670	Нет ГВС. Заявитель спрашивает, когда будут проведены работы. Просит обратной связи	ГВС, ХВС	Выполнена
47	№193770	Засор канализации. в ванне вода не уходит. Жителя дома нет. Позвонить за 30 мин. до прихода. О платности предупреждена	Канализация	Выполнена
48	№194019	возле двери кв 374 труба издает свист по утрам и вечерам при усилении ветра, невозможно спать по ночам	Сантехника	В работе
49	№194217	Нет ГВС физически. Собственник дома после 18:00	ГВС, ХВС	Выполнена
50	№194437	Регулятор давления ГВС забился, просьба проверить. Просят позвонить перед приходом. Житель проинформирован о платности.	Сантехника	Выполнена
51	№194443	течь редуктора, требуется замена	Сантехника	Выполнена
52	№193586	Из крана ГВС идет еле теплая вода	ГВС, ХВС	В работе
53	№193644	У части квартир в подъезде идет ГВС вместо ХВС (подмес)	ГВС, ХВС	В работе
54	№193782	Подмес ГВС в ХВС	Сантехника	В работе

55	№193800	Из двух стояков идет горячая вода.	ГВС, ХВС	Отменена
56	№193097	479 Нет ГВС кухня В ванной еле еле идет . плохой напор	ГВС, ХВС	Выполнена
57	№193110	Кв. 460 Провести уборку на 14 этаже.	Уборка	Выполнена
58	№193163	Забит мусоропровод	Уборка	Выполнена
59	№193298	458 кв Необходимо заварить трубы на двух стояках, где стоят хомуты. Житель просит сварку	Сантехника	В работе
60	№193399	Была заявка 191236.	Уборка	Выполнена
61	№193444	Помещение №085 нет света, помещение находится на 2этаже	Электрика	Выполнена
62	№193521	кв. 517. Соседи с низу из кв. 513 делали ремонт. В 517 квартире после ремонта потрескались стены. Составить акт. Житель дома до 18:00	Составление актов	В работе
63	№193661	На 27.02 предварительно позвонить. Необходимо заменить счетчик ГВС и ХВС. Счетчики куплены	Сантехника	В работе
64	№193707	Сломался доводчик на двери к м/проводу	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	Выполнена
65	№193708	засор м/провода	Уборка	Выполнена
66	№193717	Засор м/провода	Уборка	Выполнена
67	№193760	Забит мусоропровод неделю. Просьба выяснить на каком этаже произошел засор.	Уборка	Выполнена
68	№193803	Засор мусоропровода на 8 этаже	Уборка	Выполнена
69	№193902	Не убираются уже две недели.	Уборка	Выполнена
70	№194066	кв 408 Не работает грузовой лифт стоит на 4 этаже	Лифт	Выполнена
71	№194335	471 кв Течь сверху	Сантехника	Выполнена
72	№194415	кв 479 по стояку в ванной нет ГВс	ГВС, ХВС	Выполнена
73	№194445	Провести влажную уборку на 17 этаже.	Уборка	Выполнена
74	№194549	Перегорела лампа на этаже возле мусоропровода	Электрика	Выполнена
75	№194606	Забит мусоропровод на 15м этаже.	Уборка	Выполнена
76	№194609	Засор м/провода	Уборка	Отменена

77	№194627	Идет подмес воды, из обоих кранов течет ГВС	ГВС, ХВС	Выполнена
78	№192866	ГВС ненадлежащего качества (ржавая)	ГВС, ХВС	В работе
79	№192969	На входе в грузовой лифт перед дверьми отошло покрытие, выскочил гвоздь	Неисправность конструктивных элементов и оборудования	В работе
80	№193635	Низкая температура ГВС	Сантехника	В работе
81	№194551	Низкая температура ГВС по 9 стояку	Сантехника	В работе
	Номер	Описание		Статус
1	№194279	Отсутствует электричество в квартире		Выполнена
2	№193636	Убраться на этаже		Выполнена
3	№194470	несколько дней не было уборки в подъезде на 1 эт и в лифтах		Выполнена
4	№193257	Был пожар в квартире, отключили счётчики воды. Просьба прийти восстановить,		Выполнена
5	№193465	отрегулировать доводчик дверь стоит открытая домофона		Выполнена
6	№193722	пассажирский лифт стоит на 16 этаже с открытыми дверями		Выполнена
7	№193735	Домофон в квартире не принимает звонки из общего		Выполнена
8	№193791	Не работает средний грузовой лифт стоит на 1 эт с открытыми дверями		Выполнена
9	№194508	Не работает средний грузовой лифт стоит на 1 эт с открытыми дверями		Выполнена
10	№193745	В квартире щиток искрит		Выполнена
11	№192884	отсутствует ХВС в кранах, счетчик крутит, а вода не идет		Выполнена
12	№193254	Не убираются в квартирных холлах согласно графику		Выполнена
13	№193654	требуется ремонт двери выход на чердак, держится на одной петле		Выполнена
14	№193713	Убраться в квартирном холле		Выполнена
15	№193816	В консьержной нет света.		Выполнена
16	№194132	Не закрывается дверь в среднем лифте.		Выполнена

17	№194444	под лестницей пожарного выхода на 1 эт много пакетов с мусором (кто-то постоянно его там оставляет) не приятный запах		Выполнена
18	№194494	Средний лифт не открывается, стоит на 1 этаже, двери закрыты.		Выполнена
19	№194505	Провести влажную уборку приквартирного тамбура, дверь будут держать открытой.		Выполнена
20	№193646	произвести замену стэнд ПИК на склад/ стэнд Образцово на место Пик		Выполнена
21	№193771	Средний грузовой лифт при движении очень скрипит		Выполнена
22	№194148	Вероятно сработала АПС, остановились все лифты (издают писк на 1 этаже)		Выполнена
23	№194358	Нужна консультация по замене смесителя на кухне, просьба позвонить		Выполнена
24	№193855	В чате написали, проверить датчики над квартирами, чтоб они мигали. Над указанной квартирой не мигает.		Выполнена
25	№194278	Отсутствует ГВС , стояк холодный		Выполнена
26	№192887	сильный гул из подвала, в квартире невозможно находиться		Выполнена
27	№192974	на входной двери со стороны улицы сломана ручка (оторвана)		Выполнена
28	№192977	Плохо уходит вода в душевой. Внутриквартирный засор.		Выполнена
29	№193022	Течь из под запорной арматуры на стояке ХВС, вода перекрывается, но немного подтекает.		Выполнена
30	№193488	груз.лифт не работает		Выполнена
31	№193496	Пассажирский лифт не работает, стоит на 20 этаже		Выполнена
32	№193515	В консьержной мигает освещение		Выполнена
33	№193569	гвс ф-32 треб. Замена 15 м.п. трубы отводов 5 шт		Выполнена
34	№193898	Сломался маленький лифт. Стоит на 15 эт и никуда не уезжает.		Выполнена

35	№194173	Пассажирский лифт остановлен на 13 эт.		Выполнена
36	№192990	Необходима влажная уборка на 3 этаже, Так же проверить и повесить график уборки.		Выполнена
37	№193451	Заявка повторная не выполняется, в графике уборки нет графика, первый этаж и возле лифтов очень грязно		Выполнена
38	№193613	Стояки ЦО холодные, житель сообщил, что воды в системе нет		Выполнена
39	№193744	На протяжении 2-х недель. Очень долго ждут пока стечет холодная вода, а потом идет ГВС		Выполнена
40	№194022	Прошу отрегулировать давление ХГВС, которая подается по стоякам.		Выполнена
41	№192928	на 25 этаже в лифтовом холле перегорела лампа		Выполнена
42	№192930	магнитная дверь в лифтовой зоне не магнитится. обращалась в «безопасный регион», приходил мастер, сказал, что от себя они ничего не могут сделать «там течет масло у двери»		Выполнена
43	№193015	Ключ от домофона 2 шт.		Выполнена
44	№193150	перегорела лампа при входе на 14 этаже		Выполнена
45	№193296	Сильный звук от лифтовых моторов в квартире (где одинарный лифт)		Выполнена
46	№193710	2 лампочки мигают в лифтовом и квартирном холле		Выполнена
47	№193749	Течь по стояку		Выполнена
48	№193780	Нет воды ХВС и ГВС. Было отключение по другому стояку. Квартира 85 не имеет отношения к отключению		Выполнена
49	№193859	Провести уборку.		Выполнена
50	№194645	По стояку КНС сверху течь ручьями, стояк влажный, рядом стояки ХВС и ГВС. Ждут дома.		Выполнена

51	№192907	Заменить в приквартирном холле 2 перегоревшие лампы.		Выполнена
52	№192908	На 4 этаже провести уборку в лифтовом холле (разбили бутылку, много стекла и крови). Уборка по графику никогда не производится, на пожарной лестнице вообще никогда не было и первый этаж каждый день не моется		Выполнена
53	№193356	Необходима влажная уборка всего этажа (лифтовой холл и приквартирный тамбур)		Выполнена
54	№193617	ПСШ холодный		Выполнена
55	№193647	Необходимо провести уборку в лифтовом холле и где мусоропровод на 21 эт		Выполнена
56	№193701	Холодный ПСШ. Прогнать воздух по всем стоякам		Выполнена
57	№193784	Перегорели все лампы при выходе и лифта.		Выполнена
58	№193862	нет освещения возле лифта на 7 эт и заменить возле квартир 1 лампу		Выполнена
59	№193991	Помыть срочно завтра утром на 16 этаже в приквартирном холле и на этаже		Выполнена
60	№194044	Не закрыт чердак. Очень холодно.		Выполнена
61	№194288	Со слов жителя холодно , промерзает стена. Просит еще раз проверить закрыты ли двери на чердак. Не закрыт чердак. Очень холодно.		Выполнена
62	№194578	В раковине на кухне потекла, требуется прочистить засор, а так же нужно промазать герметиком.		Выполнена
63	№193036	2 подъезд 2 этаж нет автопроводчика на двери.		Выполнена
64	№193037	Проверить рукава и гидранты . на этажах . Вкручены шурупы . Боится что оторвутся шуруп между гидрантом и рукавом		Выполнена

65	№193039	По проекту за домом должны находится урны и лавочки просит все это установить . Были демонтированы . По проекту перед любой торговой точкой. Должна находится урна.	Выполнена
66	№193042	Жалоба , что телефоны офиса указанные на сайте не отвечают .	Выполнена
67	№193530	Плохо сливается вода в раковине на кухне.	Выполнена
68	№193766	У консьержа 3 подъезда горит табло с сигналом 4 подъезда 3 этажа, не знает в связи с чем. Консьерж сходил в 4 подъезд, признаков пожара не обнаружил. Табло продолжает гореть. С консьержем 4 подъезд	Выполнена
69	№193767	Ложное срабатывание АПС	Выполнена
70	№194139	требуется откачка подвала	Выполнена
71	№194036	Третий день не работает дверь, не закрывается на магнит.	Выполнена
72	№194080	Не работает магнитный замок на входной двери, не магнитит.	Выполнена
73	№194081	Со слов заявителя, средний пассажирский лифт трясет во время движения.	Выполнена
74	№194166	Не срабатывает магнит, не горит лампочка на домофонной панели.	Выполнена
75	№194167	Заменить перегоревшую лампу на 2 этаже в лифтовом холле.	Выполнена
76	№192860	25.02. Запах оплавления от розетки (посудомоечная машина)	Выполнена
77	№193610	Провести влажную уборку в приквартирном холле 2 эт. Холл открыт	Выполнена
78	№193669	Не работает домофон. Звонок идет, но при нажатии кнопки дверь не открывается	Выполнена
79	№193836	на 1 эт возле лифтов сильно моргает лампа, просьба заменить	Выполнена

80	№194468	Необходимо заменить кран перекрытия ГВС, т.к недавно купили квартиру, попытались включить воду, кран прокручивает		Выполнена
81	№194489	Отсутствует ХГВС		Выполнена
82	№194623	Низкая температура ГВС		Выполнена
83	№192912	Нет воды ХГВС 30 мин.		Выполнена
84	№193092	На улице входная группа 3 подъезд перегорела лампа		Выполнена
85	№193241	В 23 кв. идет ремонт. Весь строительный мусор выносят в подъезд. Просьба повлиять на жителей и убрать мусор		Выполнена
86	№193323	Пол в квартире ледяной во всех комнатах. Просьба решить данную проблему. всю зиму из-за этого семья болеет		Выполнена
87	№193324	На разводке ХВС при похолодании от минус 10 собирается конденсат, Труба и отводы почернели		Выполнена
88	№193531	Сломана ручка в приквартирный холл со стороны лифтов		Выполнена
89	№193532	Нет пожарного шланга		Выполнена
90	№194091	Течь по стояку ХВС.		Выполнена
91	№194169	Убрать под окнами и входные группы мусор (много окурков)		Выполнена
92	№193718	Оба лифта не работают, стоят на первом этаже,двери открыты.		Выполнена
93	№194190	Очень сильный запах канализации в подъезде		Выполнена
94	№194323	Сработала АПС		Выполнена
95	№193174	пассажирский лифт стоит на 7 эт, не работает		Выполнена
96	№193181	Сломан грузовой лифт. Стоит на 1 эт. двери открыты. Не реагирует на кнопку вызова		Выполнена
97	№193252	Холодный ПСШ		Выполнена
98	№193347	После 17:00 Из крана ХВС идет горячая вода по стояку на кухне. Подтекает трубочка на фильтре.		Выполнена

99	№193659	Повторная 189987. Холодный полотенцесушитель. Проблема не в квартире, посмотреть в подвальном помещении. Спускали воздух, не помогло		Выполнена
100	№193868	Ближний лифт к пожарной лестнице. В кабине не работает кнопка приказа 17 этаж. На 18 эт этот лифт не открывает двери.		Выполнена
101	№193869	На 17 эт в тамбуре на пожарную лестницу нет стекла в двери.		Выполнена
102	№194602	У всех лифтов не открываются двери на 12 этаже.		Выполнена
103	№194638	Не работает домофон в консьержной, звонок идет, кнопка не срабатывает на открывание.		Назначена
104	№193584	На 8 этаже дверь на общий балкон на 1 петле		Выполнена
105	№193645	Нет света в квартире. В подъезде есть. Автоматы подняты на верх.		Выполнена
106	№194427	грузовой правый постоянно останавливается при спуске между этажами, при остановке на этажах стоит хлопает дверями		Выполнена
107	№194458	Холодный полотенцесушитель уже неделю. ГВС в норме. Житель дома, может предоставить доступ в квартиру.		Выполнена

Образцово Юг

	Номер	Описание		Статус
1	№192785	Сильная течь по стояку		Выполнена
2	№192802	Провести уборку в подъезде и на пожарной лестнице.		Выполнена
3	№192806	Пожарная лестница, установить "арголит" выбит, сильно сквозит.		Выполнена
4	№193517	Большой лифт дрожит и шатается при движении		Выполнена
5	№193519	Провести обход и вкрутить перегоревшие лампы (пожарная лестница) начина с 17 эт до 1 эт		Выполнена

6	№193794	в холле первого этажа при входе не горит лампа. высоко, потребуется лестница		Выполнена
7	№194366	Ржавые наросты перед кранами на пс. Требуется сварка, доступ предоставили.		Выполнена
8	№193230	28.02 после 11:00 Необходимо отключить стояк для замены кранов на ПСШ. 89165922970 Александр. Просьба заранее позвонить		Выполнена
9	№192781	подвал отсутствует освещение		Выполнена
10	№193058	Топят соседи, течь по стояку (не знает хвс или гвс)		Выполнена
11	№193079	требуется обследование коммуникаций для выявления течи в нижерасположенной квартире ОТКЛЮЧЕНО ГВС		Выполнена
12	№193116	Течь по стояку ХВС в с\у		Выполнена
13	№194568	Слабый напор и температура ГВС по стояку кухни		Выполнена
14	№194633	Капает вода с трубы лежанки в туалете. на стыке со стояком. Заранее созвониться. Код этажа 3 и 8 одновременно.		Выполнена
15	№192890	Запах канализации в подъезде.		Выполнена
16	№192896	Очень сильный запах канализации в подъезде		Выполнена
17	№192985	Лифт стоит на 1этаже стоит дальний грузовой		Выполнена
18	№193428	На кухне из крана ГВС идёт еле тёплая и ржавая вода, это происходит второй день В ванной ГВС идёт чистая		Выполнена
19	№193448	Груз.лифт нет освещения		Выполнена
20	№193575	кв. 65. В ванне в раковине смеситель не закрывается. О платности предупреждена. Житель дома		Выполнена
21	№193640	Пассажирский лифт не работает, стоит на 1 этаже с открытыми дверьми		Выполнена

22	№193750	Нет света в квартире. автоматы проверили		Выполнена
23	№194611	Кв 220. Подозревает подмес , в стояке ГВС идет холодная.		Выполнена
24	№193423	На 4 и 5 эт перегорели лампочки в лифтовых холлах		Выполнена
25	№193453	Дверь домофона не открывается-не реагирует на магнитный ключ		Выполнена
26	№193555	Не работает домофон. Сбился код. С улицы не могут войти. Кнопка на выход работает		Отменена
27	№193650	Не работают все лифты в подъезде.		Выполнена
28	№193655	Дует система дымоудаления. Но АПС не сработала		Выполнена
29	№193656	Сработала АПС		Выполнена
30	№193690	Течет вода с потолка. Падает штукатурка. Сильная течь на кухне		Выполнена
31	№194121	Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле на 13 эт и возле лифта на 5 эт, на пож. лестнице на 15 эт, возле м/пр на 14 эт,		Выполнена
32	№194311	Течь по стояку ГВС в с\у		Выполнена
33	№194348	Течь в тех.шкафу сверху с потолка по стоякам		Выполнена
34	№194482	на 4 эт Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле и возле лифта		Выполнена
35	№194598	Требуется замена лампы в приквартирном холле.		Выполнена
36	№194599	Пожарный ящик в приквартирном холле перекошен, просят выправить его.		Назначена
37	№192829	составить акт после залития по заявке 192361 от 22.02.25		Выполнена
38	№192882	Не работает пассажирский и правый грузовой лифт, на кнопки вызова не реагирует		Выполнена
39	№193106	Нет э\э в консьержной		Выполнена
40	№193435	В большой комнате одна батарея тёплая, вторая холодная		Выполнена
41	№194205	Течь сверху в кладовой.		Выполнена

42	№194207	Составить ак о залитии. Заявка по залитию № 194205		Назначена
43	№194212	разошелся стык на стояке канализации		Выполнена
44	№194244	Составить акт о залитии. Заранее позвонить и согласовать дату и время прихода.		Назначена
45	№194511	Нет нагрева ГВС (еле теплая)		Выполнена
46	№194512	Из крана ГВС идет теплая вода и прохладный полотенцесушитель.		Выполнена
47	№194652	Из крана ГВС идет теплая вода и прохладный полотенцесушитель.		Выполнена
48	№194660	ГВС идет теплая .		Выполнена
49	№194662	ГВС идет теплая		Выполнена
50	№192833	Не закрывается дверь пассажирского лифта.		Выполнена
51	№192843	сильный запах канализации в санузле. Дома будут с 12:00 до 14:00		Выполнена
52	№193396	Из крана ГВС идет прохладная по стояку в ванной. Днем было всё хорошо.		Выполнена
53	№193567	ИТП/ стояк Гвс 2зона, требуется сварка резьбы ф32		Выполнена
54	№193616	Очень слабый напор ГВС		Выполнена
55	№193996	Проверить вентиляционную систему. в квартире посторонние запахи		Выполнена
56	№194010	Очень слабый напор ГВС		Выполнена
57	№194020	Нет ГВС.		Выполнена
58	№194029	не горят светильники :		Отложена
59	№194089	Нет напора ГВС.		Выполнена
60	№194110	на кухне практически не течет ХВС, нет напора		Выполнена
61	№194236	Слабый напор ГВС		Выполнена
62	№194436	Очень слабый напор ГВС		Отменена
63	№194517	Из крана ГВС идет теплая вода и слабый напор.		Выполнена
64	№194593	Течь в туалете, бежит унитаз. Сегодня дома.		Отменена
65	№192955	Еле теплый ПСШ		Выполнена

66	№192961	Повторное Просят провести влажную уборку в лифтах и всего подъезда. Убора не проводится. Согласно графика никто не проводит. Будут жаловаться.		Выполнена
67	№193024	По стояку в ванной приходится долго сливать ГВС т.к. идет прохладная.		Выполнена
68	№193148	Не работают два лифта из трех. Периодически становятся в простой.		Выполнена
69	№193159	Провести уборку в подъезде, на 20 эт. очень грязно.		Выполнена
70	№193256	Составить акт сверки счетчиков водоснабжения.		Выполнена
71	№193352	Необходимо убрать на 22 этаже		Выполнена
72	№193363	В стояке протекает кран перекрытия ХВС, не может пользоваться душем,		Выполнена
73	№193433	Холодный ПСШ после отключения воды		Выполнена
74	№193480	Повторно! уборка не проводится полы очень грязные		Выполнена
75	№193523	Необходимо провести влажную уборки на 1 эт., в лифтах и на 14 эт.		Выполнена
76	№193609	Убраться на этаже и на лестнице		Выполнена
77	№193638	Кнопка вызова лифта неисправна		Выполнена
78	№193865	Нужна сварка на полотенцесушителе. Просьба связаться для согласования даты.		Выполнена
79	№194373	Очень сильный запах канализации в подъезде на этажах и в квартиру поступает		Выполнена
80	№194452	После последнего отключ. ГВС , ПСШ холодный. Попытались выпустить воздух, не помогло		Выполнена
81	№194559	В духовке сломался тэн		Отменена
82	№194592	Капельная течь в тех. шкафу сверху. Житель перекрыл воду. Не уверена в причине течи.		Выполнена
83	№194700	Запах канализации и пар стоит в подъезде		Выполнена
84	№192838	Отсутствует электричество в квартире		Выполнена

85	№193366	На каждом этаже со 2 по 25 убрать вертушки на ручках на выходы на пожарную лестницу и установить заглушки		Отложена
86	№193367	На каждом этаже со 2 по 25 убрать вертушки на ручках дверей и установить заглушки		Отложена
87	№193368	замена стекла в дверях на этажах 24, 21, 20, 13, 9, 6, 2		Отложена
88	№193369	плитка на балконе на этажах 24, 20, 6, 3		Отложена
89	№193370	ремонт доводчика		Отложена
90	№193371	между 21 и 20 гуляет плитка, на 14 этаже на балконе нет плитки		Отложена
91	№193372	замена стекла на этажах 24, 20, 13, 12,		Отложена
92	№193373	На каждом этаже со 2 по 25 убрать вертушки на ручках выходы на пожарную лестницу		Отложена
93	№193374	установка или ремонт доводчика на этажах 9, 10, 7,		Отложена
94	№193432	В грузовом лифте рвотные массы, просьба убрать На 25 эт просьба убратсья, очень грязно		Выполнена
95	№193576	Плохой напор ГВС в ванне. Житель дома		Выполнена
96	№193768	Течь по стояку ГВС		Выполнена
97	№193769	Течь по стояку в ванне		Выполнена
98	№194201	Не работает пассажирский лифт		Выполнена
99	№194216	оторван доводчик со стороны фок		Выполнена
100	№194338	В тех шкафу по трубе сверху капает		Выполнена
101	№194410	требуется переварка резьб на П/С, ГВС отключено		Выполнена
102	№194648	Нет ГВС со вчерашнего вечера, по стояку в ванной комнате, на кухне есть. Ждут дома.		Отменена
103	№192852	замена фильтра. Дома будут во второй половине дня после 13:00		Выполнена
104	№192859	на 24 эт Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле(правы) 3 шт мигают и возле лифта 1шт		Выполнена

105	№193008	25.02.25 в 11:00 Течь над ИПУ ХВС, вода перекрыта.		Выполнена
106	№193192	Необходимо провести уборку на всем этаже и в приквартирных холлах. Холлы открыты		Выполнена
107	№193318	Сильный запах канализации из слива в ванне. Жителя нет дома. Просит заранее позвонить		Выполнена
108	№193426	Перегорело 3 лампочки в квартирном холле. Доступ свободный		Выполнена
109	№193631	Сделать ключ для домофона		Выполнена
110	№193848	Нет электричества в квартире		Выполнена
111	№194038	Заменить лампы в приквартирном холле		Выполнена
112	№194078	на 25 эт за всю зиму ни разу не убирались, очень грязно		Выполнена
113	№194238	давно не было уборки на этаже, очень грязно		Выполнена
114	№194465	на 18 эт Заменить перегоревшие лампы в квартирном холле 2 шт и возле лифта 2 шт		Выполнена
115	№194466	на двери лифтового холла сломан доводчик		Назначена
116	№194689	На пожарной лестнице сломан домофон на 1 этаже (вырван)		Назначена
117	№193109	Нет ГВС больше недели . Из за 113 кв. просит обратиться к участковому или принять иные меры для восстановления ГВС		Выполнена
118	№193211	Не пыли пол уже месяц на всём 12 этаже		Выполнена
119	№193226	Нет света в квартире, автоматы включены		Выполнена
120	№193244	требуется переварка двух резьб, доп.тед. 8-977-850-61-10, ГВС отключено		Выполнена

121	№193282	Убраться на этаже, для доступа в квартирный холл связаться по данному тел		Выполнена
122	№193314	Нужен акт о неисправности электросчётчика. О платности предупреждена		Выполнена
123	№193671	Грязные все зеркала в лифтах 5-го подъезда. Ранее оставляла заявку на уборку в грузовом лифте, все двери внутри грязные. Заявку закрыли лифт отмыли		Отменена
124	№193673	Все зеркала в лифтах грязные. Ранее оставляли заявку на уборку грузового лифта. Заявку закрыли лифт не отмыли. Двери в грузовом лифте внутри грязные		Выполнена
125	№193696	В 2 подъезде не работает пассажирский лифт, в 1 не работают все лифты		Выполнена
126	№194045	Сильная течь по стояку в техшкафу. Пролило несколько этажей		Выполнена
127	№194059	Прорвало трубу ГВС в стояке.		Выполнена
128	№194067	Добрый день! Грузовой лифт левый начала выпадать кнопка теперь 5-го этажа. Срочно примите меры, пока она на месте. И проверьте всю систему у нас в течении месяца в одном и том же ряду выпадает уже 4-я кнопка. Значит проблема в самом устройстве		Выполнена
129	№194069	Чуть теплая ГВС		Выполнена
130	№194105	течь перед краном на пс. Требуется сварка. ОТКЛЮЧЕНО ГВС		Выполнена
131	№194197	Не работает грузовой лифт.		Выполнена
132	№194282	Замена резь на п/с		Выполнена
133	№194408	Грузовой , который стоит в паре с пассажирским лифт не работает. уже несколько дней.		Выполнена
134	№194428	Не соблюдается уборка подъезда согласно графику		Выполнена

135	№194454	Ранее оставляли неоднократно заявку на отзыв фасада 5-й подъезд со стороны двора. Заявку закрыли ничего не отмыв		В работе
136	№194477	Не исправна розетка от электроплиты (очень надо сегодня, готовить больше не на чем) Просьба позвонить для согласования по времени		Выполнена
137	№194495	сильная Течь в тех.шкафу сверху с потолка по стоякам		Выполнена
138	№194496	Течь сверху в тех шкафу		Выполнена
139	№192827	Очень слабый напор ГВС, течет тонкой струйкой		Выполнена
140	№192875	Провести уборку в подъезде.		Выполнена
141	№193000	Выход на пожарную лестницу, просела первая дверь.		Выполнена
142	№193250	ремонт доводчиков на 12 и 7 этажах		Выполнена
143	№193253	установка уплотнителя на дверях на 16, 11 и 3 этажах		Выполнена
144	№193255	ремонт доводчиков на этажах 25, 23, 20, 15, 12, 11		Выполнена
145	№193262	ремонт ручки на эт.20 и 17		Выполнена
146	№193263	ремонт потолочных плит на этажах 20 и 15		Выполнена
147	№193264	разбита плитка на балконе		Выполнена
148	№193266	ремонт ручки на этажах 17 и 7		Выполнена
149	№193268	установка решеток на этажах 6, 7, 8, 15		Выполнена
150	№193271	проверить во всех подъездах балкон на 26 этаже, идет течь		В работе
151	№193274	замена светильников на этажах 25, 24, 23, 21, 20, 16, 12, 11, 9, 2		Выполнена
152	№193275	замена светильников на этажах 25, 24, 23, 22, 17, 16, 14, 13, 10, 7, 6, 5, 3 в лифт. квартир холлах и на пож. лестнице		Отложена
153	№193300	Повесить график уборки по этажно.		Выполнена
154	№193422	На кухне слабый напор ГВС.		Выполнена
155	№193503	Нужен ключ в подъезд		Выполнена

156	№193504	Не работает отдельно стоящий грузовой лифт. Стоит на 23 эт. Не реагирует на кнопку вызова		Выполнена
157	№193657	Слабый напор ГВС и идет холодная в ванне и на кухне		Выполнена
158	№193950	Отвалилась плитка на 1 эт около лифтов.		Выполнена
159	№193977	Графика уборки на информационной доске нет. Уборка выше второго этажа больше месяца не производилась, ужасная грязь		Выполнена
160	№194214	Просят уменьшить отопления с помощью терморегулятора в квартире. Не могут сами сделать.		Выполнена
161	№194247	нужны специалисты по лифтам, чтобы их перезагрузить после проверки СПС		Выполнена
162	№194248	сработала АПС, встали лифты. После отключения сообщить в ЛифтПро		Выполнена
163	№194360	ГВС идёт тонкой струйкой и часто вода идёт рывками с воздухом		Выполнена
164	№194382	застревание в грузовом лифте ребенок		Выполнена
165	№194580	Требуется замена лампочек в квартире, есть в наличии. нет патронов. Заранее созвониться.		В работе
166	№194635	Вандалы обклеили афишами Цирка домофон, просят проследить по камерам, и заставить снять эти объявления виновных.		Назначена